SYNOPTIQUE MEA N°1.01.203

BATIMENT B	LOCAL TECHNIQUE	NIVEAU
DS2-L1 — DS1-L1 ; Contacteur Relais de puissance VMC ; Ligne de Telecommande N° 3 - Arrêt VMC	Ligne de Telecommande N°1 ; MEA-20I-48 N° 1.01.203	4é
DS1-L2 — DL2-L2 — DL3-L2 — DL4-L2 — D53-L2 — DS6-L2	Ligne de Telecommande N°2	3é

FLASH LUMINEUX

DIFFUSEUR SONORE

RESISTANCE DE FIN DE LIGNE

CABLE CR1 2X1,5 mm2
Ligne de télécommande

MODULE DEPORTE
MEA 20I-48

ACTS

Entreprise :
ACTS
11 Rue du Réveillon
94440 Villecresenes
Tel :01.79.38.18.74
Mail : contact@acts-online.fr

Projet :
Aménagement Local EGNOS

SYNOPTIQUE MODULE
MEA-20I-48 - N° 1.1.203
Version V.02

Maitre d'oeuvre :
CS Ingénierie
109 rue du Général De Gaulle
94430 Chennevières Sur Marne

Maitre d'ouvrage :
Observatoire de Paris
61 Avenue de l'Observatoire
75014 Paris