DPIM SÉCURITÉ INCENDIE

RAPPORT DE VÉRIFICATION DÉSENFUMAGE NATUREL

Adresse d'intervention :		OBSERVATOIRE DE MEUDON
Technicien :	VB	11 RUE MARCELIN BERTHELOT
Date :	09/02/2023	92190 MEUDON
BT N°	14219	Centre de loisirs CLAS Bâtiment 09

LOCALISATION			DÉSENFUMAGE				ASSERVISEMENTS								ESSAI			
			TYPE				MÉCANIQUE		PNEUMATIQUES			ÉLECTRIQUE						
N°	DESCRIPTION	NIV	EXUTOIRE	CHASSIS DE FACADE	VELUX		TREUIL	TIREZ-LACHEZ	OUVERTURE SEULE	OUVERTURE FERMETURE	POIDS CO2	DÉCLENCHEUR MANUEL	DAD	DÉTECTEUR DE FUMÉE	RAS	FONCTIONNEL + devis complémentaire	HS	OBSERVATIONS
1	ENTREE	0				C F Ø			X		20 Gr				X			
2	ESCALIERS	2		X		C F Ø									X			FERMETURE MANUELLE
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												
						C F Ø												