

## S I T E

Repertoire..... 92 MEUDON OBSERVATOIRE BAT 18

Fichier..... BAT 18

Site:..... BATIMENT 18

Cliant:..... OBSERVATOIRE

Adresse:.....

Code Postal:..... 92

Ville:..... MEUDON

Commercial:..... JPR

Technicien:..... DAH

N de Série:.....

Nombre de Telech..... 000

Date Telech:..... 22/9/206 12:52:23

Fonction Com-0:..... Rien

Fonction Com-3:..... Rien

Fonction Com-4:..... CMSI (Jbus)

Fonction Com-5:..... Rien

Adr JBUS 0:..... 1

Adr JBUS 3:..... 1

Adr JBUS 4:..... 1

Adr JBUS 5:..... 1

500 Points:..... Non

U C:..... Non

Imprimante table 80C. Non

Pas de TRE 6 fils..... Non

Réseau..... Non

## TABLEAU S.D.I Ligne 1

L/Adr/Zn Theo Reel I Libelle

1/001/006 Opt DI RDC ACCUEIL/SSI

1/002/003 D.M DM R+1 SORTIE ESC FACE S,REUNION 204

1/003/003 D.M DM R+1 SORTIE ESC FACE SALLE 227

1/004/003 D.M DM R+1 SORTIE ESC FACE SALLE 263

1/005/002 D.M DM RDC SORTIE SECOURS COTE CHAUFFERIE

1/006/002 D.M DM RDC SORTIE QUAI DE LIVRAISON

1/007/002 D.M DM RDC SORTIE QUAI DE LIVRAISON

1/008/001 D.M DM SOUS SOL ATELIER

1/009/001 D.M DM SOUS SOL ESCALIER FACE ATELIER

1/010/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE LT MACHINES

1/011/001 D.M DM SOUS SOL ESCALIER FACE ATELIER 23 A

1/012/004 Opt DI SOUS SOL CHAUFFERIE

1/013/001 D.M DM SOUS SOL CHAUFFERIE

1/014/001 D.M DM SOUS SOL ESCALIER BIBLIOTHEQUE

1/015/001 D.M DM SOUS SOL ESCALIER PRINCIPALE

1/016/002 D.M DM RDC SORTIE SECOURS SALLE DE REPOS

1/017/002 D.M DM RDC AMPHI SORTIE SECOURS ARRIERE

1/018/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE SECOURS LOCAL VENTIL

1/019/001 D.M DM SOUS SOL SORTIE SECOURS TRANSFO

1/020/005 Opt DI SOUS SOL LOCAL TRANSFO

1/021/005 Opt DI SOUS SOL LOCAL TRANSFO

1/022/002 D.M DM RDC SORTIE SECOURS ENTREE PRINCIPALE



**AVISS**

Constructeur de produits de sécurité incendie certifiés  , titulaire des certifications  de services d'installation et de maintenance (048/96/17.F7) de SDI et CMSI délivrées par le CNPP (www.cnpp.com)

Membre du GESI affilié à la 

[www.aviss.fr](http://www.aviss.fr)

ZI des Gâtines - 54 rue Pierre CURIE - 78370 PLAISIR

☎ : 01 30 16 58 60 📠 : 01 30 16 58 79 ✉ : [aviss-securite@aviss-securite.fr](mailto:aviss-securite@aviss-securite.fr)

*Toujours un interlocuteur à votre service*

## Tables\_Site

Site: ..... BATIMENT 18  
Client: ..... OBSERVATOIRE  
Adresse: ..... AVENUE MARCELIN BERTHELOT  
Code\_P: ..... 92  
Commercial: .... JPR  
Technicien: .... DAH  
Numéro série: ..

## Tables Param

Struct: 3  
VT1: 1 Alim 004 MDA-2L Pas de Bus de puissance  
USC30:0  
Adresse inter-activité :0

## Tables ZD

ZD 001: ZA 001  
ZD 002: ZA 001  
ZD 003: ZA 001  
ZD 004: ZA 001  
ZD 005: ZA 001  
ZD 006: ZA 001  
ZD 007: ZA 001

## Tables ZS

## Tables UCMC

F001: UGA H-- Tp:0  
F002: UGA M- Tp:0  
F003: UGA B Tp:0

## Tables UCMC-30

## Tables ZA

ZA 001 / US\_Haut: 001 / DR: 304S / TPR: 000S / Mode Iss.Sec => Cde\_Feu Cde\_Eva Arr\_Rea ZA1  
Diff-Son: 1/001/1 1/001/2 1/002/1  
Iss-Sec: 1/003/1

## Lignes Mda

VT/Ad/L Fct	Facette	F Mda	Das	Coul	Pos	Lib Das
1/001/1 F001: UGA H--	Diff Sonore	Diff Son.	DS01-PZ	0	Inter	DS L1
1/001/2 F001: UGA H--	Diff Sonore	Diff Son.	DS01-PZ			DS L2
1/002/1 F001: UGA H--	Diff Sonore	Diff Son.	DS01-PZ	0	Inter	DS L3
1/003/1 F001: UGA H--	Rupture --	Relais cont.	secs	0	Inter	SONO LUMIERE



Attestation 27418