

Niveau 01



Niveau Entresol

AVISS GROUPE

54 Rue Pierre Curie
78370 Plaisir
Tél : 01 30 16 58 60 Fax : 01 30 16 58 79

Réf. CCF :
–
Réf. fonds de plans :
–

SYSTEME DE DETECTION INCENDIE

OBSERVATOIRE DE MEUDON
5 Place Jules Janssen
92195 MEUDON

N° d'affaire :

N° plan : 202268C02

Echelle : 1/200

Plan d'implantation ECS/CMSI - Bâtiment M2
Entresol et 1er Etage

Rédacteur : J.CORDEL
Visa

Approbateur : J.CORDEL
Visa

Date	Indice	Modification
05/07/2022	A	Création
04/10/2022	B	DOE

Etat du document :
☐ Exécution
☒ DOE

NOMENCLATURE MATERIEL

Symbole	Designation	Quantité	Référence	Symbole	Designation	Quantité	Référence
	Déclencheur manuel	21	4710R1 AMD3311				
	Diffuseur sonore 90dB (classe B)	34	DS01-PZ				

TYPE DE CABLE

	1pb/10 SYT1 avec écran
	3G1,5 CR1
	2x1,5 CR1
	2x1,5 R02V
	1pb/10 CR1 avec écran
	3pb/10 CR1 avec écran
	2x2,5 mm² CR1
	2x2,5 mm² CR1