

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN

Urbanisme / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Marine SANTIAGO

Ligne directe : 04.72.36.13.62

E-mail : dau-erp@ville-bron.fr

Objet : Bordereau envoi- Avis Sous-Commission Départementale de Sécurité

Réf : MS

Bron, le 25/06/2024

**UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT T1
(2131)**

Monsieur Guy CORAZZOL

Directeur

5 avenue Pierre Mendès France
69676 BRON CEDEX

LRAR n° 1A 209 032 8005 7

Monsieur le Directeur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Sous-Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 27/03/2024 concernant votre établissement.

Le Directeur de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT T1 (2131) de type R classé en 3ème catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisé à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.


Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions notées dans le rapport pour lesquelles je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant leur réalisation.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Le service urbanisme, sécurité et accessibilité



P.J. : Procès-verbal de la Sous-Commission Départementale de Sécurité



LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

HÔTEL DE VILLE

place de Weingarten
CS n° 30012
69 671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13
www.ville-bron.fr



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

19

Lyon, le 23/05/2024

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900168-000	N° Rapport : 2024-002775
Établissement : ULL2 "IUT" - Bât T1 (2131)	Visite périodique du 27/03/2024
Type : R - S L	Préventionniste : Lieutenant LABROSSE
Catégorie : 3	Jérôme
Effectif : 530	
Commune : BRON	Demandeur :
Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France	M. le Maire de BRON
69500 BRON	Hôtel de ville
	Place de Weingarten
	69671 BRON
Exploitant : Mme DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-000574.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours

Colonne Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : JL/ED

Lyon, le 28/03/2024

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900168-000 Désignation : ULL2 "IUT" - Bât T1 (2131) Type : R -S L Catégorie : 3 Effectif : 530 Commune : BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France 69500 BRON Exploitant : Mme DOMPNIER	N° Rapport : 2024-000574 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 27/03/2024 Préventionniste : Lieutenant Jérôme LABROSSE Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

VP du 16/03/2021 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Madame Évelyne BRUNET : adjointe au maire,
- Lieutenant Jérôme LABROSSE : rapporteur.

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Monsieur Paul PEGEON : établissement,
- Monsieur Kévin DUQUESNE : établissement,
- Monsieur Dylan GENILLON : établissement service de sécurité.

DOCUMENTS PRESENTES

-	Registre de sécurité,		
-	Formation du personnel	juin 2021	
-	Exercice d'évacuation	05/03/24	
	<u>Rapport de vérification réglementaire en exploitation :</u>		
-	Installations électriques	15/09/23	
-	Extincteurs	28/07/23	SCUTUM
-	SSI annuel	03/07/23	SPIE
-	SSI triennal	15/07/21	VERITAS
-	Désenfumage	13/04/24	AFIMI
-	Éclairage de sécurité		
-	Ascenseur annuel	05/10/23	VERITAS
-	Ascenseur quinquennale	09/10/19	VERITAS
-	Poteau d'incendie	30/10/29	SCUTUM

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit d'un bâtiment composé de 3 niveaux : R + 1 — 1.

Le RdC est composé d'un grand hall rectangulaire qui distribue sur des bureaux, une salle de conseil, en hémicycle, deux amphithéâtres et une salle de lecture et de documentation ; À l'étage se trouvent 6 salles informatiques et un passage permet d'accéder à un appartement qui a été aménagé en plusieurs bureaux. Au sous-sol, il y a des locaux d'archives, une sous station, des box et des ateliers de maintenances

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation et un **avis défavorable** à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1. Lever les observations sur le désenfumage.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2. Retirer les multiprises de l'ensemble du bâtiment,
3. Faire réceptionner les travaux effectués au 1^{er} étage dans l'ancien appartement.

OBSERVATIONS

- essais effectués : essai alarme et évacuation non effectuée : essai déclenchement DM pour vérifier l'adressage et réaction du personnel : satisfaisant. Un exercice d'évacuation avait eu lieu le 5 mars 2024.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,


Lieutenant Jérôme LABROSSE