

Bureau Veritas Exploitation SAS
CHAMPAGNE
19 Rue des Rosiéristes
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR France
Mail : driss.azzouzi@bureauveritas.com

**A l'attention de UNION GROUPEMENTS D
ACHATS PUBLICS**

UNION GROUPEMENTS D ACHATS PUBLICS
17 quai Claude Bernard
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
<https://bvlink.bureauveritas.com/>

Rapport de contrôle technique quinquennal d'une installation d'ascenseur(s) soumis au marquage CE



Intervention du 27/09/2024

Coordonnées du site : 1102
Nom du site : QUADRILAT RE CLAUDE BERNARD
Latitude : 45.751
Longitude : 4.8364



Lieu d'intervention : DEMETER ERATO BELENO
17 quai Claude Bernard
69007 LYON 7EME ARRONDISSEMENT

Numéro d'affaire : 8578747
Référence du rapport : 8578747/197.2.2.R
Rédigé le : 28/10/2024
Par : Driss AZZOUZI
Ce document a été validé par son auteur

Ce rapport contient 1 fiche

Accréditation Cofrac n° 3-1335, inspection
du site CHAMPAGNE Liste des sites accrédités et portée disponible
sur www.cofrac.fr

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification du ou des ascenseurs décrits ci-après.

Ce rapport comprend une fiche par ascenseur, dans laquelle sont mentionnés la réglementation prise en référence, l'identifiant de l'équipement, les caractéristiques techniques essentielles, les éventuelles actions à entreprendre et le contenu de la prestation effectuée par Bureau Veritas, à l'aide des moyens mis à sa disposition.

Chaque ascenseur peut être soumis à plusieurs réglementations, ce rapport ne concerne que la réglementation du contrôle technique (arrêté du 7 Aout 2012).

Rappels sur les obligations du propriétaire

Pour la réalisation des vérifications, le propriétaire doit mettre à disposition de Bureau Veritas les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d'accéder aux différentes parties de ces équipements. Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite, aux examens et essais de ces équipements et met à disposition tous les documents utiles à la réalisation du contrôle technique.

Par ailleurs, Bureau Veritas ne peut être tenu pour responsable des dommages provoqués lors de la vérification par les essais de fonctionnement, ceux-ci ayant pour objectif de vérifier l'absence d'anomalie dans le fonctionnement de l'appareil.

Le propriétaire doit indiquer au contrôleur technique si l'ascenseur tombe sous la nécessité de prévenir les actes de malveillance portant atteinte au verrouillage des portes palières. Si aucune information n'est fournie à Bureau Veritas, ce point n'a pas été traité lors cette visite.

L'obligation de contrôle technique n'est réputée satisfaite que lorsque toutes les parties de l'installation d'ascenseur ont été soumises intégralement aux examens et essais. Si cette obligation n'est pas satisfaite, une information sur le rapport rappelle la nécessité de refaire la totalité du contrôle technique.

Pour répondre à l'article R. 134-13 du CCH, si Bureau Veritas constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 134-20, une copie de ce rapport sera transmise au ministre chargé de la construction.




Actions à mener

Sur la base de l'ensemble des informations en sa possession et notamment des « avis généraux » du présent rapport, le propriétaire décide ou non du maintien en service de chaque ascenseur.

De plus, le cas échéant le propriétaire doit remédier aux écarts ou défauts constatés lors de la vérification.

Le propriétaire doit consigner la vérification ayant fait l'objet du présent rapport dans les documents en sa possession, registre de sécurité de l'établissement et/ou livret d'entretien.

La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.


Pictogrammes			
Critères			
✓ Sans observation ✓ 100% des équipements vérifiés	✓	✓	✗
✓ 100% des essais réalisés ✓ 100 % des points vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Personne(s) rencontrée(s)

Nous n'avons pas été accueillis lors de notre arrivée sur le site.

Équipement(s) objet(s) du présent rapport

CE : 1

 Fiche n° 1 : ERATO

Marque: CFA Type: Electrique n°série: 95N0433106 n°interne: 558807

Avis général : **Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Périmètre vérifié dans le rapport | QUADRILAT RE CLAUDE BERNARD

ÉQUIPEMENT(S) VÉRIFIÉ(S)

Fiche N° 1 : CE

N° interne : 558807
Localisation : ERATO

Marque : CFA
Type : Electrique
N° de série : 95N0433106
Année de mise en service : 2006

Point vérifié	Actions à entreprendre
5.1- Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	Remettre sur les serrures une protection adaptée contre le risque de projections de liquide [Danger concernant les usagers et les intervenants]
Code Obs. : DA/260924/101732/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU
6.1- Caractéristiques	En l'absence d'indication des caractéristiques de la suspente plaque signalétique, notice,..., les dimensions relevées n'ont pu être vérifiées avec les spécifications du constructeur. [Danger concernant les usagers et les intervenants]
Code Obs. : DA/260924/103722/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU
6.6- Affichage	La plaque signalétique portant sur les caractéristiques des organes de suspension est manquante ou illisible. [Danger concernant les usagers et les intervenants]
Code Obs. : DA/260924/103823/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU

[Vous pouvez souscrire à l'option Data View](#)




Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	Actions à entreprendre
9.3- Balustrade	<p>Remettre en état la balustrade ou dispositif équivalent sur toit de cabine.</p> <p>Assurer le bon fonctionnement des asservissements électriques de balustrades amovibles.</p> <p><i>[Danger concernant les intervenants]</i></p>
Code Obs. : DA/260924/095232/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU
12.1- Accès aux locaux	<p>La porte ou la trappe d'accès à la machinerie n'est pas équipée d'une serrure permettant en cas de verrouillage son ouverture sans clef depuis l'intérieur du local.</p> <p><i>[Danger concernant les intervenants]</i></p>
Code Obs. : DA/260924/093606/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU
12.5- Eclairage normal et de secours	<p>L'éclairage de secours en machinerie ne fonctionne pas.</p> <p><i>[Danger concernant les intervenants]</i></p>
Code Obs. : DA/260924/093704/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU
Carte de manoeuvre	
22- Autres points	<p>Led 10 de la chaîne de sécurité non fonctionnelle sur carte de manœuvre AH32</p> <p><i>[Danger concernant les usagers et les intervenants]</i></p>
Code Obs. : DA/260924/094451/0	Date de 1 ^{er} signalement: 27/09/2024 NOUVEAU

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807
	Type : Electrique Nature : CE Date de mise en service : 2006	Texte de référence : Art. R.134-11 du CCH et arrêté CT du 7 Août 2012
	Localisation : ERATO	

Lors de la vérification de l'équipement, nous avons été accompagnés par : M.VORGEAT / ORONA

 **Avis général : Non satisfaisant** : Les vérifications ont fait apparaître les défauts ou anomalies mentionnées dans la « Liste récapitulative des observations issues de la vérification » auxquelles il y a lieu de remédier.

Points non satisfaisants - Actions à entreprendre

Les observations sont indiquées au niveau du chapitre « Liste récapitulative des actions à entreprendre »

Etude de sécurité

Généralités

Dates

Année de la première étude de sécurité : 2006	Date d'actualisation de l'étude : 26/09/2024
--	---

Accès et cheminement

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Local machines et/ou poulies

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Toit de cabine

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Gaine (portes et portillons de visite ou de secours)

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Cuvette

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Portes palières

Risque(s) : Sans risque particulier
--

Caractéristiques

Caractéristiques de l'établissement

Type d'établissement : R, W, N, L Origine du classement : Indiqué par les services publics Description de l'établissement : UNIVERSITE, BUREAUX DE GESTION, CAFETERIA	Catégorie : 1 Activité : UNIVERSITE
--	--

Type d'établissement

Type d'établissement : ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC - 1er GROUPE

Caractéristiques générales de l'appareil

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807

Désignation de l'appareil

Désignation : Ascenseur

Présence d'un RVRAT : NON N°CE : 0088	Marquage CE : OUI
--	--------------------------

Conditions d'accès à l'appareil

Position de la machinerie : Latérale Autre accès à la machinerie : Escalier	Accès à la machinerie : Porte Accès à la cuvette : Porte palière et échelle
--	--

Entraînement

Entraînement électrique : à adhérence Entraînement hydraulique : action indirecte par câble à déplacement mouflé	Autre entraînement électrique : variation continue de vitesse
---	--

Caractéristiques techniques

Nombre de niveaux : 4 Charge (kg) : 800 Vitesse (m/s) : 1.0	Nombre de services : 2 Nombre de personnes : 10
--	--

Suspentes

Suspentes : Câble(s)	Nombre : 5
-----------------------------	-------------------

Caractéristiques des portes

Portes

Portes cabines : automatiques à ouverture latérale Autre : 1 porte battante servant d'accès à la machinerie	Portes palières : automatiques à ouverture latérale, battantes
--	---

Documents mis à notre disposition par le propriétaire

Etude de sécurité

Présentée : Oui Réalisée par : ORONA	Etude de sécurité du : 16/07/2018
---	--

Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien

Présenté : Oui Etat : Incomplet	Dossier technique de l'appareil : 95N0433106
--	---

Carnet d'entretien

Présenté : Oui	Carnet d'entretien ou rapport d'activité de l'appareil : 558807
-----------------------	--

Registre de sécurité

Présenté : Oui	Etabli par : établissement
-----------------------	-----------------------------------

Rapport de vérification après travaux

Présenté : Non

Rapport de contrôle technique suivant R.134-11

Présenté : Non

Déclaration CE de conformité

Présentée : Non

Demande de prise en compte des actes de malveillance

Présentée : Non

Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807

Validation : Oui

Autres points

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807

Situation administrative de l'installation par rapport aux dispositions exigibles dans le cadre des procédures de mise sur le marché définies par le décret 2000-810 du 24 Août 2000 modifié	Statut
1. Marquage CE en cabine accompagné du numéro d'organisme notifié	Présent
2. Déclaration de conformité de l'installation	Non présentée
3. Notice d'instructions	Non présentée

Les documents exigibles et examinés au titre de la procédure de mise sur le marché ne satisfont pas aux dispositions des décrets relatifs à la mise sur le marché des ascenseurs

Liste des points applicables

Le tableau ci dessous mentionne les différents points de vérifications dont l'équipement a fait l'objet ainsi que les avis correspondants. Compte tenu des caractéristiques particulières de l'appareil, seules les rubriques spécifiques à celui-ci sont prises en compte lors de l'édition du rapport. La numérotation des opérations de contrôle peut donc apparaître discontinuée : les rubriques manquantes étant sans objet pour l'appareil concerné. Les avis sont libellés comme suit : **S**: Satisfaisant, **NS**: Non Satisfaisant, **NV**: Non Vérifié, **SO**: Sans Objet.

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
B.	Documents mis à notre disposition par le propriétaire		5.3	Déverrouillage de secours	S
B.1	Etude de sécurité	S	5.5	Eléments constitutifs (dont vitrage)	S
B.2	Dossier technique / notice d'instructions ou d'entretien	S	6.	Organes de suspension	
B.3	Carnet d'entretien	S	6.1	Caractéristiques	NS
B.4	Registre de sécurité	S	6.2	Etat général	S
B.5	Rapport de vérification après travaux	S	6.3	Attaches	S
B.6	Rapport de contrôle technique suivant R.134-11	S	6.4	Poulies, pignons, protecteurs	S
B.7	Déclaration CE de conformité	S	6.6	Affichage	NS
B.9	Demande de prise en compte des actes de malveillance	S	7.	Cabine	
1.	Gaine		7.1	Eléments constitutifs (parois, plancher, toit)	S
1.1	Parois de protection	S	7.2	Porte ou trappe de secours (contrôle de fermeture, verrouillage)	S
1.2	Panneaux de service, portes, portillons de visite, portes de secours	S	7.3	Face(s) de service (jeux)	S
1.3	Garde-pieds, seuils	S	7.5	Porte(s) de cabine (protection passage)	S
1.4	Moyen d'accès à la cuvette	S	7.6	Dispositif de verrouillage	S
1.5	Eclairage	S	7.7	Contrôle de fermeture de la porte de cabine	S
2.	Cuvette		7.8	Eclairage normal	S
2.1	Etat général	S	7.9	Ventilation	S
2.2	Dispositif d'arrêt	S	7.10	Affichage	S
2.3	Dispositif de demande de secours	S	7.11	Eclairage de secours	S
2.5	Amortisseurs, socles, butées	S	8.	Organes de commande en cabine	
2.6	Eclairage	S	8.1	Organe de commande	S
3.	Guidages		8.3	Bouton de réouverture des portes	S
3.1	Eléments de guidage	S	8.4	Dispositif de demande de secours	S
4.	Equipement des paliers		9.	Toit de cabine	
4.1	Signalisation présence cabine, sens de déplacement	S	9.1	Dispositif d'arrêt sur toit de cabine	S
4.2	Affichage (déplacement de la cabine)	S	9.2	Manoeuvre d'inspection sur toit de cabine	S
4.4	Organes de commande avec voyant	S	9.3	Balustrade	NS
5.	Portes palières		9.4	Dispositif de demande de secours sur toit de cabine	S
5.1	Serrures, contrôle électrique, efficacité, inaccessibilité, protection projections de liquides	NS	10.	Contrepoids - organes de compensation	
5.2	Condamnations électriques contrôle de fermeture	S	10.1	Eléments constitutifs du contrepoids	S
«Référentiel» V 7			11.	Dispositif de sécurité	
			11.1	Parachute cabine pour ascenseurs électriques	S
			11.3	Limiteur de vitesse si ascenseur électrique	S
			«Référentiel» V 7		

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807

Repère	Point de vérification	Avis	Repère	Point de vérification	Avis
11.4	Dispositif s'opposant à la vitesse excessive de la cabine en montée	S	13.5	Précision d'arrêt de la cabine	S
11.8	Organe de liaison (position cabine)	S	14. Electricité de l'ensemble de l'installation		
11.9	Hors-course en manoeuvre normale	S	14.1	Interconnexion des masses métalliques, circuit de terre	S
11.10	Limiteur de course inspection	S	14.2	Etat général des éléments constitutifs, protection des circuits, disjoncteur etc...	S
12. Locaux de la machine et des poulies			14.3	Protection contre les contacts directs	S
12.1	Accès aux locaux	NS	16. Conformité de l'installation aux procédures de mise sur le marché		
12.2	Sol	S	17. Validation de l'obligation de contrôle technique article 4 arrêté du 7/08/2012		
12.3	Accès intérieur(s) au local machine	S	22. Autres points		
12.4	Interrupteur force motrice	S	22.1	Carte de manoeuvre	NS
12.5	Eclairage normal et de secours	NS		«Référentiel» V 7	
13. Machine					
13.1	Mécanismes	S			
13.2	Manoeuvre de secours manuelle	S			
13.3	Manoeuvre électrique de rappel	S			
13.4	Protection des organes mobiles de transmission	S			

«Référentiel» V 7

Fiche N°1	ASCENSEUR(S) ET EQUIPEMENT(S) ASSIMILE(S)	N° série : 95N0433106
	Marque : CFA	N° interne : 558807