

PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours

Lyon, le 14 10 2020

Direction de la prévention
et de l'organisation des secours
Groupe prévention des risques

Sous-commission
départementale des ERP-IGII

PROCES-VERBAL

destiné à

M. le Directeur de la Sécurité et de la Protection
Civile
SIDPC, Préfecture du Rhône
106 rue Pierre Corneille
69419 LYON CEDEX 03

ETABLISSEMENT

ERP N° : E29000214-000
100050

Établissement : *ULL2 - Bât. U - Resto U (2111)

Type : N - R Y L

Catégorie : I

Effectif : 2407

Commune : SAINT PRIEST BRON

Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France - Campus UL II
Bron
69800 SAINT PRIEST

Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER

DOSSIER

N° Rapport : 2020-005658

Visite périodique du 02/10/2020

Préventionniste : Capitaine FOREY Rémi

Demandeur :

M. le Directeur de la Sécurité et de la Protection
Civile
SIDPC, Préfecture du Rhône
106 rue Pierre Corneille
69419 LYON CEDEX 03

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2020-004465.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.


En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL
CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours,
président de séance

Colonel Bertrand K. AUSER



LYON, le 02/10/2020
NOS REF. : MP/RF

Rapport destiné

à la

**sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E29000214-000 100050 Désignation : *ULL2 - Bât. U - Resto U (2111) Type : N - R Y L Catégorie : 1 Effectif : 2407 Commune : SAINT PRIEST BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendés France – Campus UL II Bron 69800 SAINT PRIEST Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2020-004465 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 02/10/2020 Préventionniste : Capitaine FOREY Rémi Demandeur : M. le Directeur de la Sécurité et de la Protection Civile SIDPC, Préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille 69419 LYON CEDEX 03

PERSONNES PRESENTES

- Monsieur Jean-Baptiste DOZOLME, mairie
- Madame Djamila BOURA M'COLO, S.I.D.P.C
- Capitaine Rémi FOREY, rapporteur SDMIS
- Madame Sonia IBANEZ, D.D.S.P

Autres personnes présentes

- Monsieur Vincent RABUEL, établissement
- Monsieur Kevin DUQUESNE, établissement
- Monsieur Ivan-Michel BLANC, service technique ville de Bron
- Monsieur Paul PEGEON, ULL2
- Monsieur Jonathan ARANDEL, service urbanisme mairie de Saint-Priest
- Monsieur Jean-François MORICE, maire de Saint-Priest

DOCUMENTS PRESENTES

Portes Automatiques :		
Portes automatiques. Contrat d'entretien obligatoire. (annuel par TC*) (CO 48 §3 e)	KONE	6/2/20
Désenfumage :		
Mécanismes de désenfumage / si mécanique mesures débits/vitesse (annuel par TC*) (DF 10)	AFIMI	18/9/20
Mécanismes de désenfumage avec SSI de cat A ou B (tous les 3 ans par OA**). (DF 10)	VERITAS	25/10/18
Gaz et hydrocarbures liquéfiés :		
Installations de gaz et hydrocarbures liquéfiés (stockages, distribution, locaux, appareils d'utilisation) (annuelle par TC*) (GZ 29, GZ 30)	VERITAS	3/6/20
Electricité/éclairage :		
Installations électriques, éclairage, système de protection contre la foudre (annuel par TC*) (EL 19) + Rapport de vérification périodique au titre du décret n° 88- 1056 du 14 novembre 1988 Groupe électrogène maintenance relevés d'essai (annuel par TC*) (EL 18)	VERITAS	2/9/20
Ascenseurs :		
contrat d'entretien obligatoire. (AS 8)	VERITAS	3/10/19
contrôle par OA** tous les 5 ans ou après transformation. (AS 9)	VERITAS	3/10/19
Cuisine :		
Appareil de cuisson ou de remise en température (annuel par TC*) (GC 22)	VERITAS	3/6/20
Conduits d'évacuation d'air vicié, buées, graisses, fumées. Ramonage / vérification de la vacuité / dégraissage (annuel par TC*) (GC 21)	H2S	26/6/20
Moyens d'extinction :		
Extincteurs (annuel par TC*) (MS 38)	SCUTUM	8/4/20
Système d'alerte, d'alarme et de sécurité incendie :		
système d'alarme et de sécurité incendie (contrat d'entretien obligatoire avec un installateur qualifié pour la détection et pour les SSI de catégorie A et B). (MS 58 et MS 68)	SIEMENS	24/7/20
Contrôle complémentaire pour les SSI de catégorie A et B. (tous les 3 ans OA**) (MS 73)	VERITAS	25/10/18
Formations du personnel :		
La conduite à tenir (MS 48, MS51) / l'utilisation des moyens de secours (MS 69, MS 72)	INTERNE	28/2/20
Exercices d'évacuation :		
Indiquer ci-contre les dates des exercices d'évacuations effectués dans l'année, conditions de déroulements MS 67§3, (J 39, R 33, U 47)		17/10/19

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique de la Maison de l'Étudiant et Resto U situés au Sud de la parcelle de l'université. L'établissement est implanté sur les communes de Bron et Saint-Priest.
Il s'agit d'un bâtiment R+1-1 en forme de L. Le R-1 est partiellement de plain-pied.
Le site universitaire dispose d'un service de sécurité composé de 3 SSIAP.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

1. Lever les observations des rapports de contrôles (désenfumage et éclairage de sécurité).
2. Transmettre le rapport de contrôle des ascenseurs 2020.
3. Doter la salle de stockage situé au rez-de-chaussée d'un ferme-porte.
4. Étendre l'alarme au logements annexe.

OBSERVATION

- Essai effectué : Déclencheur manuel au rez-de-chaussée → CONCLUANT.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,


Capitaine FORNI Rémi

Préfecture

Direction de la Sécurité et de la
Protection Civile

Service Interministériel
de Défense et de Protection
Civile

Lyon, le **21 OCT. 2020**

Affaire suivie par : D.BOURA M'COLO
Tél. : 04 72 61 60 42
Télécopie : 04 72 61 67 57
Courriel : djamila.boura-mcolo@rhone.gouv.fr

Ref: **N° 3 7 1**

Madame la présidente,

Le groupe de visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH, a procédé le 2 octobre dernier à la visite périodique de votre établissement.

La sous-commission départementale réunie en formation plénière a confirmé, le 14 octobre dernier, l'avis favorable proposé par le groupe de visite.

Je vous informe que j'autorise la poursuite de l'exploitation de l'université Lumière Lyon II « Campus de Bron », situé sur les communes de Bron et Saint-Priest.

Je vous rappelle toutefois que la réalisation des prescriptions figurant aux procès-verbaux et rapports ci-joints est placée sous votre responsabilité.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Madame Nathalie DOMPNIER,
Présidente de l'université Lumière Lyon II
Campus de Bron
5 avenue Pierre Mendès France
69 800 St Priest

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur



Guillaume RAYMOND

Copie : Mairies de Bron et St Priest