



Jérémie BRÉAUD

Maire de Bron

Conseiller Régional

délégué aux Grands Evénements

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Madame Nathalie DOMPNIER

Présidente

86 rue Pasteur

69007 LYON

Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le 9 NOV. 2021

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 30 mars 2021 concernant votre établissement.

La Directrice de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT V (2108) de type R classé en 2ème catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions notées dans le rapport pour lesquelles je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant leur réalisation.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD



P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie : Monsieur Paul PEGEON Université Lumière Lyon 2-5 avenue Mendès France
69500 Bron

\\svr-ficlerp21\Courrier\E02900268 ~H12 Notification exploitant PV CDS VP~ 20211029.DOC

HÔTEL DE VILLE

place de Weingarten
CS N°30012 / 69671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13 – F. 04 72 36 14 00
www.ville-bron.fr
affaires-generales@ville-bron.fr



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

184

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 27/10/2021

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900268-000	N° Rapport : 2021-007101
Établissement : ULL2 - Bâtiment V (2108)	Visite périodique du 30/03/2021
Type : R - L Catégorie : 2 Effectif : 742	Préventionniste : Commandant ABEILLON Aurélien
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	
Exploitant : M. Jean-Luc MAYAUD	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2021-000295.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
Le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours

Colonel Bertrand KAISER



LYON, le 9 avril 2021
NOS REF. : ED/AA

Rapport destiné
à la
sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900268-000 Désignation : ULL2 - Bâtiment V (2 .108) Type : R -L Catégorie : 2 Effectif : 742 Commune : BRON Adresse : 5 avenue Pierre Mendès France 69500 BRON Exploitant : Mme la présidente de l'université (Mme Nathalie DOMPNIER)	N° Rapport : 2021-000295 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 30/03/2021 Préventionniste : Cdt Aurélien ABEILLON Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

- Visite de réception du 18 avril 2013 : avis favorable à la réception des travaux
- Visite périodique du 18 avril 2013 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation
- Visite périodique du 8 avril 2016 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation

PERSONNES PRESENTES

- Maire : Mme Evelyne BRUNET – Adjointe au maire
- Rapporteur : Cdt Aurélien ABEILLON – SDMIS

Autres personnes présentes

- Chef d'établissement : M. PEGEON Paul – ULL2
- M. Ivan-Michel BLANC – Mairie de Bron
- M. Kevin DUQUESNE – ULL2
- M. Adrien RABILLOUD – ULL2

DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité
- Rapport de vérification du système de désenfumage - AFIMI le 05/02/2021
- Rapport de vérification des installations électriques et de l'éclairage de sécurité - VERITAS le 01/09/2020
- Rapport de vérification des extincteurs - SCUTUM Incendie le 23/06/2020
- Rapport de vérification des Robinets d'Incendie Armés - SCUTUM Incendie 23/06/2020
- Rapport de vérification triennale du SSI - VERITAS le 25/10/2018
- Rapport de vérification annuelle du SSI - SIEMENS le 29/06/2020
- Rapport de vérification quinquennale des ascenseurs - VERITAS le 04/09/2019
- Rapport de vérification annuelle des ascenseurs - VERITAS le 18/09/2020
- Rapport de vérification de la source centrale de l'amphithéâtre - ASKCO le 14/05/2020
- Formation du personnel aux Moyens de Secours - Formation interne le 28/02/2020
- Exercice d'évacuation conjoint SDMIS - ULL2 le 23/03/2021

PRESENTATION SOMMAIRE

Bâtiment en R+2 composé d'un amphithéâtre, des salles de cours et de bureaux.
L'amphithéâtre est classé en activité de type L.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation et un avis défavorable à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1 – Remettre en état de bon fonctionnement les BAES défectueux.


PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 2 – Remettre en état de bon fonctionnement l'issue de secours de l'amphithéâtre.
 - 3 – Tenir fermées à clés l'intégralité des tableaux électriques de l'établissement.
 - 4 – Ôter l'intégralité des multiprises présentes dans l'établissement.
- Poursuivre la numérotation

OBSERVATIONS

- Commentaire : pas d'essai d'alarme en raison d'un essai effectué le 25 mars 2021 en présence de manœuvrants du SDMIS – Groupement Formation

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,



Commandant Aurélien ABEILLON