



Jérémie BRÉAUD

Maire

Conseiller de la Métropole

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Madame Nathalie DOMPNIER

Présidente

86 rue Pasteur

69365 LYON CEDEX 07

Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le **29 AVR. 2021**

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 16 mars 2021 concernant votre établissement.

La Présidente de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT T2 (2132) de type R classé en 3ème catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions notées dans le rapport pour lesquelles je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant leur réalisation.

J'attire votre attention sur la prorogation validée et vous demande de noter la date limite de la prochaine visite périodique au 16 mars 2026.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD

P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie : Paul PEGEON Responsable Sécurité Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France 69676 BRON

\\svr-ficlerp21\Courrier\E02900001 -H12 Notification exploitant PV CDS VP- 20210415.DOC

HÔTEL DE VILLE

place de Weingarten
CS N°30012 / 69671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13 – F. 04 72 36 14 00
www.ville-bron.fr
affaires-generales@ville-bron.fr



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 14/04/2021

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900001-000	N° Rapport : 2021-001949
Établissement : ULL2 "IUT" Bât T2 (2132)	Visite périodique du 16/03/2021
Type : R - W S L	Préventionniste : Lieutenant LABROSSE
Catégorie : 3	Jérôme
Effectif : 386	
Commune : BRON	Demandeur :
Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France	M. le Maire de BRON
69500 BRON	Hôtel de ville
	Place de Weingarten
	69671 BRON
Exploitant : Mme DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2021-000293.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et valide la prorogation de 2 ans du délai de périodicité de visite prévu à l'article GE4§3. La prochaine visite devra intervenir avant le 16 mars 2026.


En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
Le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours

Colonel Bertrand KAISER



LYON, le 16/03/2021
NOS REF. : JL/ED

Rapport destiné
à la
sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH

Etablissement	Dossier
ERP N° : E02900001-000 Désignation : ULL2 "IUT" Bât T2 (2132) Type : R -W S L Catégorie : 3 Effectif : 386 Commune : BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France 69500 BRON Exploitant : M. Jean-Luc MAYAUD	N° Rapport : 2021-000293 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 16/03/2021 Préventionniste : Lieutenant Jérôme LABROSSE Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

VP du 24/03/2016 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

PERSONNES PRESENTES

- Madame Évelyne BRUNET : adjointe au maire,
- Lieutenant Jérôme LABROSSE : rapporteur.

autres personnes présentes

- Monsieur Ivan-Michel BLANC : ville de Bron service technique,
- Monsieur Paul PEGEON : directeur de la prévention et de la sécurité représentant le chef de l'établissement,
- Monsieur Kévin DUQUESNE : responsable SSIAP.

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit d'un bâtiment en construction traditionnelle, isolé réglementairement. Il est composé de 3 niveaux :

R + 2 et de forme rectangulaire. À chaque niveau se trouvent des locaux d'accueil pour les étudiants et des salles de cours. Deux cages d'escaliers desservent les étages (1 de chaque côté) ainsi qu'un ascenseur.

DOCUMENTS PRESENTES

-	Registre de sécurité		
-	Formation du personnel	28/02/20	
-	Exercice d'évacuation	08/10/19	
-	Rapport de vérification des installations électriques	08/06/20	VERITAS
-	Rapport de vérification des extincteurs	26/06/20	SCUTUM
-	Rapport de vérification du SSI	24/07/21	AFIMI
-	Rapport de vérification du désenfumage	05/02/20	TECHNIIEU
-	Rapport de vérification de l'éclairage de sécurité	/02/20	service de sécurité
-	Contrôle annuel de l'ascenseur	18/09/20	VERITAS
-	Rapport de vérification quinquennal de l'ascenseur	07/10/19	VERITAS
-	Attestation de levée de réserve de l'ascenseur	23/02/21	ORONA

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation et un **avis favorable** à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 - 2

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1. Retirer les multiprises des locaux Réf. : EL§11


PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2. Faire réceptionner le nouveau SSI par la commission de sécurité compétente Réf. : R 123-45
3. Faire réparer les BAES qui sont hors service comme stipulé dans le rapport de vérification de l'éclairage de sécurité Réf : EC 13

OBSERVATIONS

- Essais effectués : coupure électrique et essai alarme : satisfaisant
- Commentaires : madame DOMPNIER est la nouvelle présidente de l'établissement. Monsieur PEGEON est le nouveau directeur de la prévention et de la sécurité. Le SSI du bâtiment a été changé en septembre 2019.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,


Lieutenant Jérôme LABROSSE