

Lyon, le 22 décembre 2020

COURRIER NOTIFIE A L'EXPLOITANT

MADAME BOWE
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
INGENIEUR HYGIENE ET SECURITE
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69365 LYON CEDEX 07

Réf. ou dossier N° E007.06771
Affaire suivie par : R. COSTE-CHAREYRE
Tél. : 04 72 10 56 44

Objet : **Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 26 novembre 2020**

Madame,

J'ai l'honneur de vous adresser l'avis de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 26 novembre 2020 concernant la Visite périodique de l'établissement :

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BIBLIOTHEQUE CHEVREUL
10 RUE CHEVREUL
69007 LYON

J'émetts un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

La direction unique et/ou l'exploitant de l'établissement devront se conformer aux observations mentionnées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s).

Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint délégué à
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,


Mohamed CHIHI

Lyon, le 26 novembre 2020

VILLE DE LYON

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
SERVICE SECURITE CIVILE
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

Extrait du Procès-Verbal

**COMMISSION COMMUNALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE**

Etablissement

Enseigne :

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BIBLIOTHEQUE CHEVREUL

Adresse : 10 RUE CHEVREUL
69007 LYON

N° Bâtiment : E007.06771

Type : S

Catégorie : 3^{ème}

Dossier

VISITE : Visite périodique

Date : 15 octobre 2020

Exploitant : MADAME DOMPNIER NATHALIE - PRESIDENTE
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON

Cette visite est effectuée conformément aux articles R123-45, R123-48 et R123-49 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles GE3 et GE4 du règlement de sécurité annexé au dit code. La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité s'est réunie afin de vérifier si les dispositions constructives, les installations techniques et les conditions d'exploitation répondent à ces exigences réglementaires.

Vu le rapport sécurité du Service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon en date du 16 octobre 2020, rapport n° 2020-005229.

L'accessibilité est sans objet.

La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité, après délibération, **émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.**

Les prescriptions énoncées dans le(s) rapport(s) précité(s) doivent être réalisées sans délai. Le responsable unique de sécurité ou le chef d'établissement devra informer le Maire de leur réalisation.

IMPORTANT :

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) d'être accessibles aux personnes handicapées.

QUE FAIRE ?

LES ERP doivent se déclarer accessibles auprès de la mairie et de la préfecture.

Mairie :

Adresse physique : Ville de Lyon/Direction de la Sécurité et de la Prévention – 1 rue de la République – Lyon 1er

Adresse postale : Mairie de Lyon – Direction de la Sécurité et de la Prévention – 69205 Lyon Cedex 01

Renseignements complémentaires: www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite



SDMIS

SAPEURS-POMPIERS

LYON, le 16/10/2020
NOS REF. : MP/LM

Rapport destiné
à la
commission communale de sécurité
de la ville de Lyon

Établissement	Dossier
ERP N° : E38700246-000 Désignation : ULL2 - Bibliothèque Chevreul (6771 vdl) Type : S - Catégorie : 3 Effectif : 676 Commune : LYON 7ème Adresse : Rue Chevreul - Rue Pasteur 69007 LYON 7ème Exploitant : Madame Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2020-005229 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 15/10/2020 Préventionniste : Capitaine MOLLIER Luc Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01

PERSONNES PRESENTES

- Monsieur Mohamed CHIHI, mairie
- Capitaine Luc MOLLIER, rapporteur SDMIS
- Monsieur Romain COSTE-CHAREYRE, technicien Ville de Lyon

Autres personnes présentes

- Monsieur Vincent RABUEL, établissement
- Monsieur Norbert SANCHEZ CANO, responsable maintenance
- Monsieur Abdelkader HERIF, responsable sécurité

DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité
- Contrôles périodiques :

Objet de la vérification	Type de vérification	Fréquence	Responsable de la vérification (type 2)	Document utilisé	Prochaine vérification	Date de l'inspection	Observations	Remarques
1. CONSTRUCTION PRESENTE								
Vide Périodique	Contrôle réglementaire	5 ans DUE	Commission	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (SE 4)	14/05/2018	2	
2. ELECTRICITE								
Toute installation électrique	Contrôle	1 an	Organisme agréé VERITAS	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (SE 19)	12/07/2018	ERP : 1 observateur, 1034 du 15/04/17, 2 observateurs	
3. INSTALLATION AU GAZ								
4. INCENDIE								
Tous les matériels MS	Contrôle régulier	réguliers	Agent de sécurité incendie et sécurité					
Extincteurs	Vérification	1 an	technicien compétent (Sous-traitant)	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (MS 139)	06/03/2018		Voir rapport ci-joint
Croquis schéma	Vérification	1 an	technicien compétent (Sous-traitant)	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (MS 139)	06/03/2018		Voir rapport ci-joint
Consigne radio incendie	portabilité		Organisme agréé QUALICONSULT	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (MS 11)	21/02/2018		Voir rapport ci-joint
Système de Sécurité incendie								
Toutes les catégories	Vérification	1 an	technicien compétent CHUBB	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (MS 139)	14/02/2018		Rapport en cours
Catégories A et B	Vérification Triennale	3 ans	organisme agréé VERITAS	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (MS 139)	20/07/2020	3 observations	3 observations validées
5. MECANISME								
Entretien et exploitation	Contrôle visuel et essai	réguliers	Agent de sécurité incendie					
Fonctionnement des dispositifs de commande manuelle et automatique, des boîtes, extenseurs et joints de débrayage	Vérification	1 an	technicien compétent AFIM	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (DF 9)	17/04/2018	5 observations	En attente de devis de la société AFIM
Transfert d'alarme	Vérification Triennale	3 ans	organisme agréé QUALICONSULT	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (DF 105)	11/04/2018	pas d'observations	
6. SECOURS								
Eclairage de sécurité	Vérification fonctionnelle		HPS	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (EC 14)			
	Vérification autonome (1 heure)	0 mois	HPS	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (EC 14)	14/09/2018	14 observations	Devis en cours de traitement par le service technique
7. TASEUR								
Examen et conformité	Contrôle	5 ans	organisme agréé VERITAS	Registre de sécurité	COH art 125-2-4	20/09/2018	04 observations	05 observations levées
CTSAE		1 an	organisme agréé VERITAS	Rapport de vérification	Arrêté du 25 juin 1980 (AS 9)	15/08/2020	04 observations	
Entretien		1 an	technicien compétent société ORONA	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (AS 9)			Voir Carnet entretien
8. PORTES ET PORTAILS								
Portes et portails automatiques	Vérification	1 an	technicien compétent société KOMI	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (CO 45)	14/07/2018		Voir Carnet entretien
Portes et portails automatiques	Vérification	1 an	organisme agréé VERITAS	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (CO 45)	23/07/2020		Voir Carnet entretien
9. EXERCICE PREVENTION								
	Exercice Prévu	Durant l'année universitaire	Service PSE	Registre de sécurité	Arrêté du 25 juin 1980 (ES)	08/10/2018		Voir rapport ci-joint

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique du bâtiment R+6-1. Les 6^{ème} étages et -1 ne sont pas accessibles au public.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

N°1 et 2.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

1. Poursuivre le renouvellement de baies de désenfumage.

OBSERVATIONS

- Essais effectués : Alarme incendie sur déclencheur manuel + éclairage de sécurité au 1^{er} étage + issues de secours
➔ **CONCLUANTS.**

Pour le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours, l'instructeur,

Capitaine MOLLIER Luc

DRH

Vincent Rabuel
conseiller prévision

B d R -