

N/ERP
JTC DS
Lyon, le 14 février 2024

VILLE DE LYON
- 4 MAR. 2024
Enquêtes Administratives

221/2024

Réf. ou dossier N : E003.05189
Affaire suivie par : C.PEL
Tél. : 04 72 07 38 27

Objet : Extrait du procès-verbal de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité
du 16 janvier 2024 (Visite périodique du 8 décembre 2023) + Décision du Maire

NOTIFICATION

A la requête de Monsieur le Maire de Lyon,

je soussigné(e), M. JAYET

certifie avoir notifié les documents précités dans l'objet de cette notification par le présent
acte à :

MADAME DOMPNIER NATHALIE - PRESIDENTE
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON
Tél :

responsable de l'établissement :

UNIVERSITE LYON SITE RACHAIS
3 RUE RACHAIS
69003 LYON

les documents cités en objet.

Date de la Notification

Le 08/03/2024

Reçu la présente notification
(Signature de la partie)

Le Notificateur

VILLE DE LYON
DIRECTION SECURITE ET PREVENTION
Pôle Direction
Enquêtes Administratives

M. J.

Lyon, le 14 février 2024

COURRIER NOTIFIE A L'EXPLOITANT

MADAME DOMPNIER NATHALIE - PRESIDENTE
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON

Réf. ou dossier N° E003.05189
Affaire suivie par : C.PEL
Tél. : 04 72 07 38 27

Objet : **Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité du 16 janvier 2024**

Madame la Présidente,

J'ai l'honneur de vous adresser l'avis de la Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité réunie en séance plénière le 16 janvier 2024 concernant la Visite périodique de l'établissement :

UNIVERSITE LYON SITE RACHAIS
3 RUE RACHAIS
69003 LYON

J'émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et à la prorogation de la périodicité.

La prochaine visite périodique de l'établissement prévue en 2026 est reportée en 2028.

La direction unique et/ou l'exploitant de l'établissement devront se conformer aux observations mentionnées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s).

Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint délégué à
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,


Mohamed CHIHI

VILLE DE LYON

DIRECTION DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION
SERVICE SECURITE CIVILE
ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
69205 LYON CEDEX 01

Lyon, le 16 janvier 2024

Extrait du Procès-Verbal**COMMISSION COMMUNALE
DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE****Etablissement**

Enseigne :

UNIVERSITE LYON SITE RACHAIS

Adresse : 3 RUE RACHAIS
69003 LYON

N° Bâtiment : E003.05189

Type : Y L R

Catégorie : 2^{ème}

Dossier

VISITE : Visite périodique

Date : 8 décembre 2023

Exploitant : MADAME DOMPNIER NATHALIE - PRESIDENTE
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69007 LYON

Cette visite est effectuée conformément aux articles R143-38, R143-41 et R143-42 du Code de la Construction et de l'Habitation et aux articles GE3 et GE4 du règlement de sécurité annexé au dit code. La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité s'est réunie afin de vérifier si les dispositions constructives, les installations techniques et les conditions d'exploitation répondent à ces exigences réglementaires.

Vu le rapport sécurité du Service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la Métropole de Lyon en date du 8 décembre 2023, rapport n° 2023-007028.

L'accessibilité est sans objet.

La Commission Communale de Sécurité et d'Accessibilité, après délibération, émet un **avis favorable à la poursuite de l'exploitation et à la prorogation de la périodicité.**

La prochaine visite périodique de l'établissement prévue en 2026 est reportée en 2028.

Les prescriptions énoncées dans le(s) rapport(s) précité(s) doivent être réalisées sans délai. Le responsable unique de sécurité ou le chef d'établissement devra informer le Maire de leur réalisation.

IMPORTANT :

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) d'être accessibles aux personnes handicapées.

QUE FAIRE ?


LES ERP doivent se déclarer accessibles auprès de la mairie et de la préfecture.

Mairie :

Adresse physique : Ville de Lyon/Direction de la Sécurité et de la Prévention – 1 rue de la République – Lyon 1er

Adresse postale : Mairie de Lyon – Direction de la Sécurité et de la Prévention – 69205 Lyon Cedex 01

Renseignements complémentaires: www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf :

Lyon, le 8 décembre 2023

RAPPORT

destiné à la
commission communale de sécurité de la ville de Lyon

Etablissement	Dossier
ERP N° : E38300200-000 Désignation : ULL2 Centre culturel Musée Moulages (E003.05189) Type : Y-S R L Catégorie : 2 Effectif : 1012 Commune : LYON 3ème Adresse : 3 Rue Rachais 69003 LYON 3ème Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2023-007028 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 08/12/2023 Préventionniste : Ltn Jean Marie ZANOT Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01

Rappel des derniers rapports : Visite périodique en date du 24/08/20 n° rapport 2020-004084

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Monsieur Steven VASSELIN : mairie
- Lieutenant Jean Marie ZANOT : SDNIS
- Monsieur Christophe PEL : technicien ville de Lyon

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Monsieur Dominique DATTRINO : chef de service de sécurité berges du Rhône
- Monsieur Paul PEGEON : chef de service de sécurité université Lyon 2
- Monsieur Norbert SANCHEZ : responsable maintenance établissement
- Madame Lucie MAISONNEUVE : stagiaire établissement

DOCUMENTS PRÉSENTES

- Registre de sécurité
- Compte rendu d'exercices d'évacuation 7/03/23 et 27/11/23
- Rapports de vérification des installations gaz VERITAS 16/12/22
- Rapports de vérification du désenfumage naturel AFIMI 05/12/23
- Rapports de vérification du chauffage VERITAS 16/12/22

- Rapports de vérification du ramonage EOLIA 1/12/23
- Rapports de vérification des installations électriques VERITAS 07/09/23
- Rapports de vérification de l'éclairage VERITAS 07/09/23
- Rapports de vérification de la source centralisée ASCO 29/08/23
- Rapports de vérification annuel SSI SPIE 27/11/23 et entretien SPIE 01/06/23
- Rapports de vérification des extincteurs SCUTUM 08/06/23

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit bâtiment R+2 avec R-1 non accessible au public desservi par une façade accessible au 3 rue Rachais et un accès public au musée des moulages par le 87 cours Gambetta. Plusieurs activités indépendantes sont présentes dans le site :

- Musée des moulages au RDC
- Département musique et musicologie au RDC, R+1, R+2
- Salle polyvalente au RDC
- Réserve moulage, chaufferie, machine ascenseur, CTA au R-1

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **AVIS FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation et un **AVIS FAVORABLE** à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1-2

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

Sans objet

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1) fournir le rapport de vérification triennal SSI. MS73
- 2) fournir le rapport de vérification technique du gril et des moyens de levage associés. L57§1§4
- 3) fournir les rapports de vérifications annuel et quinquennal ascenseur et monte-charge ainsi que les levées de réserves associées. AS8, AS9
- 4) former le personnel à l'évacuation et à l'utilisation des moyens de secours. MS46,48,51,69,72

OBSERVATIONS

- essais effectués : essai d'alarme par déclenchement d'un DM au R+2 dans une circulation satisfaisant, diffusion du message sonore satisfaisant, compartimentage satisfaisant, adressage SSI satisfaisant, coupure sono et remise en lumière salle polyvalente satisfaisant.
- Commentaires : le groupe de visite en accord avec l'exploitant propose de modifier la dénomination du site en « université Lyon site Rachais » en conservant l'adresse actuelle d'accès des secours au 3 rue Rachais pour l'ensemble des activités (musée des moulages, musicologie et salle polyvalente », le 87 cours Gambetta servant d'accès au public pour le musée. Une plaque « site Rachais » avec les détails des activités sera installée à l'entrée du 3 rue Rachais. Un SSIAP 1 est présent dans l'établissement pendant les heures ouvrables et du matériel est en cours d'acquisition pour effectuer la formation aux moyens de secours de ses personnels.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Lieutenant Jean Marie ZANOT



2023-007028- 2/2