

DIRECTION DE LA SECURITE
ET DE LA PREVENTION
Service Sécurité Civile
Etablissements Recevant du Public

Lyon, le 4 août 2023

Paul Pigeon

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
MADAME BOWE
INGENIEUR HYGIENE ET SECURITE
18 QUAI CLAUDE BERNARD
69365 LYON CEDEX 07

Réf. ou dossier N° E007.01073 004
Affaire suivie par : J.CASTELL /ED
Tél. : 04 72 07 38 48

Objet : **Sous-Commission Départementale de Sécurité du 1er août 2023**

Madame,

J'ai l'honneur de vous adresser l'avis de la Sous-Commission Départementale de Sécurité du 1er août 2023 concernant la Visite périodique de l'établissement :

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - SITE N°3
ULL2 - BATIMENT C / CLIO
74 RUE PASTEUR
69007 LYON

J'émetts un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

La direction unique et/ou l'exploitant de l'établissement devront se conformer aux observations mentionnées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s).

Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint délégué à
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,


Mohamed CHIHI



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

116

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 01/08/2023

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de LYON
Direction de la Sécurité et de la Prévention
Mairie de Lyon
69205 LYON CEDEX 01

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E38700030-000	N° Rapport : 2023-004172
Établissement : ULL2 . Bât. "Clio" - (E007.01073 004)	Visite périodique du 28/06/2023
Type : R - Catégorie : 1 Effectif : 1735	Préventionniste : Lieutenant DUPUIS Didier
Commune : LYON 7ème	Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01
Adresse : 4 bis rue de l'université 69007 LYON 7ème	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-003767.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.


Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours

Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : DDs

Lyon, le 28/06/2023

RAPPORT

destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH

Etablissement	Dossier
ERP N° : E38700030-000	N° Rapport : 2023-003767
Désignation : ULL2 . Bât. "Clio" - (E007.01073 004)	Dossier : Visite périodique Visite périodique du 28/06/2023
Type : R - Catégorie : 1 Effectif : 1735	Préventionniste : Lieutenant DUPUIS Didier
Commune : LYON 7ème	Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01
Adresse : 4 bis rue de l'université 69007 LYON 7ème	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Rappel des derniers rapports : Visite périodique du 22/09/2020- Avis Favorable

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Mairie : Madame TOMIC Sylvie
- SDMIS : Lieutenant DUPUIS Didier
- DDSP : Madame RAYMOND Carine
- Technicien Ville de Lyon : Monsieur CASTELL JérémY

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Établissement : Monsieur PEGEON Paul

DOCUMENTS PRÉSENTES

- Registre de sécurité
- Rapports de contrôle des installations techniques

Type de maintenance technique	Périodicité selon réglementation (R)	Contrôle effectué par	En date de	Nombre d'interventions et suite données (R)
Gas	Tous les ans par un technicien compétent (GZ 32) (GZ 28)	Sans objet		0
Désamiantage Naturel	Tous les ans par un technicien compétent (DF 10)	A.F.I.M.I	05/09/2022	0
Désamiantage Mécanique	Tous les ans par un technicien compétent (DF 10)	A.F.I.M.I	05/09/2022	1 devis en cours remplacement volet et grille
	Organisme agréé 3 ans 381 A et B	VERITAS	04/10/2022	Cartouches remplacées
Chauffage	Tous les ans par un technicien compétent (CH 68) (CH 57)	CHAUFFAGE URBAIN		0
Etanchéité (gaz liquide frigorigères)		Sans objet		0
Régulation		Sans objet		0
Traitement air VMC		Sans objet		0
Groupe électrogène	TC18 / 10m/s (EL 10)	Sans objet		0
Éclairage	Tous les ans par un technicien compétent (EL 10)	VERITAS	19/07/2022	SUPPRIMER FICHE MULTIPLE BUREAU 135 ET SUPPRIMER FICHES MULTIPLES SUR FICHES MULTIPLES SUR L'ENSEMBLE DE L'ÉTABLISSEMENT
Éclairage	Tous les ans par un technicien compétent (EC 10)	VERITAS	19/07/2022	Tournées des BAES par équipe sécurité incendie et réparation par les services Techniques
Ascenseurs et Moyens-chaînes	Tous les ans (AS 11)	VERITAS	22/09/2022	
	Une fois tous les 5 ans par un organisme agréé (AS 9)	VERITAS	31/10/2022	Nettoyer le canal (fait par la ps sécurité le 08/06/2022) et en attente livraisons de réserve Site CRONA
	Contrat d'entretien	CRONA		
Escaliers mécaniques	Annuel OA (AS 10)	Sans objet		0
Appareils de cuisson	Tous les ans par un technicien compétent	Sans objet		0

2/3

Type de maintenance technique	Périodicité selon réglementation (R)	Contrôle effectué par	En date de	Nombre d'interventions et suite données (R)
Radio	(EC 22) (EC 21)	Sans objet		0
Système de sécurité Incendie Alarme Détection	Tous les ans par un technicien compétent et (AS 60)	SIEMENS	04/07/22	Défaut de position sur clapets devant demandé à allemands mais comme ils ont perdu le contrat ils n'ont jamais rien envoyé
	Une fois tous les 3 ans par un organisme agréé pour SSI de catégorie A ou B (M172)	VERITAS	05/10/2022	Vérification par Site SPIE de la 21 23 en juin
	Contrat d'entretien SSI A et B (M172 et M173)	SPIE	04/03/2023	1 ^{er} visite juillet 2023
Installation des D'extinction Automatique 3-ans	Tous les ans par un technicien compétent (M173) OA 3 ans SSI A et B	Sans objet		0
RIA	Tous les ans par un technicien compétent (M173)	Sans objet		0
Extincteurs	Tous les ans par un technicien compétent (M173)	SCUTUM	22/07/2022	Devis
Parties automatisées	Maintenance chaque année par technicien compétent (CO 40)	VERITAS	15/09/2022	Voir Services Techniques
	Contrat d'entretien (CO 40)	RECORD		Voir Services Techniques
Formation Exercices	M18 43 / M 51 + types	Service de sécurité incendie	12/02/2022 14/06/2023	RAS

PRESENTATION SOMMAIRE

Visite périodique : bâtiment en forme de quadrilatère sur cour.
Service sécurité de 3 SSIAP au minimum pendant la présence du public.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **AVIS FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation et défavorable à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

2/ ;3/ ;4 /

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

N° 2 de la VR du 31/10/2019 et N°1 de la VP du 22/09/2020

- 1) Mettre à jour la procédure de prise en compte des PMR, la diffuser au niveau du personnel et élaborer sous l'autorité de l'exploitant les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap (GN8.7)

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2/ Lever les observations des rapports de contrôle des installations techniques Électricité (VERITAS), SSI Annuel (SIEMENS) et portes automatiques (VERITAS) (R143-34 du CCH)

3/ Assurer la fermeture des portes des armoires électriques (EL5)

4/ Rendre opérationnelles l'ensemble des portes CF de l'établissement (CO24)

5/ Rétablir le **degré** CF des locaux d'archives situés au sous-sol (CO28 et CO31))

6/ Interdire le stockage dans le local technique CL109B et les circulations (CO28 et CO37)

7/ Installer un ferme porte sur la porte C située au sous-sol et menant à l'ascenseur (CO24)

8/ Réparer les assises situées dans l'amphithéâtre

OBSERVATIONS

- Essai **CONCLUANT** d'alarme et des portes de recoupement du Sous-sol
- Essai **CONCLUANT** des EAS situés au R+1 et R-1

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Lieutenant DUPUIS Didier

