



Direction de la prévention et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques  
Réf : JUED

Lyon, le 28/03/2024

## **RAPPORT**

destiné à la  
sous-commission départementale de sécurité  
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
<b>ERP N°</b> : E02900268-000  <b>Désignation</b> : ULL2 - Bâtiment V (2108)  Type : R -L Catégorie : 2 Effectif : 742  <b>Commune</b> : BRON  <b>Adresse</b> : 5 avenue Pierre Mendès France 69500 BRON  <b>Exploitant</b> : M. Jean-Luc MAYAUD	<b>N° Rapport</b> : 2024-000575  <b>Dossier</b> : Visite périodique Visite périodique du 27/03/2024  <b>Préventionniste</b> : Lieutenant LABROSSE Jérôme  <b>Demandeur</b> : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

### **Rappel des derniers rapports :**

VP du 18/04/2016 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

### **MEMBRES DU GROUPE DE VISITE**

- Madame Évelyne BRUNET : adjointe au maire,
- Lieutenant Jérôme LABROSSE : rapporteur.

### **AUTRES PERSONNES PRÉSENTES**

- Monsieur Paul PEGEON : établissement,
- Monsieur Kevin DUQUESNE : établissement,
- Monsieur Dylan GENILLON : établissement service de sécurité.



**PRÉFÈTE  
DU RHÔNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain  
d'incendie et de secours**

**21**

Direction de la prévention et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques  
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 23/05/2024

## PROCES-VERBAL

destiné à  
M. le Maire de BRON  
Hôtel de ville  
Place de Weingarten  
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900268-000	N° Rapport : 2024-002776
Établissement : ULL2 - Bâtiment M	Visite périodique du 27/03/2024
Type : R - L Catégorie : 2 Effectif : 742	Préventionniste : Lieutenant LABROSSE Jérôme
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 avenue Pierre Mendès France 69500 BRON	
Exploitant : M. Jean-Luc MAYAUD	

### Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-000575.

### Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

La dénomination de l'ERP est désormais : ULL2 - Bâtiment M.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

### PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,  
La directrice départementale et métropolitaine adjointe  
des services d'incendie et de secours

Colonelle Laetitia DIDIER

## DOCUMENTS PRESENTES

-	Registre de sécurité,		
-	Formation du personnel	28/02/20	
-	Exercice d'évacuation	11/03/24	
-	<u>Rapport de vérification réglementaire en exploitation :</u>		
-	Désenfumage	13/04/24	AFIMI
-	Installation électriques	05/09/23	VERITAS
-	RAES	18/03/24	
-	Rapport de visite source centrale de l'amphithéâtre	30/08/23	ASKCO
-	Extincteurs	28/07/23	SCUTUM
-	SSI annuel	25/08/24	SPIE
-	SSI triennal	15/07/21	
-	Ascenseur annuel	04/10/23	
-	Ascenseur quinquennal	04/09/19	

## PRESENTATION SOMMAIRE

Bâtiment en R+2 composé :

- d'un amphithéâtre,
- des salles de cours,
- de bureau.

L'amphithéâtre est classé en activité de type L.

## PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation et un **avis défavorable** à la prorogation de la périodicité.

## PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 – 3

## PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1. Retirer l'intégralité des multiprises présentes dans l'établissement.

## PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2. Retirer le stockage anarchique devant les portes,
3. Ajouter le numéro de téléphone du PC sécurité sur les plans d'évacuation.

## OBSERVATIONS

- essais effectués : essai alarme sans évacuation concluant. L'adressage et l'intervention des agents de sécurité ont été concluants. Un exercice d'évacuation a eu lieu le 11/03/2024.
- Commentaire : le bâtiment V prend l'appellation M.

Pour le directeur départemental et métropolitain  
des services d'incendie et de secours,  
l'instructeur,

  
Lieutenant LABROSSE Jérôme

2024-000575- 2/3