

PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental-métropolitain  
d'incendie et de secours

Lyon, le 04/11/2020

Direction de la prévention  
et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques

Sous-commission  
départementale des ERP-IGII

PROCES-VERBAL

destiné à

M. le Maire de SAINT PRIEST  
Hôtel de Ville  
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330  
69801 SAINT PRIEST

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E29000186-000	N° Rapport : 2020-006419
Établissement : Bibliothèque Universitaire Provisoire	Visite d'ouverture du 02/11/2020
Type : S - Catégorie : 3 Effectif : 415	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Commune : SAINT PRIEST	Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST
Adresse : Avenue de l'Europe 69800 SAINT PRIEST	
Exploitant :	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2020-005562.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à l'ouverture de l'établissement.

En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL  
CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,  
le directeur départemental et métropolitain adjoint  
des services d'incendie et de secours,  
président de séance,

Colonel Bertine KAISER



**SDMIS**  
**SAPEURS-POMPIERS**

120

LYON, le 02/11/2020  
NOS REF. : RR

Rapport destiné  
à la  
sous-commission départementale de  
sécurité  
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
ERP N° : E29000186-000	N° Rapport : 2020-005562
Désignation : Bibliothèque Universitaire Provisoire	Dossier : Visite d'ouverture Visite d'ouverture du 14/10/2020
Type : S - Catégorie : 3 Effectif : 415	Préventionniste : Capitaine ROBERT Raphaël
Commune : SAINT PRIEST	Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST CEDEX
Adresse : Avenue de l'Europe 69800 SAINT PRIEST	
Exploitant :	

**Rappel des derniers rapports :**

- Etude n° 2020-000979 du PC 290/19/00114, SCDS du 11/03/2020, avis favorable

**PERSONNES PRESENTES**

- Monsieur MOISSARD : Conseiller municipal
- Capitaine Raphaël ROBERT : Rapporteur
- Madame CHANUT : DDT

**Autres personnes présentes**

- Monsieur ARANDEL : Service urbanisme ville de saint Priest
- Madame AUSSÉNAC : Bureau de contrôle APAVE
- Madame GUEDJ : Université Lyon 2
- Monsieur VAZ : Bureau de contrôle APAVE
- Monsieur PIGNOLO : BET fluides
- Madame VIGNERON : Architecte

## PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite d'ouverture de l'établissement. Le bâtiment, d'une surface de 1696 m², en forme de U, sur un seul niveau comprend des zones de rayonnages, des places de consultation / lecture et des bureaux administratifs non accessibles au public.

## DOCUMENTS PRESENTES

Registre de sécurité

RV RAT – Sté APAVE du 20/10/2020

Attestation décret n° 95-260 du 08 mars 95 modifié établie par le Maître de l'ouvrage en date du 13/10/2020

Attestation décret n° 95-260 du 08 mars 95 modifié établie par la Sté APAVE du 13/10/2020

## PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à l'ouverture de l'établissement.

## PRESCRIPTIONS

1. Installer un plan d'intervention à l'entrée de l'établissement. (MS 41)
2. Transmettre les justificatifs de débit des PEI fonctionnant en simultané.
3. Asservir le portillon de la courette au SSI ou installer un bouton moleté.
4. Installer un défibrillateur automatisé externe (décret n° 2018-1186 du 19/12/2018)

## OBSERVATIONS

### Essais effectués :

- Coupure d'urgence EL11 : satisfaisant
- Alarme par DM + déverrouillage des issues : satisfaisant
- Éclairage de sécurité avec CGE : satisfaisant

### Commentaires :

- Dans l'attente de la réalisation de la prescription n°3, l'exploitant s'engage à maintenir le portillon ouvert.

Pour le directeur départemental et métropolitain  
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,

Capitaine ROBERT Raphaël

