



**Jérémie BRÉAUD**

*Maire*

*Conseiller de la Métropole*

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES  
TECHNIQUES**

**Patrimoine / Sécurité - Accessibilité**

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

**Ligne directe : 04.72.36.13.89 - Fax : 04.72.36.14.84**

**E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr**

**UNIVERSITE LUMIERE LYON 2**

**Madame Nathelie DOMPNIER**

**Présidente**

5 avenue Pierre Mendès France

69500 BRON

**Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité**

**Réf : IMB/ND**

Bron, le **13 AOUT 2020**

**LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION**

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 23 juin 2020 concernant votre établissement.

La Présidente de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT S1 (2141) de type X classé en 3ème catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation de la prescription notée dans le rapport pour laquelle je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant sa réalisation.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

**Pour le Maire empêché,  
La Première Adjointe,**

**Martine CHAREYRE**



**P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité**

**Copie : Paul PEGEON Université Lumière Lyon 2**

\\svr-fic\erp21\Courrier\E02900002 -H12 Notification exploitant PV CDS VP- 20200803.DOC\erp21\nadaDOC\_TYP\_TEMP.doc

**HÔTEL DE VILLE**

place de Weingarten  
CS N°30012 | 69671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13 – F. 04 72 36 14 00  
www.ville-bron.fr  
affaires-generales@ville-bron.fr

PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental-métropolitain  
d'incendie et de secours

Lyon, le 29/07/2020

Direction de la prévention  
et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques

Sous-commission  
départementale des ERP-IGH

**PROCES-VERBAL**

*destiné à*

M. le Maire de BRON  
Hôtel de ville  
Place de Weingarten  
69671 BRON

**ETABLISSEMENT**

**ERP N° :** E02900002-000

**Établissement :** ULL2 Bât S1 "Halle des Sports N°1" (2141)

Type : X -  
Catégorie : 3  
Effectif : 663

**Commune :** BRON

**Adresse :** 5 Avenue Pierre Mendès France  
69500 BRON

**Exploitant :** Mme Nathalie DOMPNIER

**DOSSIER**

**N° Rapport :** 2020-003732

Visite périodique du 23/06/2020

**Préventionniste :** Capitaine DIZERENS Gérard

**Demandeur :**  
M. le Maire de BRON  
Hôtel de ville  
Place de Weingarten  
69671 BRON

**Références**

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2020-002800.

**Avis de la commission**

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

*PROCES-VERBAL  
CERTIFIÉ CONFORME*

*Pour le Préfet,  
le directeur départemental et métropolitain adjoint  
des services d'incendie et de secours,  
président de séance*

*Colonel Bertrand KAISER*



LYON, le 25/06/2020  
NOS REF : GD/ED

**Rapport destiné**  
  
**à la**  
  
**sous-commission départementale de**  
**sécurité**  
**pour les ERP et les IGH**

Etablissement	Dossier
<b>ERP N° : E02900002-000</b>  <b>Désignation : ULL2 Bât S1 "Halle des Sports N°1"</b> (2141)  Type : X - Catégorie : 3 Effectif : 663  <b>Commune : BRON</b>  <b>Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France</b> 69500 BRON  <b>Exploitant : M. TIRAN</b>	<b>N° Rapport : 2020-002800</b>  <b>Dossier : Visite périodique</b> Visite périodique du 23/06/2020  <b>Préventionniste : Capitaine Gérard DIZERENS</b>  <b>Demandeur :</b> M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

**Rappel des derniers rapports :**

- VP du 21/05/2015 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

**PERSONNES PRESENTES**

- Monsieur Jean-Pierre ANGOSTO : conseiller municipal,
- Capitaine Gérard DIZERENS : rapporteur.

**Autre personne présente**

- Monsieur Vincent RABUEL : responsable établissement,
- Monsieur Kevin DUQUESNE : service sécurité incendie.



## PRESENTATION SOMMAIRE

Le bâtiment à simple RdC comprend :

- 1 hall de 2 000 m<sup>2</sup> environ,
- 1 salle de danse de 180 m<sup>2</sup>,
- 1 salle de musculation de 180 m<sup>2</sup>,
- Des locaux communs tels que des vestiaires.

L'emprise totale est de 2 660 m<sup>2</sup>.

## DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité		
- Vérification éclairage de sécurité	02/06/20	Technicien compétent
- Vérification des installations électrique	05/05/19	VERITAS
- Rapport de vérification alarme	31/10/19	SIMENS
- Rapport de vérification désenfumage	12/07/19	DSPI
- Attestation formation du personnel (annuel)	12/11/19	
- Vérification des extincteurs	29/06/19	SCUTUM Incendie

## PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation.

## PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 – 3

## PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

Aucune

## PRESCRIPTIONS NOUVELLES

1. Supprimer les fiches multiples Réf. : EL 11 § 7

## OBSERVATION

- Essai effectué : aucun
- Commentaire : Changement d'exploitant, Monsieur TIRAN remplacé par Madame Nathalie DOMPNIER.

Pour le directeur départemental et métropolitain  
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,

Capitaine Gérard DIZERENS