

Gilles GASCON

Maire de Saint-Priest
Conseiller métropolitain

LR/AR

Nos Réf. : JA/AD – PO 26259

Votre interlocuteur : Jonathan ARANDEL

Téléphone : 04 72 23 49 60

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
Campus Porte des Alpes
Monsieur Paul PEGEON
5 avenue Pierre Mendès-France
69500 BRON

**Objet : Suivi avis défavorable sous-commission
départementale des ERP-IGH**

Monsieur,

Suite à la visite périodique de votre établissement « Université Lumière Lyon 2 – bâtiment P » situé avenue de l'Europe, 69800 SAINT-PRIEST, effectuée le 2 mars 2023, la sous-commission départementale des ERP-IGH a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation compte tenu du stockage dans les circulations en rez-de-jardin.

Après transmission de votre part des documents nécessaires par courrier en date du 4 juillet 2023, la sous-commission départementale des ERP-IGH a levé l'avis défavorable et émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de cet établissement le 31 août 2023. Vous trouverez ce nouvel avis ci-joint.

Je vous prie d'accepter, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Signé électroniquement par : Gilles GASCON

Date de signature : 11/09/2023

Qualité : Maire de Saint-Priest



PJ : avis de la sous-commission départementale des ERP-IGH en date du
31 août 2023



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

99

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 31/08/2023

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de SAINT PRIEST
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330
69801 SAINT PRIEST

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E29000222-000	N° Rapport : 2023-004886
Établissement : ULL2 - Bâtiment P	Suivi d'avis défavorable du 27/07/2023
Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 399	Préventionniste : Adjudant-chef DUPIR Didier
Commune : SAINT PRIEST	Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST
Adresse : Avenue de l'Europe - Campus Porte des Alpes 69800 SAINT PRIEST	
Exploitant : Mme DOMPNIER Nathalie	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-004751.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission lève l'avis défavorable émis lors de la sous-commission départementale de sécurité du 21 mars 2023 et émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques

Lyon, le 28/07/2023

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

ERP N° : E29000222-000 Désignation : ULL2 - Bâtiment P Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 399 Commune : SAINT PRIEST Adresse : Avenue de l'Europe - Campus Porte des Alpes 69800 SAINT PRIEST Exploitant : Mme DOMPNIER Nathalie	N° Rapport : 2023-004751 Dossier : Suivi d'avis défavorable Suivi d'avis défavorable du 27/07/2023 Préventionniste : Adjudant-chef DUPIR Didier Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST CEDEX
---	--

NOS RÉF. : DDr

Rappel des derniers rapports :

Procès-verbal de la SCDS du 21/03/2023 – Avis défavorable – Visite périodique du 02/03/2023.

PRESENTATION SOMMAIRE

Existant

Il s'agit d'un bâtiment en R + 1/ RDC, desservi par un mail piétonnier à l'air libre et atrium, une salle libre accès étudiant, une direction des systèmes d'informations de l'établissement.

COMMENTAIRE

Lors de la séance du 21/03/2023, la Sous-commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de cet établissement compte tenu du stockage dans les circulations en rez-de-jardin.

Aujourd'hui, à la lecture de tous les documents envoyés en mairie de St Priest, le pétitionnaire a résolu l'ensemble des prescriptions émises.

Il est proposé de lever l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de cet établissement.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

- 1 - Débarrasser le stockage de la circulation en rez-de-jardin (palettes, poubelles, matériel informatique).
- 2 - Fermer ou asservir la porte d'entrée de la salle informatique.
- 3 - Demander la visite de réception de l'AT 290/21/00015.
- 4 - Faire contrôler le désenfumage de l'ATRIUM.

DOCUMENTS PRESENTES

- Courrier du pétitionnaire en date du 04/07/2023.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Adjudant-chef DUPIR Didier

