

PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours

Lyon, le 01/04/2020

Direction de la prévention
et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques

Sous-commission
départementale des ERP-IGH

PROCES-VERBAL

destiné à

M. le Maire de SAINT PRIEST
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330
69801 SAINT PRIEST

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E29000223-000 100280 Etablissement : ULL2 - Bâtiment O Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 356 Commune : SAINT PRIEST Adresse : Campus Porte des Alpes - Av. de l'Europe 69800 SAINT PRIEST Exploitant : Mme DOMPIVIER Nathalie	N° Rapport : 2020-001976 Visite périodique du 05/03/2020 Préventionniste : Lieutenant Colonel Mickaël PEYRARD Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2020-000879.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL
CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours,
président de séance,

Colonel Bertrand KAISER

LYON, le 11/03/20
NOS REF. : MP/NB



Rapport destiné

à la

**sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH**

Etablissement	Dossier
ERP N° : E29000223-000 100280 Désignation : ULL2 - Bâtiment O Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 356 Commune : SAINT PRIEST Adresse : Campus Porte des Alpes - Av. de l'Europe 69800 SAINT PRIEST Exploitant : M. Jean-Luc Mayaud	N° Rapport : 2020-000879 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 05/03/2020 Préventionniste : Lieutenant Colonel Mickaël PEYRARD Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST CEDEX

Rappel des derniers rapports : Rapport S/CDS du 19/03/15

PERSONNES PRESENTES

- M. Jean-François MORICE (adjoint au maire)
- Lieutenant colonel Mickaël PEYRARD (SDMIS)

autres personnes présentes

- M. Vincent RABUEL (Etablissement)
- M. Jonathan ARANDEL (mairie – urbanisme)
- M. Paul PEGEON (Université)

DOCUMENTS PRESENTES

- Registre de sécurité.
- Rapport de vérification :
 - du désenfumage – DSPI le 12/07/19,
 - des installations électriques – VERITAS le 28/08/19,
 - de l'éclairage de sécurité – technicien compétent le 24/02/20,
 - des extincteurs – SCUTUM le 24/06/19,
 - de l'alarme – SSI – SIEMENS le 18/07/19 et VERITAS le 25/10/18,
 - des ascenseurs/monte-charges – VERITAS (quinquennale) le 7/10/15,
- Formation du personnel aux moyens de secours – technicien compétent le 12/11/19,
- Exercice d'évacuation organisé par l'établissement le 17/10/19.

PRESENTATION SOMMAIRE

Bâtiment R + 1 / rez de jardin, desservi par un mail piétonnier à l'air libre et atrium ; Bâtiment de l'enseignement des langues.

PROPOSITION D'AVIS

Favorable à la poursuite de l'exploitation.
Prorogation de la périodicité : sans objet.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 - 3

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

1 - Noter et faire signer les levées d'observations par les techniciens compétents.

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

2 - Faire débarrasser le local technique du bâtiment O salle 026.

OBSERVATION

- Commentaires : changement d'exploitant : Mme DOMPIVIER Nathalie.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,


Lieutenant Colonel Mickaël PEYRARD