



Jérémie BRÉAUD

Maire

Conseiller de la Métropole

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Madame Nathalie DOMPNIER

Présidente

86 rue Pasteur

69365 LYON CEDEX 07

Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le **29 AVR. 2021**

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 9 mars 2021 concernant votre établissement.

La Présidente de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT R (2110) de type R classé en 3ème catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions notées dans le rapport pour lesquelles je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant leur réalisation.

J'attire votre attention sur la prorogation validée et vous demande de noter la date limite de la prochaine visite périodique au 9 mars 2026.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD

P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie : Paul PÉGEON Responsable Sécurité Université Lumière Lyon 2
5 avenue Pierre Mendès France 69676 BRON

\\svr-ficlerp21\Courrier\E02900049 -H12 Notification exploitant PV CDS VP- 20210415.DOC

HÔTEL DE VILLE

place de Weingarten
CS N°30012 | 69671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13 – F. 04 72 36 14 00
www.ville-bron.fr
affaires-generales@ville-bron.fr



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 14/04/2021

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900049-000	N° Rapport : 2021-001769
Établissement : ULL2 Bât. R (2110)"Amphi René Cassin"	Visite périodique du 09/03/2021
Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 690	Préventionniste : Capitaine CHAPELLE Frédéric
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France 69500 BRON	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2021-000291.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et valide la prorogation de 2 ans du délai de périodicité de visite prévu à l'article GE4§3. La prochaine visite devra intervenir avant le 9 mars 2026.


En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
Le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours

Colonel Bertrand KAISER



LYON, le 09/03/2021
NOS REF. : FC/ED

Rapport destiné
à la
sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900049-000 5459 Désignation : ULL2 Bât. R (2110)"Amphi René Cassin" Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 690 Commune : BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON Exploitant : M. Jean-Luc MAYAUD	N° Rapport : 2021-000291 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 09/03/2021 Préventionniste : Capitaine Frédéric CHAPELLE Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

VP du 10/03/2016 : avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

PERSONNES PRESENTES

- Madame Évelyne BRUNET : adjointe au maire
- Capitaine Frédéric CHAPELLE : rapporteur

autres personnes présentes

- Monsieur Kévin DUQUESNE : université Lyon 2
- Monsieur Ivan-Michel BLANC : mairie de Bron service technique
- Monsieur Paul PEGEON : université Lyon 2

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit d'un bâtiment R +1 isolé réglementairement, en construction traditionnelle. Au RdC se situent un amphithéâtre et des salles de travaux dirigés.

A l'étage se trouvent deux bureaux et deux salles de cours, la sous station de chauffage se trouve sous le bâtiment.

DOCUMENTS PRESENTES

-	Registre de sécurité		
-	Attestation de formation du personnel	28/02/20	Université Lyon 2
-	Exercice d'évacuation	06/02/20	
-	Rapport de vérification annuelle de l'électricité	09/02/20	VERITAS
-	Rapport de vérification annuelle des extincteurs	26/06/20	SCUTUM INCENDIE
-	Rapport de vérification annuelle du SSI	24/07/20	SIEMENS
-	Rapport de vérification triennale du SSI	29/10/18	VERITAS
-	Rapport de vérification annuelle du désenfumage	05/02/21	AFIMI
-	Rapport de vérification annuelle de l'éclairage de sécurité	/02/21	ULL2
-	Rapport de vérification annuelle de l'ascenseur	18/09/20	VERITAS
-	Rapport de vérification quinquennale de l'ascenseur	03/10/19	VERITAS
-	Rapport ORANA (levé des réserves des rapports ascenseurs)	23/02/21	

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à la poursuite de l'exploitation et un **avis favorable** à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 - 2

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES RENOUVELEES

Néant

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

1. Fournir le rapport de vérification réglementaire après travaux concernant le SSI Réf. : MS 73,
2. Lever les observations relatives au rapport de vérification réglementaire en exploitation éclairage de sécurité Réf. : EC 14,
3. Désencombrer la sous station de chauffage,
4. Doter les portes R + 1 côté gymnase et RdC côté parking d'un dispositif d'ouverture de secours rapide Réf. : CO 45 § 2.

OBSERVATIONS

- Essais effectués : essai d'alarme : concluant.
- Commentaires : pas de travaux effectués depuis la VP du 10/03/2016. Madame Nathalie DOMPNIER est la nouvelle responsable de l'établissement.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,

Capitaine Frédéric CHAPELLE

