

Lyon, le 26 novembre 2024

MADAME NATHALIE DOMPNIER
UNIVERSITE LUMIERE LYON 2
86 RUE PASTEUR
69007 LYON

Réf. ou dossier N° E007.01076 000
Affaire suivie par : D. TEXIER
Tél. : 0487657049

Objet : Sous-Commission Départementale de Sécurité du 21 novembre 2024

Madame,

Concernant l'établissement :

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - QUADRILATERE PASTEUR
86 RUE PASTEUR
69007 LYON

J'émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et à la réception de travaux (AT 123/23/70191).

Cet avis est délivré du point de vue de la sécurité et de l'accessibilité et ne préjuge en rien des autres autorisations éventuellement nécessaires à l'ouverture ou à l'exploitation de l'établissement en fonction de la nature des activités qui s'y exercent (notamment autorisation de voirie, permis de construire, etc...)

Les observations énoncées dans le(s) rapport(s) ci-joint(s) doivent être prises en compte.

Cette décision sera exécutoire dès notification au responsable de l'établissement. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Maire de Lyon,
L'Adjoint délégué à
La Sûreté, la Sécurité et la Tranquillité,



Mohamed CHIHI

Pièces jointes : 1

IMPORTANT :

La loi du 11 février 2005 impose aux Etablissements Recevant du Public (ERP) d'être accessibles aux personnes handicapées.

QUE FAIRE ?

LES ERP doivent se déclarer accessibles auprès de la mairie et de la préfecture.

Mairie :

Adresse physique : Ville de Lyon/Direction de la Sécurité et de la Prévention – 1 rue de la République – Lyon 1^{er}

Adresse postale : Mairie de Lyon – Direction de la Sécurité et de la Prévention – 69205 Lyon Cedex 01



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

194

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 21/11/2024

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de LYON
Direction de la Sécurité et de la Prévention
Mairie de Lyon
69205 LYON CEDEX 01

| <u>ETABLISSEMENT</u> | <u>DOSSIER</u> |
|---|---|
| ERP N° : E38700027-000 | N° Rapport : 2024-007190 |
| Établissement : ULL2 - Bât Quadrilatère Pasteur (E007.01076) | Suivi d'avis défavorable du 30/10/2024 |
| Type : R - W S Catégorie : 1 Effectif : 2346 | Préventionniste : Capitaine PLASSE Xavier |
| Commune : LYON 7ème | Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01 |
| Adresse : 86 Rue Pasteur 69007 LYON 7ème | |
| Exploitant : Mme DOMPNIER Nathalie | |

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-007058.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission lève les 2 avis défavorables émis lors de la sous-commission départementale de sécurité du 24 octobre 2024 et émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation ainsi qu'à la réception des travaux de l'AT 123/23/70191.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours

Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques

Lyon, le 06/11/2024

RAPPORT

destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH

| | |
|--|--|
| ERP N° : E38700027-000 Désignation : ULL2 - Bât Quadrilatère Pasteur (E007.01076) Type : R -W S Catégorie : 1 Effectif : 2346 Commune : LYON 7ème Adresse : 86 Rue Pasteur 69007 LYON 7ème Exploitant : Mme DOMPNIER Nathalie | N° Rapport : 2024-007058 Dossier : Suivi d'avis défavorable Suivi d'avis défavorable du 30/10/2024 Préventionniste : Capitaine PLASSE Xavier Demandeur : M. le Maire de LYON Direction de la Sécurité et de la Prévention Mairie de Lyon 69205 LYON CEDEX 01 |
|--|--|

NOS RÉF. :

- Visite de réception AT123/23/70191 du 15/10/2024, la commission émet un avis défavorable à la réception des travaux compte tenu du non-respect du degré coupe-feu du local à risque moyen.
- Visite de réception AT123/23/70190 du 15/10/2024, la commission émet un avis favorable à la réception de travaux. Elle émet un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation compte tenu que plusieurs portes coupe-feu ne se sont pas fermées au R+1 et R+2

PRESENTATION SOMMAIRE

La SCDS lors de sa séance du 24 octobre 2024 a adopté les rapports du groupe de visite du 15/10/2024 et a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation pour le motif suivant :

- plusieurs portes coupe-feu ne se sont pas fermées au R+1 et R+2

La commission a aussi émis un avis défavorable à la réception de l'AT123/23/70191 compte tenu du non-respect du degré coupe-feu du local ménage classé à risque moyen.

De plus, les prescriptions suivantes ont été émises :

Rapport 2024-006379 :

- 1) Compléter la consigne d'évacuation des personnes en situation de handicap. GN 8
- 2) Redonner au local ménage (classé local à risque moyen) le degré coupe-feu de la cloison. CO 28§2

Rapport 2024-006378 :

- 1) Élaborer sous l'autorité de l'exploitant, les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap et annexer ces documents au registre de sécurité (Cf. article GN 8 du règlement de sécurité).
- 2) Compléter la consigne d'évacuation des personnes en situation de handicap. GN 8
- 3) Remettre en état de fonctionnement les portes coupe-feu qui ne fonctionnent pas. R16

DOCUMENTS PRESENTES

- Document décrivant l'organisation générale de la sécurité incendie et de l'évacuation des personnes en situation de handicap
- Attestation du 16/10/24 de bon fonctionnement des clapets coupe-feu rédigée par la société « SPIE »
- Attestation du 16/10/24 de bon fonctionnement et de réglages des portes coupe-feu rédigée par la société « SPIE »
 - o 1er étage vers salle GAIA 114
 - o 2ème étage GAIA cage d'escalier côté ascenseur
 - o 2ème étage GAIA cage d'escalier côté salle 203
- Photo attestant du rebouchage de la grille de ventilation qui avait été créée dans la cloison du local ménage

COMMENTAIRE

Il est proposé à la SCDS de lever les prescriptions suivantes :

Rapport 2024-006379 :

- 1) Compléter la consigne d'évacuation des personnes en situation de handicap. GN 8
- 2) Redonner au local ménage (classé local à risque moyen) le degré coupe-feu de la cloison. CO 28§2

Rapport 2024-006378 :

- 1) Élaborer sous l'autorité de l'exploitant, les procédures et consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap et annexer ces documents au registre de sécurité (Cf. article GN 8 du règlement de sécurité).
- 2) Compléter la consigne d'évacuation des personnes en situation de handicap. GN 8
- 3) Remettre en état de fonctionnement les portes coupe-feu qui ne fonctionnent pas. R16

Et de lever l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation ainsi que l'avis défavorable à la réception des travaux de l'AT123/23/70191 - Rapport 2024-006379.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine PLASSE Xavier