



Jérémie BRÉAUD

Maire de Bron

Conseiller Régional

délégué aux Grands Evénements

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC

Ligne directe : 04.72.36.13.89

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2

Madame Nathalie DOMPNIER

Présidente

86 rue Pasteur

69007 Lyon

Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le

- 6 DEC. 2022

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 6 octobre 2022 concernant le bâtiment H (2106) dans votre établissement.

La Directrice de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENT H (2106) de type R classé en 1 ère catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions notées dans le rapport pour lesquelles je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant leur réalisation.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Jérémie BRÉAUD



P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie : Paul PEGEON Université Lumière Lyon 2 - 5 avenue Mendès France 69500 BRON



**PRÉFET
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

23

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 17/11/2022

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E02900269-000	N° Rapport : 2022-006993
Établissement : ULL2 - Bâtiment H (2106)	Visite périodique du 06/10/2022
Type : R - L Catégorie : 1 Effectif : 3480	Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal
Commune : BRON	Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON
Adresse : 5 Avenue Pierre Mendes France 69500 BRON	
Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2022-005803.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Les prescriptions mentionnées au rapport devront être prises en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour le Préfet,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours


Colonelle Lactitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf : PP/CF

Lyon, le 7 octobre 2022

RAPPORT

destiné à la
**sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E02900269-000 Désignation : ULL2 - Bâtiment H (2106) Type : R -L Catégorie : 1 Effectif : 3480 Commune : BRON Adresse : 5 Avenue Pierre Mendès France 69500 BRON Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2022-005803 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 06/10/2022 Préventionniste : Capitaine PEYRON Pascal Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

PERSONNES PRESENTES

- Monsieur François-Xavier PENICAUD, adjoint au maire
- Capitaine Pascal PEYRON, rapporteur SDNIS
- Monsieur Guillaume LEGRAIN, DDSP

Autres personnes présentes

- Monsieur Ivan-Michel BLANC, Ville de Bron
- Monsieur Kevin DUQUESNE, service sécurité
- Monsieur Dylan GENILLON, service sécurité
- Madame Marie-Hélène GUEDJ, direction immobilier université Lyon 2
- Monsieur Paul PEGEON, UL2 sécurité

DOCUMENTS PRESENTES

- Exercice d'évacuation – 29/09/2022.
- Formation du personnel – 28/06/2022 – par le service de sécurité.
- Rapport de vérifications :
 - o Installations électriques du 23/08/22 – VERITAS et CT – 31/08/22.
 - o Extincteurs – SCUTUM – 17/06/22.
 - o Détection incendie – SIEMENS – 19/07/2022 – levée de réserves – SIEMENS – 04/07/22.
 - o Triennale SSI – 15/07/21.
 - o Poteau incendie – SCUTUM – 09/11/21.
 - o Désenfumage – AFIMO – 09/08/22 (1 escalier).
 - o Éclairage de sécurité – SSIAP – 09/2022.
 - o Ascenseurs – VERITAS – 29/09/22.
 - o PV de réception de l'escalier provisoire mis en place dans le cadre des travaux du bâtiment J et future « RUCHE » – ATSP – 12/09/2022.

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite périodique de l'établissement « H » sur le site universitaire.

L'ERP de forme rectangulaire est orienté « Nord-Sud » et composé de 2 corps de bâtiment à R+2 et R+5.

Le plancher bas du niveau le plus haut est supérieur à 8 m, il est desservi par 2 voies échelles sur la façade « Est » en baies traditionnelles et la façade « Ouest » en façade aveugle avec 1 voie en impasse.

L'établissement est équipé d'un SSI de catégorie A avec détection généralisée.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **AVIS FAVORABLE** à la poursuite de l'exploitation.

Il propose un avis défavorable à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 – 3 – 4

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1) Faire vérifier le désenfumage naturel du second escalier – DF 5
- 2) Poursuivre la remise en état de fonctionnement des blocs de balisage – GE 10
- 3) Lever les 4 observations du rapport de vérifications annuel des ascenseurs et les 6 du rapport triennal – GE 10
- 4) Proscrire l'utilisation des salles de cours sans éclairage de sécurité en état de fonctionnement sans un éclairage naturel correct – EC 15
- 5) Mettre à jour le plan d'intervention – MS 41
- 6) Élaborer les procédures et consignes d'évacuation en prenant en compte les différents types de handicap, celles-ci seront annexées au registre de sécurité – R 143.44

OBSERVATIONS

- Essais effectués :

Sur détection automatique incendie :

- Alarme restreinte + levée de doute
- Compartimentage
- Fermeture du volet du kiosque au rez-de-chaussée
- Alarme générale

} **SATISFAISANT**

- Commentaire :

Un second escalier a été installé en provisoire dans le cadre de la démolition du bâtiment J, il a fait l'objet d'une AT pour la construction d'un escalier suite à la démolition du bâtiment J.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Capitaine PEYRON Pascal

