



Martine RODAMEL

*Adjointe déléguée au Patrimoine, à la Transition énergétique
et à l'Accessibilité*

**DIRECTION GENERALE DES SERVICES
TECHNIQUES**

Patrimoine / Sécurité - Accessibilité

Votre interlocuteur : Ivan-Michel BLANC – Technicien

Ligne directe : 04.72.36.13.89 - Fax : 04.72.36.14.84

E-mail : ivan-michel.blanc@ville-bron.fr

UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 A-B-C-F (2102)

Madame Nathalie DOMPNIER

Présidente

5 avenue Pierre Mendès France

69500 BRON

Objet : Avis Commission Départementale de Sécurité

Réf : IMB/ND

Bron, le **- 9 AVR. 2020**

LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION

Madame la Présidente,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint l'avis favorable de la Commission Départementale de Sécurité relatif à la visite périodique du 3 mars 2020 concernant votre établissement.

La Présidente, de l'établissement UNIVERSITE LUMIERE LYON 2 - BATIMENTS A-B-C-F (2102) de type R classé en 1 ère catégorie sis 5 Avenue Pierre Mendès France, est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité.

Cette autorisation est subordonnée à la réalisation de la prescription notée dans le rapport pour laquelle je vous demande de bien vouloir me transmettre une attestation concernant sa réalisation.

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Martine RODAMEL

P.J. : Procès-verbal de la Commission Départementale de Sécurité

Copie à : Monsieur Paul PEGEON

\\svr-ficlerp21\Courrier\E02900167 -H12 Notification exploitant PV CDS VP~ 20200318.DOC\lerp21\nadaDOC_TYP_TEMP.doc

HÔTEL DE VILLE

place de Weingarten
CS N°30012 / 69671 Bron Cedex

T. 04 72 36 13 13 – F. 04 72 36 14 00
www.ville-bron.fr
affaires-generales@ville-bron.fr

PRÉFET DU RHÔNE

Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours

Lyon, le 11/03/2020

Direction de la prévention
et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques

Sous-commission
départementale des ERP-IGH

A. Le Maire
Re Rodanuel
ST
DGS. DGA
cas n° 100

PROCES-VERBAL

destiné à

M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

ETABLISSEMENT

ERP N° : E02900167-000
6009

Etablissement : ULL2 bâtiments A-B-C-F (2102)

Type : R - W M N L
Catégorie : 1
Effectif : 3711

Commune : BRON

Adresse : 5 avenue P. Mendès Fr./Campus Bron St Priest
69500 BRON

Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER

DOSSIER

N° Rapport : 2020-001702

Visite périodique du 03/03/2020

Préventionniste : Capitaine PONS Christian

Demandeur :
M. le Maire de BRON
Hôtel de ville
Place de Weingarten
69671 BRON

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2020-000945.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation.

Elle valide la prorogation de 2 ans du délai de périodicité de visite prévu à l'article GE4§3. La prochaine visite devra intervenir avant le 3 mars 2025.

En cas de prescription (s) mentionnée (s) au rapport, elle (s) devra (ont) être prise (s) en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL
CERTIFIE CONFORME

Pour le Préfet,
le directeur départemental et métropolitain adjoint
des services d'incendie et de secours,
président de séance,

Colonel Bertrand KAISER

LYON, le 03/03/2020
NOS REF. : CP/VD/CF



Rapport destiné
à la
sous-commission départementale de
sécurité
pour les ERP et les IGH

Etablissement	Dossier
ERP N° : E02900167-000 6009 Désignation : ULL2 bâts A, B, C, F (2102) Type : R-W M N L Catégorie : 1 Effectif : 3711 Commune : BRON Adresse : 5 avenue P. Mendès Fr./Campus Bron St Priest 69500 BRON Exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER	N° Rapport : 2020-000945 Dossier : Visite périodique Visite périodique du 02/03/2020 Préventionniste : Capitaine Christian PONS Demandeur : M. le Maire de BRON Hôtel de ville Place de Weingarten 69671 BRON CEDEX

Rappel des derniers rapports :

PV SCDS du 15/03/2017 - Visite périodique avec avis favorable.

PERSONNES PRESENTES

- Monsieur Jean-Pierre AUGOSTO : mairie.
- Capitaine Christian PONS : rapporteur.
- Monsieur Patrick PETIT : police.

Autres personnes présentes

- Monsieur Vincent RABVEL : établissement.
- Monsieur Paul PEGEON : université.

DOCUMENTS PRESENTES

- Rapports de vérifications réglementaires en exploitation concernant les installations de sécurité et techniques :

Equipements à vérifier <small>*TC : Technicien Compétent / **OA : Organisme Agréé</small>	Vérificateur	date
Désenfumage :		
Mécanismes de désenfumage / si mécanique mesures débits/vitesse (annuel par TC*) (DF 10)	DSPT	17/07/19
Mécanismes de désenfumage avec SSI de cat A ou B (tous les 3 ans par OA**). (DF 10)	SIEMENS	24/02/20
Chauffage/ventilation:		
Appareils de chauffage, de ventilation dont VMC, de conditionnement d'air, de production d'eau chaude et de réfrigération (annuel par TC*) (CH 58)	VERITAS EOLYA	10/12/19 28/02/20
Ramonage des conduits de fumée (fuel) (annuelle par TC*) (CH 57)	RAMONAGE SERVICE	02/10/19
Gaz et hydrocarbures liquéfiés :		
Installations de gaz et hydrocarbures liquéfiés (stockages, distribution, locaux, appareils d'utilisation) (annuelle par TC*) (GZ 29, GZ 30)	VERITAS EOLYA	10/12/19 28/02/20
Electricité/éclairage :		
Installations électriques, éclairage, système de protection contre la foudre (annuel par TC*) (EL 19) + Rapport de vérification périodique au titre du décret n° 88- 1056 du 14 novembre 1988 Groupe électrogène maintenance relevés d'essai (annuel par TC*) (EL 18)	DEKRA Changement BAES changés par SERC SECU	27/03/19
Ascenseurs :		
contrat d'entretien obligatoire. (AS 8)	VERITAS + levée observations STE ORONA	07/10/19 Nov/Déc/19
Cuisine :		
Appareil de cuisson ou de remise en température (annuel par TC*) (GC 22)	VERITAS	11/06/19
Conduits d'évacuation d'air vicié, buées, graisses, fumées. Ramonage / vérification de la vacuité / dégraissage (annuel par TC*) (GC 21)	H2S	29/06/19
Moyens d'extinction :		
Extincteurs (annuel par TC*) (MS 38)	SCUTUM	24/06/19
Système d'alerte, d'alarme et de sécurité incendie :		
système d'alarme et de sécurité incendie (contrat d'entretien obligatoire avec un installateur qualifié pour la détection et pour les SSI de catégorie A et B).(MS 58 et MS 68)	SIEMENS	18/07/19
Contrôle complémentaire pour les SSI de catégorie A et B. (tous les 3 ans OA**) (MS 73)	VERITAS	29/10/18
Formations du personnel :		
La conduite à tenir (MS 48, MS51) / l'utilisation des moyens de secours (MS 69, MS 72)	JANV ET FEV 2020 SERC SECU	
Exercices d'évacuation :		
Indiquer ci-contre les dates des exercices d'évacuations effectués dans l'année, conditions de déroulements MS 67§3, (J 39, R 33, U 47)	SERC SECU	02/10/19

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit d'un établissement situé dans le complexe universitaire Lyon 2 comprenant de nombreux ERP et desservi par l'avenue Pierre Mendès France.

Cet établissement, isolé réglementairement vis-à-vis des tiers, comprend quatre bâtiments (A, B, C et F) en R+1 et R+2 non isolés entre eux.

Il est composé de salles d'enseignement, amphithéâtre et bureaux ainsi qu'un restaurant situé dans le bâtiment B.

La défense extérieure contre l'incendie est réglementairement réalisée au moyen de deux poteaux d'incendie (PI n° 13193 et 8687) et deux poteaux privés (PP n° 13765 et 10386) situés à proximité.

Il s'agit de la visite périodique de l'établissement.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et un avis favorable à la prorogation de la périodicité.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

Toutes : 1 à 11.

PRESCRIPTION NOUVELLE

- 1) Lever les observations mineures restantes des rapports électriques, ascenseur et SSI.

OBSERVATION

- Essai effectué :
 - Alarme restreinte SSI fonctionne.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours, l'instructeur,

P/O

Capitaine Christian PONS

Commandant Gilles GOUJAT
Groupement Prévention des
Risques