



**PRÉFÈTE
DU RHÔNE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain
d'incendie et de secours**

107

Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 02/02/2024

PROCES-VERBAL

destiné à
M. le Maire de SAINT PRIEST
Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330
69801 SAINT PRIEST

<u>ETABLISSEMENT</u>	<u>DOSSIER</u>
ERP N° : E29000197-000	N° Rapport : 2024-000587
Établissement : Université Lumière Lyon 2 - Bâtiment T	Visite d'ouverture du 23/01/2024 PC 290/22/00102
Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 682	Préventionniste : Lieutenant DUPIR Didier
Commune : SAINT PRIEST	Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST
Adresse : Avenue de l' Europe 69800 SAINT PRIEST	
Exploitant :	

Références

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2024-000038.

Avis de la commission

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à l'ouverture de l'établissement.

Elle prend acte de la réalisation de la prescription n° 2, cependant, elle attire l'attention du maire et de l'exploitant sur la nécessité d'installer une alarme incendie de type 2b, en remplacement de l'alarme existante de type 4 avant le 2 mai 2024.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME

Pour la Préfète,
La directrice départementale et métropolitaine adjointe
des services d'incendie et de secours

Colonelle Laetitia DIDIER



Direction de la prévention et de l'organisation des secours
Groupement prévention des risques
Réf :

Lyon, le 24/01/2024

RAPPORT

**destiné à la
sous-commission départementale de sécurité
pour les ERP et les IGH**

Établissement	Dossier
ERP N° : E29000197-000 Désignation : Université Lumière Lyon 2 - Bâtiment T Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 682 Commune : SAINT PRIEST Adresse : Avenue de l' Europe 69800 SAINT PRIEST Exploitant :	N° Rapport : 2024-000038 Dossier : Visite d'ouverture Visite d'ouverture du 23/01/2024 PC 290/22/00102 Préventionniste : Lieutenant DUPIR Didier Demandeur : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST CEDEX

Rappel des derniers rapports :
Procès-verbaux de SCDS du 09/02/2023 – avis Favorable – PC 290/22/00102 du 28/12/2022

MEMBRES DU GROUPE DE VISITE

- Mr MORICE Jean-François
- Ltn DUPIR Didier
- Mme CHANUT Sylvie

mairie
SDMIS
DDT

AUTRES PERSONNES PRÉSENTES

- Mme DUPEUBLE Marion
- Mr ARANDEL Jonathan
- Mr SEMMARI Medhi
- Mr AUQUESNE Kévin
- Mr GENILLON Dylan
- Mr PEGEON Paul
- Mr ICARD François

représentant du chef d'établissement
service urbanisme
APAVE
ULL2
ULL2
ULL2
ULL2

DOCUMENTS PRESENTES

- Rapport de vérifications réglementaire après travaux du 22/01/2024 réalisé par APAVE
- Attestation du maître de l'ouvrage du 23/01/2024
- Attestation de solidité à froid du 16/01/2024 réalisé par APAVE

PRESENTATION SOMMAIRE

Il s'agit de la visite d'ouverture concernant la construction du bâtiment T de l'université Lyon 2.
Ce bâtiment sera réalisé en construction de type modulaire en simple rez-de-chaussée de forme rectangulaire.
Son emprise au sol est d'environ 1034 m².
Il sera composé de salles de classes, de sanitaire et de locaux techniques non-accessible au public.
L'établissement est équipé d'un SSI de catégorie C comprenant une alarme de type 2b avec flash lumineux dans les WC PMR.

PROPOSITION D'AVIS

Le groupe de visite propose un **avis favorable** à l'ouverture de l'établissement.

PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES

1 – 2 – 3 – 4 – 5

PRESCRIPTIONS NOUVELLES

- 1/ Lever les observations du RVRAT.
- 2/ Garantir que l'alarme temporaire de type 4 est secourue.

OBSERVATIONS

- Essais effectués : Déclenchement d'un déclencheur manuel dans une salle de classe.
 - o Retour alarme au PC sécurité, alarme : essais satisfaisants
- Commentaires : Il est proposé à la commission un délai pour la réalisation des prescriptions.
Il est pris note que l'établissement dispose d'une alarme de type 4 dans l'attente de l'installation d'une alarme de type 2b conformément à la réglementation.

Pour le directeur départemental et métropolitain
des services d'incendie et de secours,
l'instructeur,

Lieutenant DUPIR Didier

