



**PRÉFÈTE  
DU RHÔNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Service départemental-métropolitain  
d'incendie et de secours**

**123**

Direction de la prévention et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques  
Sous-commission départementale des ERP-IGH

Lyon, le 13/04/2023

## **PROCES-VERBAL**

destiné à  
**M. le Maire de SAINT PRIEST**  
Hôtel de Ville  
Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330  
69801 SAINT PRIEST

<u><b>ETABLISSEMENT</b></u>	<u><b>DOSSIER</b></u>
<b>ERP N° : E29000223-000</b>	<b>N° Rapport : 2023-001800</b>
<b>Établissement : ULL2 - Bâtiment O</b>	Visite périodique du 02/03/2023
Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 356	<b>Préventionniste : Lieutenant-colonel LUNEL Frédéric</b>
<b>Commune : SAINT PRIEST</b>	<b>Demandeur :</b> M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST
<b>Adresse : Avenue de l'Europe - Campus Porte des Alpes 69800 SAINT PRIEST</b>	
<b>Exploitant : Mme DOMPNIER Nathalie</b>	

### **Références**

Rapport du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n° 2023-000132.

### **Avis de la commission**

Après présentation du rapport cité ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la poursuite de l'exploitation et valide la prorogation de 2 ans du délai de périodicité de visite prévu à l'article GE4§3. La prochaine visite devra intervenir avant le 2 mars 2028.

La prescription mentionnée au rapport devra être prise en compte.

Le procès-verbal sera notifié à l'exploitant par l'autorité compétente.

**PROCES-VERBAL CERTIFIÉ CONFORME**

Pour la Préfète,  
La directrice départementale et métropolitaine adjointe  
des services d'incendie et de secours

  
Colonelle Laetitia DIDIER





Direction de la prévention et de l'organisation des secours  
Groupement prévention des risques  
Réf : FL/NB

Lyon, le 02/03/2023

## **RAPPORT**

destiné à la  
**sous-commission départementale de sécurité  
pour les ERP et les IGH**

<b>Établissement</b>	<b>Dossier</b>
<b>ERP N°</b> : E29000223-000  <b>Désignation</b> : ULL2 - Bâtiment O  Type : R - Catégorie : 3 Effectif : 356  <b>Commune</b> : SAINT PRIEST  <b>Adresse</b> : Avenue de l'Europe - Campus Porte des Alpes 69800 SAINT PRIEST  <b>Exploitant</b> : Mme Nathalie DOMPNIER	<b>N° Rapport</b> : 2023-000132  <b>Dossier</b> : Visite périodique Visite périodique du 02/03/2023  <b>Préventionniste</b> : Lieutenant-colonel Frédéric LUNEL  <b>Demandeur</b> : M. le Maire de SAINT PRIEST Hôtel de Ville Place de l'Hôtel de ville Charles Ottina BP 330 69801 SAINT PRIEST CEDEX

**Rappel des derniers rapports : Rapport S/CDS du 11/03/20 suite à visite du 05/03/20**

### **PERSONNES PRESENTES**

- M. Jean-François MORICE (adjoint au maire)
- Lieutenant-colonel Frédéric LUNEL (SDMIS)

### **Autres personnes présentes**

- M. Paul PEGEON (responsable service sécurité)
- M. Jonathan ARANDEL (mairie – urbanisme)
- M. Kevin DUQUESNE (service sécurité)
- M. Dylan GENILLON (service sécurité)



## **DOCUMENTS PRESENTES**

- Registre de sécurité.
- Rapports de vérification :
  - . du désenfumage – AFIMI du 09/03/22,
  - . des installations électriques – VERITAS du 02/09/22,
  - . de l'éclairage de sécurité – technicien compétent le 20/02/23,
  - . annuel des ascenseurs – VERITAS du 29/09/22,
  - . quinquennal des ascenseurs – VERITAS du 07/10/19,
  - . des extincteurs – SCUTUM du 17/06/22,
  - . annuel du SSI – SIEMENS du 14/02/23,
  - . triennal du SSI – VERITAS du 15/07/21.
- Formation du personnel par technicien compétent le 05/04/22.
- Exercice d'évacuation par l'Établissement (4 mn 10 s) le 17/10/22.

## **PRESENTATION SOMMAIRE**

Bâtiment R + 1 / rez de chaussée, desservi par un mail piétonnier à l'air libre et atrium ; bâtiment de l'enseignement des langues.

## **PROPOSITION D'AVIS**

Avis favorable à la poursuite de l'exploitation.  
Avis favorable à la prorogation de la périodicité.

## **PRESCRIPTIONS ANTERIEURES REALISEES**

1 - 2


## **PRESCRIPTIONS NOUVELLES**

- 1 - Faire réparer le système de fermeture et d'ouverture de l'issue de secours se trouvant dans le couloir en rez de jardin.

## **OBSERVATIONS**

- Essais effectués :
  - . Essai d'alarme : satisfaisant,
  - . compartimentage : satisfaisant,
  - . évacuation en 4 minutes.
- Commentaires : Rectifier le nom de l'exploitant : Mme Nathalie DOMPNIER.

Pour le directeur départemental et métropolitain  
des services d'incendie et de secours,  
l'instructeur,



Lieutenant-colonel Frédéric LUNEL