

COMMISSION CONSULTATIVE DEPARTEMENTALE DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE

Sous Commission ERP - IGH

PROCES VERBAL

REF : GPGE20230525

visite périodique effectuée le 26 janvier 2023 à 09 h 30

CAMPUS METARE - BAT A-B-C-D-E-F - UNIVERSITE JEAN MONNET	Dossier N° E218.03531 001
23 RUE DOCTEUR PAUL MICHELON SAINT-ETIENNE	Référence municipale : 2965*

Type principal : R	Effectif de public :	2186
Activité principale :	dont hébergement :	0
Enseignement supérieur	Effectif de personnel :	0
Type(s) ou activité(s) secondaire(s):	Effectif total :	2186
	Catégorie : 1	


MEMBRES DE LA COMMISSION AVEC VOIX DELIBERATIVE		
	Nom	Qualité ou grade
Président	M. GACHET	DDPP
Mairie	Mme REGEFFE	C M
DDSP	M. POLLICE	B/C
SDIS	M.DURAND	Lieutenant

Avis collégial et observations éventuelles :

La commission a émis en date du 26 janvier 2023 un avis Favorable au maintien de l'autorisation d'ouverture au public

Le 25/05/2023

Signature du Président



En outre, la commission propose au maire de transmettre à l'exploitant les prescriptions ci-après.

visite périodique du 26 janvier 2023

CAMPUS METARE - BAT A-B-C-D-E-F - UNIVERSITE JEAN MONNET
23 RUE DOCTEUR PAUL MICHELON
SAINT-ETIENNE

Dossier N° E218.03531 001

Prescriptions antérieures maintenues

Enoncé

Prescriptions nouvelles

N°

Enoncé

23/01 : Remettre un BAES dans la salle F001 vers la 2^{ème} issue de secours (article R143-41).

23/02 : Supprimer les cales de portes (article R143-41).

23/03 : S'assurer du déverrouillage de la porte d'issue de secours en cas de déclenchement de l'alarme incendie (article R143-4).

Nota : Il est précisé que le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombent personnellement (article R 123.34 du code de la construction et de l'habitation).

Par ailleurs, si des modifications sont ultérieurement apportées à l'établissement, celles-ci devront faire l'objet d'un avis de la commission.