



COURANTS FORTS

- Tableau électriques / TGBT
- Alimentation Force Motrice
 - Alimentations LABO
 - Alimentations CVC
 - Coffret - Arrêt d'urgences
 - Bouton poussoir / IP 55 / Lumineux
 - Simple allumage / IP 55
 - Double allumage / IP 55
 - BP Variateur
 - Détecteur de mouvement
 - Détecteur de luminosité / d'absence / bi zone
 - Détecteur circulation 180°
 - Prise 2P+T 10/16A SECOURUE
 - Prise 2P+T 10/16A / IP 55
 - Prise 2P+T 10/16A double / IP 55
 - Prise 2P+T 10/16A triple
 - Prise 3P+N+T Hypra
 - Prise Tétrà 32A / 64A
 - Poste de travail (2 RJ45 + 4 PC)
 - BAES / IP55
 - Bloc portable d'intervention BAPI
 - Bloc Phare
 - Chemins de câbles Courant fort
 - Chemins de câbles Courant faible
 - Goulottes CFC CFA
 - Dossier des Palliasses (Hors lot)
(prévoir uniquement la fourniture et l'encastrement des appareils)
- Coffret 01 1 PC 32A tétra + 4 PC 220V + 1 RJ Process
- Coffret 02 3 PC 32A tétra + 8 PC 220V + 2 RJ Process
- Coffret 03 1 PC 63A tétra + 4 PC 220V + 1 RJ Process
- Coffret 04 1 PC 16A tétra + 4 PC 220V + 1 RJ Process

ECLAIRAGES

- Intérieur
- Type 01
 - Type 02
 - Type 03
 - Type 04 A
 - Type 04 B
 - Type 04 C
 - Type 05
 - Type 06
 - Type 07
 - Type 08
 - Type 09
 - Type 10 Atex
 - Type 11
- Extérieur
- Type 01 EXT
 - Type 02 EXT

INSA Toulouse - Réalisation du bâtiment B44

A	17/03/2025	Remise dossier DCE	PJ	DavidK
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.
Réf. :	AF23015	DCE - ECL02 - R+2 - Implantation ECLAIRAGE	1 : 100	
R+2 - Implantation ECLAIRAGE		DCE	ECL02	
MAÎTRISE D'OUVRAGE		MAÎTRISE D'OEUVRE		BET FLUIDES
INSA	INSA TOULOUSE 135, avenue de Ranguell 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. 05 61 55 95 13 @ : lacanau@insa-toulouse.fr	SARL d'architecture TRIPTYQUE 81, Rue du Fédéra 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 52 17 45 @ : architecture@triptyque.fr	LORIO 30, rue Valade 31000 TOULOUSE ATELIER D'ARCHITECTURE @ : m.calmettes@atelier-lorio.fr	CEERCE 8 rue Edgar Degas 31200 TOULOUSE @ : info@ceerce.fr