



Sur les réseaux de gaine, des clapets CF doivent être installés à chaque traversée de dalles, le mécanisme de réarmement en partie basse du niveau supérieur.

Ils sont aussi à prévoir à chaque traversée de cloison CF.

Ceercé 1 - Plan R+2
Echelle : 1 : 50