



- Légende :**
- Air neuf (AN)
 - Reprise (RE)
 - Soufflage CTA Labos 1 (SL 1)
 - Reprise CTA Labos 1 (RL 1)
 - Soufflage CTA Labos 2 (SL 2)
 - Reprise CTA Labos 2 (RL 2)
 - Soufflage CTA Labos 3 (SL 3)
 - Reprise CTA Labos 3 (RL 3)
 - Soufflage CTA Labos 4 (SL 4)
 - Reprise CTA Labos 4 (RL 4)
 - Soufflage CTA Bureaux (SLB)
 - Reprise CTA Bureaux (RLB)
 - Extraction spécifique (EXT-SPE)
 - Grille de soufflage
 - Grille de reprise
 - Bouchon grillagé de reprise
 - Bouche de soufflage
 - Bouche de reprise
 - Diffuseur de soufflage
 - Diffuseur de reprise
 - Busse de soufflage
 - Transfert d'air
 - Chapet coupe feu
 - Manchon CF (PVC)
 - Module de Hygiène
 - Page à son
 - Détecteur de présence
 - Détecteur CO₂
 - Registre motorisé
 - BDA

Nota :
Sur les réseaux PVC, des manchons CF doivent être installés en sous face de dalle à chaque traversée de dalles. Ils sont aussi à prévoir de part et d'autre de chaque traversée de cloison CF.
Sur les réseaux de gaine, des clapets CF doivent être installés à chaque traversée de dalles, le mécanisme de réarmement en partie basse du niveau supérieur. Ils sont aussi à prévoir à chaque traversée de cloison CF.

MAÎTRISE D'OUVRAGE

INSITU TOULOUSE
135, avenue de l'Europe
31077 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. 05 61 36 95 13
@ : lacanau@insitu-toulouse.fr



0	14/03/2025	Remise dossier DCE	PL	SG
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.
Ref. :	DCE - PL05 - Plan CVC Aéraulique Toiture		1:50	
Plan CVC Aéraulique Toiture			DCE PL05	
ARCHITECTES MANDATAIRES		ARCHITECTES ASSOCIES	BET FLUIDES SPECIAUX	
SARL d'Architecture TRIPTYQUE 81 Rue du Village 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 12 17 45 @ : architecture@triptyque.fr		LORIO 30, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 12 17 45 @ : lorio@lorio.fr	Vie 3, avenue de l'Europe 31077 TOULOUSE Tél. 05 61 36 95 13 @ : vie@vie.fr	
BET FLUIDES		BET STRUCTURE	OPC	
CEERCE Scop 4, rue Edgar Degas 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 14 85 20 @ : p@ceerce.fr		TERRELL 2507, rue du Languedoc 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 12 17 45 @ : E.terrell@terrellgroup.net	PWO 5, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 12 17 45 @ : serge@pwo.fr	
BET ASCENSEURS		BET ACOUSTIQUE		
SCE 90, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 42 51 25 @ : s@sece.fr		SGMA Acoustique 23, rue de la République 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 12 17 45 @ : s@sgma.fr		
BET HQE		BET VRD		
CHPOS 48, rue Malabrou 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 56 59 20 @ : c@chpos.fr		IDEA Résidence LAUREN 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 56 59 20 @ : i@idea.fr		