


Gaine désenfumage :
Débit : 18900 m³/h = 5.25 m³/s
Dim. int. gaine : 800x850 mm
S. théorique libre : 0.656 m²
S. réelle libre : 0.68 m²
V ≤ 8 m/s

Gaine désenfumage :
Débit : 18900 m³/h = 5.25 m³/s
Dim. int. gaine : 850x800 mm
S. théorique libre : 0.656 m²
S. réelle libre : 0.68 m²
V ≤ 8 m/s

Gaine désenfumage :
Débit : 18828 m³/h = 5.23 m³/s
Dim. int. gaine : 850x800 mm
S. théorique libre : 0.653 m²
S. réelle libre : 0.68 m²
V ≤ 8 m/s











Légende :



MAÎTRISE D'OUVRAGE			
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE	 Occitanie	 Toulouse Métropole	 INSA TOULOUSE 135, avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE CEDEX 4 Tél. 05 61 50 50 13 @ : lacanau@insa-toulouse.fr

REALISATION DU BÂTIMENT B44



0	14/03/2025	Remise dossier DCE	PL	SG
IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.
Ref. :	DCE - PL20 - Plan DSF R+3		1:50	
Plan DSF R+3		DCE PL20		
ARCHITECTES MANDATAIRES		ARCHITECTES ASSOCIES	BET FLUIDES SPECIAUX	
 SARL d'Architecture Triptyque 81, Rue du Centre 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : architecture@triptyque.fr	 LORIO 30, rue du Centre 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : lorio@lorio.fr	 Vie 13, avenue de Rangueil 31077 TOULOUSE Tél. 05 61 50 50 13 @ : vie@insa-toulouse.fr		
BET FLUIDES		BET STRUCTURE	OPC	
 CEECE Scop 8, rue du Centre 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : p@ceece.fr	 TERRELL 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : E.terrell@terrellgroup.net	 PWO 5, rue de Tolmé 09100 PAMERS Tél. 05 61 50 50 13 @ : serge.k@pwo.fr		
BET ASCENSEURS		BET ACoustIQUE		
 SCE 90-98, avenue de Balfray Bâtiment 3 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : s.schneider@sce.fr	 SIGMA 23, rue du Centre 31000 TOULOUSE Tél. 05 61 52 11 45 @ : sigma@sigma.fr			
BET HQE		BET VRD		
 C-POS 48, rue Malabry 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 50 50 20 @ : c.pos@ceps.fr	 IDEIA Résidence LAUREN 31000 TOULOUSE Tél. 05 62 50 50 20 @ : ideia@ideia.com			