

Trappe d'accès conduit de gaine technique [MINT]

Doublage en plaque de plâtre [PLA]

Manchon Promat ou équivalent [PLA]

Trappe d'accès conduit de désenfumage [MINT]




Renfort intérieur à prévoir selon pression [PLA]

Gaine Promat CF1H 30 mm ou équivalent [PLA]

Supportage en plancher en Promat 30 mm ou quivalent [PLA]

Section selon
carnet de plans
désenfumage

DETAIL CARNEAU DE DESENFUMAGE HALLE 3
ech 1:5
0 0.05 0.1 0.2m

REALISATION DU BÂTIMENT B44				0	14/03/2025	Remise dossier DCE	BG	MC	
MAITRISE D'OEUVRE			MAITRISE D'OUVRAGE		IND.	DATE	MODIFICATIONS	Vérif.	Edit.
 SARL d'architecture TRIPTYQUE 81, Rue du Férétra 31400 TOULOUSE Tél. 05 61 52 17 45 @ : architecture@triptyque.fr	 LORIO ATELIER D'ARCHITECTURE LORIO 30, rue Valade 31000 TOULOUSE @ : m.calmettes@atelier-lorio.fr	 INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES TOULOUSE	Réf. :	INSA B44				Ech 1:5	7.6.05-H
				DETAIL CARNEAU DE DESENFUMAGE 3					