

Réalisation de l'extension GM3 du CHU de Clermont-Ferrand, restructuration des Urgences et désamiantage et restructuration du bâtiment HC

MAITRISE D'OUVRAGE :

CHU DE CLERMONT-FERRAND

Direction des Travaux de l'Environnement et de la Sécurité
58 Rue Montalembert
63003 Clermont-Ferrand

TEL : 04 73 75 07 50



CONTRÔLEUR TECHNIQUE

Bureau Veritas Construction - Région Auvergne
5 rue du Bois Joli CS90002 -
63800 Couron d'Auvergne

TEL : 04 73 14 37 50

COORDONNATEUR SPS

SOCOTEC Agence Construction & Immobilier Clermont-Ferrand

19 Av. Léonard de Vinci
63000 Clermont-Ferrand

TEL : 04 73 44 27 00

AMO BIM

BIM in Motion

Tour Pacific, 11 cours Valmy,
92800 Paris La Défense

TEL : 06 14 08 49 26

MAITRISE D'OEUVRE :

ARCHITECTES

Architecture Studio (mandataire)

10 rue Lacuée, 75012 Paris
Tél : 01 43 45 18 00

architecturestudio,

TEL : 01 43 45 18 00

BET Structure

ITC

9 rue Louis Rosier,
63063 Clermont-Ferrand



TEL : 04 73 26 58 58

BET Fluides

BET CHOLET

11 rue de la Gantière,
63 000 Clermont- Ferrand



TEL : 04 73 28 60 50

Economiste de la construction

ECO-CITES

9 b Rue Jules Cesar
75012 Paris

écocités,

TEL : 01 40 02 02 00

BET HQE

ADRET

837 Av. de Bruxelles,
83500 La Seyne-sur-Mer



TEL : 04 94 10 87 50

Acousticien

AVA

15 rue Fondary,
75015 Paris



TEL : 01 45 58 30 13

Flux et logistique

NS CONSEIL

3 boulevard de Stalingrad
92320 Chatillon



TEL : 09 80 49 68 75

SOUS-TRAITANTS :

ANTEA - PELAGOS - STUDIO FAHRENHEIT - REALIS OPC

--

ECH. :	Date : Août 2025	Vérifié par :	Validé par :
--------	------------------	---------------	--------------

CLF8	DCE	.	.							
Affaire	Phase	Numéro	Emetteur	Bâtiment	Type	Niveau	Découpage	Discipline	Indice	

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES							EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE						
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largue mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages	
GM3-S2-001	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51							205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-002	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.003	Galerie technique	GM3/2/COM/2.002	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-003	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.002	Galerie technique	GM3/2/COM/4.003	Escalier 3		Oui	205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-004	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.002	Galerie technique	GM3/2/COM/2.001	Galerie technique			205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-005	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.001	Galerie technique	GM3/2/COM/2.004	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-006	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.001	Galerie technique	GM3/2/COM/4.005	Escalier 5		Oui	205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-007	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.001	Galerie technique	GM3/2/COM/2.007	Galerie technique			205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-008	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.001	Galerie technique	GM3/2/COM/2.006	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-009	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51							205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-010	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51							205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-011	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.003	Galerie technique	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique			205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-012	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.008	Galerie technique	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-013	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51							205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-014	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique	GM3/2/COM/2.007	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-015	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique	GM3/2/COM/2.007	Galerie technique			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-016	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique	GM3/2/COM/2.009	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-017	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.008	Galerie technique	GM3/2/COM/2.009	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-018	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.008	Galerie technique	GM3/2/COM/2.010	Galerie technique			205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-019	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.005	Galerie technique	GM3/2/COM/2.010	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-020	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.008	Galerie technique	GM3/2/COM/4.004	Escalier 4		Oui	205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-021	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/COM/2.011	Galerie technique	GM3/2/COM/2.008	Galerie technique			205	90	20	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S2-022	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S52	51	GM3/2/LTE/1.001	LT Cuve Hydrocarbure	GM3/2/COM/2.002	Galerie technique			205	180	15	M	PB	BT	2	Peint		E60	38dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-001	51-PiOd2-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	DAS-RC	Oui	205	140	15	M	PB	BT	T	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP	Selon CCTP	Selon CCTP	Selon CCTP	
	51-PiSp2-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.024	LT CTA Hall			205	140	15	M	PB	BT	T	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-002	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	GM3/1/COM/4.002	Escalier 2	DAS-RC	Oui	205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non				Oui		Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-S1-003	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/LTE/1.038	Local technique 2	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale			205	140	15	M	PB	BT	T	Peint		E30	32dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-004	51-PiSp2-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.019	Local VDI	CA		205	140	15	M	PB	BT	T	Peint		E30	30dB	Non					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-005	51-PiSp2-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.020	LT ATA VDI			205	140	15	M	PB	BT	T	Peint		E30	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-006	51-PiSp1-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/LTE/1.017	LT RCU	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale			205	140	15	M	PB	BT	T	Peint		E60	38dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-S1-007	51-PiOd2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.016	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.015	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	15	M																		

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS					QUINCAILLERIE				
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages	
GM3-SI-096	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.009	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.026	Stockage			205	180	30	M	PB	BT	2	Peint		E130	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-097	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.009	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.014	Circulation Générale			205	180	15	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-098	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.009	Circulation Générale	DAS-RC		205	90	15	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-099	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.009	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	15	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-100	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/LTE/1.032	LT EF	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-101	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.029	Sous-station primaire chauffage			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	38dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-102	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	DAS-RC		205	90	15	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-103	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	15	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-104	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.030	Sous-station secondaire chauffage			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	38dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-105	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/0/DIA/1.047	Traitement d'eau et stockage sel	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	CA		205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	35dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-106	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/LOGT/1.002	Linge sale Déchets/cartons pleins en att	CA		205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-107	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.025	LT CTA Dialyse /N1/N2			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-108	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.049	LT CTA Dialyse /N1/N2	CA		205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-109	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.013	Circulation Générale	DAS-RC		205	140	15	M	PB	BT	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-110	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.013	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.041	Local technique 5			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-111	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.013	Circulation Générale	GM3/1/COM/4.004	Escalier 4	DAS-RC CA	Oui	205	140	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non	Lecteur de badge				Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-SI-112	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.013	Circulation Générale	GM3/1/LOGT/1.012	Linge sale Déchets/cartons pleins en att			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-113	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.012	Circulation Générale	GM3/1/LOGT/1.008	Stockage solutés - consommables- Acid			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-114	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.012	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.012	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	15	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-115	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	DAS-RC		205	90	15	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-116	51-PiSp2-180x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/COM/2.011	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	15	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-117	51-PiSp3-140x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/COM/2.010	Circulation Générale	GM3/1/LTE/1.018	LT PECS			205	140	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-118	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/LTE/1.018	LT PECS	GM3/1/LTE/1.048	Sas	DAS-RC		205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E160	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-SI-119	51-PiSp1-90x205	null	GM3_S51	51	GM3/1/LTE/1.017	LT RCU	GM3/1/LTE/1.048	Sas	DAS-RC		205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E160	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NO-001	51-PiSp2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/HAL/1.002	Hall d'accueil	GM3/0/UHC/2.002	Circulation de service	DAS CA		205	180	10	M	PB	VV	2	Stratifié		E30	00dB	Oui	Lecteur de badge				Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NO-002	51-PiSp3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/1.078	Stockage linge sale et déchets	CA		205	140	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome		Non			Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NO-003	51-PiSp2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/2.002	Circulation de service	GM3/0/UHC/2.001	Circulation de service	DAS CA		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui	Lecteur de badge				Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NO-004	51-PiSp1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/1/COM/4.002	Escalier 2	GM3/0/UHC/2.001	Circulation de service		Oui	205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51</			

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS					HUISSERIES					EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE					
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages
GM3-ND-094	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.008	Circulation de service	GM3/0/URG/1.030	Poste de surveillance IDE secteur 2			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-095	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/1.030	Poste de surveillance IDE secteur 2	GM3/0/URG/1.054	Salle d'attente patients couchés / plan t			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-096	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/1.030	Poste de surveillance IDE secteur 2	GM3/0/URG/1.126	Bureau médical SC secteur 1			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	384b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-097	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.126	Bureau médical SC secteur 1			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-098	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.032	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-099	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.051	Local douche			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-100	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.053	Local lave bassin			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-101	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.033	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-102	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.034	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-103	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/1.035	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-104	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/LTE/1.003	Local technique 3			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-105	51-PiPd2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.007	Circulation de service	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-ND-106	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service	GM3/0/URG/1.088	Bureau cadres SAU			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-107	51-PiPs3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/COM/4.003	Escalier 3	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service		Oui	205	140	25	M	PB	BT	T	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-108	51-PiPs3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/COM/4.003	Escalier 3	GM3/0/COM/4.003	Circulation de service		Oui	205	140	25	M	PB	BT	T	Peint		E30	004b	Non			Oui		Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-109	51-PiPd2-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.003	Circulation de service	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	DAS-RC		205	220	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-ND-110	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/1.081	Box			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-111	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.082	Box			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-112	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.038	Bureau cadre			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-113	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/2.008	Entrée Box Isol	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service			205	120	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-114	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.033	Bureau IDE			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-115	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/1.031	Boxes d' Isolement	GM3/0/UHC/2.010	Sas Boxe Isol.			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	00	354b	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-116	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/1.031	Boxes d' Isolement	GM3/0/UHC/2.008	Entrée Boxe Isol.			205	120	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	00	354b	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-117	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/1.030	Boxes d' Isolement	GM3/0/UHC/2.008	Entrée Boxe Isol.			205	120	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	00	354b	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-118	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/UHC/1.030	Boxes d' Isolement	GM3/0/UHC/2.009	Sas Boxe Isol.			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	00	354b	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-119	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/2.009	Sas Boxe Isol.			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-120	51-PiPd2-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/2.004	Circulation de service	DAS-RC		205	220	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-ND-121	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/1.015	Stockage matériel roulant	CA		205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-122	51-PiPd2-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	GM3/0/URG/2.002	Circulation de service	DAS-RC		205	220	10	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Digicode autonome	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-123	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.048	Sanit. Pers.			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-124	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.085	Sanit. Pers.			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-125	51-PiPd2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-ND-126	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/1.056	Sanitaires pour accompagnants	GM3/0/URG/2.001	Circulation de service			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-127	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.052	Local lave bassin			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-128	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.047	Box individuel - patients couchés			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-129	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/LTE/1.004	Local technique 4			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	354b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-130	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.041	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-131	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.042	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-132	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.127	Bureau médical SC secteur 2			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	384b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-133	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/1.127	Bureau médical SC secteur 2	GM3/0/URG/1.029	Poste de surveillance IDE secteur 1			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	384b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-134	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.004	Circulation de service	GM3/0/UHC/1.050	Local ménage			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	004b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-135	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/1.043	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-ND-136	51-PiPd2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.006	Circulation de service	GM3/0/URG/2.005	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	004b	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-ND-137	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/URG/2.005	Circulation de service	GM3/0/URG/1.048	Box individuel - patients couchés			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	294b	Non						Selon CCTP 51	S		

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenance fermée	Maintenance ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages	
GM3-N0-212	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/1.026	Salle de dialyse	GM3/0/DIA/1.077	Sas Box d'isolement de dialyse - Mod3			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		00	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-213	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/1.026	Salle de dialyse	GM3/0/DIA/2.004	Circulation de service	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Stratifié		E60	35dB	Non	Lecteur de badge				Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-214	51-P1ps2-180x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.003	Circulation de service	GM3/0/DIA/2.004	Circulation de service	DAS		205	180	10	M	PB	BT	2	Stratifié	Protection basse	E60	00dB	Non					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-215	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/1.009	Salle d'attente consultants + fam	GM3/0/DIA/1.007	Accueil/secrétariat			205	90	10	M	PB	BT	1	Stratifié		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-216	51-P1ps3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/COM/4.004	Escalier 4	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service	CA	Oui	205	140	10	M	PB	BT	7	Stratifié		E30	00dB	Non	Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-217	51-P1ps3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/COM/4.004	Escalier 4	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service	CA	Oui	205	140	10	M	PB	BT	7	Stratifié		E30	00dB	Non	Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-218	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/1.016	Sanit. public	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service			205	90	10	M	PB	BT	1	Stratifié		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-219	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.017	Office			205	120	10	M	PB	BT	1	Stratifié		E130	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-220	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.018	Salle à manger			205	120	12	M	PB	BT	1	Stratifié		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-221	51-P1od1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/2.005	Circulation de service	DAS		205	120	10	M	PB	VV	1	Stratifié	Protection basse	E60	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-222	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.005	Bureau ARC			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-223	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.003	Bureau médical double			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-224	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.008	Archives vivantes			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-225	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.001	Bureaux médicaux simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-226	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.034	Bureau médical			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-227	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.002	Bureaux médicaux simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-228	51-P1od1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/2.008	Circulation de service	DAS-RC		205	120	10	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	00	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-229	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.004	Bureau médical double			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-230	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.036	Salle de détente			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	32dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-231	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.032	Bureau cadre			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-232	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.035	Bureau étudiants / salle de staff			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-233	51-P1od1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.007	Circulation de service	GM3/0/DIA/2.006	Circulation de service	DAS		205	120	10	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E130	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-234	51-P1ps3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.007	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.045	Stockage solutes - consommables- Acid	CA		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-235	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.007	Circulation de service	GM3/0/DIA/1.040	Atelier biomédical	CA		205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-236	51-P1ps3-140x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/DIA/2.007	Circulation de service	GM3/0/DIA/2.001	Circulation de service	DAS-RC		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint	Protection basse	00	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N0-237	51-P1ps1-90x205	null	GM3_N00	51	GM3/0/HA/1.002	Hall d'accueil			CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Stratifié		E30	30dB	Non	Lecteur de badge					Selon CCTP	Selon CCTP	Selon CCTP	Selon CCTP	
GM3-N1-001	51-P1od2-180x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/MIT/2.004	Circulation de service	GM3/1/COM/2.003	Circulation Générale	DAS CA		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui	Lecteur de badge				Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-002	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/COM/2.003	Circulation Générale	GM3/1/MIT/1.025	Stockage spécifique matériel lourd (à ps)	CA		205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-003	51-P1ps1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/MIT/2.004	Circulation de service	GM3/1/MIT/1.025	Stockage spécifique matériel lourd (à ps)			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP>				

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS				HUISSERIES										EQUIPEMENTS					QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li	Large.Li	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages	
GM3-NI-092	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.004	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.079	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-093	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.004	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.011	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-094	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.084	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.011	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-095	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.083	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.082	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-096	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.004	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.082	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-097	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.004	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.018	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-098	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.058	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.018	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-099	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/HCP/2.004	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-100	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.059	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.016	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-101	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.016	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-102	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.021	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-103	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.068	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.021	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-104	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.069	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.022	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-105	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.022	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-106	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.023	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-107	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.003	Circulation de service	GM3/1/LTE/1.003	Local technique 3			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-108	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.070	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.023	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-109	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/2.002	Circulation de service	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-110	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.071	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.024	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-111	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.024	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-112	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.025	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-113	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.072	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.025	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-114	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.074	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.027	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-115	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.027	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-116	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.029	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-117	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.076	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.029	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-118	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/1.086	Sanit. Ch.	GM3/1/HCP/1.013	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-119	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.013	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-NI-120	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HCP/2.001	Circulation de service	GM3/1/HCP/1.015	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30												

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béqillages	
GM3-N1-210	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/1.022	Sanit. public	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-211	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.032	box individuel HDJ			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-212	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.029	Chambre simple HDJ PMR			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-213	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/1.075	Sanit. Ch. PMR	GM3/1/HI MS/1.029	Chambre simple HDJ PMR			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-214	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/1.030	Sanit. Ch.	GM3/1/HI MS/1.030	Chambre simple HDJ			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-215	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.030	Chambre simple HDJ			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-216	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.071	Bureau de cadre			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-217	51-PiPp1-180x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/2.002	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-218	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.066	Local ARC (frigo, congel, dossiers, etc.)	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non			Lecteur de badge	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
GM3-N1-219	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.014	Salle de réunion/Télémedecine(équipée)			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-220	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.069	Bureau internes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-221	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.013	Salle de réunion/Télémedecine(équipée)			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-222	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.012	Salles éducation thérapeutique			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-223	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.070	Bureau externe + paraméd.			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-224	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.011	Salles éducation thérapeutique Modula			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-225	51-PiPp1-80x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.073	Sanit. Pers.			205	80	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-226	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.072	Salle de détente du personnel			205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-227	51-PiPp1-80x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.074	Sanit. Pers.			205	80	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-228	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/COM/4.004	Escalier 4		Oui	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non			Oui		Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-229	51-PiPp1-180x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.001	Circulation de service	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-230	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.011	Salles éducation thérapeutique Modula			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-231	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.046	Bureau de consultation pluridisciplinaire			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-232	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.063	Bureau de consultation pluridisciplinaire			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-233	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.042	Bureaux de consultation médicale baria			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-234	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/2.003	Local de stockage ETP			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-235	51-PiPp1-120x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/HI MS/1.052	Bureau de consultation médicale Secteu			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-236	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/1.015	Local de stockage ETP	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N1-237	51-PiPp1-90x205	null	GM3_N01	51	GM3/1/HI MS/2.003	Circulation de service	GM3/1/LTE/1.005	Local technique 5			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	S		

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS				HUISSERIES					EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE						
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages
GM3-N2-054	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.048	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.005	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-055	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.047	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.004	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-056	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.004	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.004	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-057	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.004	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.003	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-058	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.046	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.003	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-059	51-PiD2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.004	Circulation de service	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnetique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-060	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.004	Circulation de service	GM3/2/COM/1.001	Escalier 1	DAS-RC	Oui	205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non			Oui	Ventouse electromagnetique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-061	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.002	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-062	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.045	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.002	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-063	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.021	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-064	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.012	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-065	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.055	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.012	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-066	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.053	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.008	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-067	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.064	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.021	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-068	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.008	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-069	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.020	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-070	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.010	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-071	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.051	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.010	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-072	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/1.001	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-073	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.044	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.001	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-074	51-PiD2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/5MA/2.005	Circulation de service	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnetique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-075	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/5MA/1.063	Sanit. Ch.	GM3/2/5MA/1.020	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-076	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.055	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.008	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-077	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.008	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-078	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.009	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-079	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.032	Salon famille			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-080	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.056	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.009	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-081	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.028	Local AS + Lave-bassins			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-082	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.010	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-083	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.057	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.010	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-084	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.004	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-085	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.051	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.004	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-086	51-PiP53-140x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.024	Chambre doublable			205	140	12	M	PB	BT	T	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-087	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.074	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.024	Chambre doublable			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	32dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-088	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.011	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-089	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.058	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.011	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-090	51-PiD2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/2.005	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnetique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N2-091	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.050	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.003	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-092	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.012	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-093	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.013	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-094	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.045	Stockage CAL ou divers			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-095	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.041	Local ménage			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-096	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.060	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.013	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-097	51-PiP51-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/1.053	Sanit. Ch.	GM3/2/HCMPU/1.006	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-098	51-PiP51-120x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCMPU/2.003	Circulation de service	GM3/2/HCMPU/1.006	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-0																															

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Large.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenance fermée	Maintenance ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages	
GM3-N2-172	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/2/SMA/1.040	Office alimentaire			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-173	51-Pi1od2-140x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/COM/2.006	Circulation Générale	DAS		205	220	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E160	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-174	51-Pi1od2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.007	Circulation Générale	GM3/2/COM/2.006	Circulation Générale	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-175	51-Pi1p1-80x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/SMA/1.070	Sas Sanit. Pers.	GM3/2/SMA/1.037	Sanit. Pers.			205	80	10	M	PB	BT	1	Peint		E00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-176	51-Pi1p1-80x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/SMA/1.070	Sas Sanit. Pers.	GM3/2/SMA/1.038	Sas Sanit. Pers.			205	80	10	M	PB	BT	1	Peint		E00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-177	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/SMA/1.070	Sas Sanit. Pers.			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E160	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-178	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/LTE/1.006	Local VDI	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E160	30dB	Non	Lecteur de badge				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-179	51-Pi1od2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E160	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-180	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.043	Office alimentaire			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E160	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-181	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.046	Stockage matériel			205	120	25	M	PB	BT	1	Peint		E160	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-182	51-Pi1od3-140x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/2/COM/2.001	Circulation Générale	DAS		205	140	10	M	PB	BT	T	Peint	Protection basse	E160	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-183	51-Pi1p3-140x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.047	Espace tampon logistique	CA		205	140	10	M	PB	BT	T	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-184	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.004	Salle de staff medical			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-185	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.006	Secrétariat back-office			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-186	51-Pi1od3-140x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale	DAS-RC		205	140	10	M	PB	BT	T	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-187	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/1.008	Salle d'attente et attente sortie	GM3/2/HCG/1.008	Secrétariat front-office			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-188	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.038	Bureau cadre			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-189	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/1.010	Sanit. public	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-190	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/1.009	Sanit. public	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-191	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/2/HCG/1.037	Bureau externes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-192	51-Pi1od2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	DAS CA		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui	Lecteur de badge				Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-193	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	GM3/2/HCG/1.036	Bureau internes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-194	51-Pi1od2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.005	Circulation de service	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-195	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	GM3/2/HCG/1.048	Stockage CAL ou divers	CA		205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-196	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	GM3/2/HCG/1.015	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-197	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/1.065	Sanit. Ch.	GM3/2/HCG/1.015	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-198	51-Pi1od2-180x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.002	Circulation de service	GM3/2/HCG/2.001	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-199	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/1.062	Sanit. Ch.	GM3/2/HCG/1.013	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N2-200	51-Pi1p1-1.20x205	null	GM3_N02	51	GM3/2/HCG/2.																											

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS					QUINCAILLERIE				
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largueur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages	
GM3-N3-035	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.017	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-036	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.056	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.017	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-037	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.025	Local AS + Lave-bassins			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-038	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.034	Salle de détente			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-039	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.055	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.016	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-040	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.016	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-041	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.015	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-042	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.054	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.015	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-043	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.065	Vestiaire Médecins			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-044	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.032	Bureaux internes/externes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-045	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.065	Vestiaire Médecins	GM3/3/HCC/1.032	Bureaux internes/externes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-046	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.053	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.014	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-047	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.014	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-048	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.013	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-049	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.052	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.013	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-050	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	DAS-RC		205	180	12	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-051	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.002	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.005	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-052	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.044	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.005	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-053	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/1TE/1.001	Local technique 1			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-054	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.012	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-055	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.051	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.012	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-056	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.011	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-057	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.050	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.011	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-058	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.049	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.010	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-059	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.004	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.010	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-060	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/HCC/1.008	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-061	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.048	Sanit. Ch.	GM3/3/HCC/1.008	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N3-062	51-Pi1p1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/HCC/2.004	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui					Ventouse electromagnétique		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-063	51-Pi1p1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/2.003	Circulation de service	GM3/3/COM/4.001																									

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS				HUISSERIES							EQUIPEMENTS							QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages
GM3-N3-153	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/USIP/1.018	Douche patient H-F	GM3/3/USIP/2.004	SAS entrée			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		00	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-154	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/3/REA/1.004	Bureau entretien familles			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-155	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/3/CCV/1.028	Salle Kinésithérapie			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-156	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/3/CCV/1.029	Salle échographie			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-157	51-Prod3-140x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.002	Circulation Générale	DAS-RC		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-158	51-PiPs3-140x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/3/HCC/1.042	Espace tampon logistique	CA		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-159	82-PiOc1-180x205	null	GM3_N03	82	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/REA/2.009	SAS entrée	DAS CA		205	180	10	M	PB	CO	1	Peint		00	00dB	Oui	Lecteur de badge	Oui			Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82
GM3-N3-160	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/REA/2.009	SAS entrée	GM3/3/REA/1.030	Vestiaire secondaire	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-161	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/REA/1.030	Vestiaire secondaire	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	29dB	Non	Lecteur de badge				Ventouse électromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-162	51-PiOd2-140x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.005	Circulation Générale	DAS		205	220	25	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E130	00dB	Oui					Ventouse électromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-163	51-PiOs2-180x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.005	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.007	Circulation Générale	DAS		205	180	10	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-164	51-PiOs2-180x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.006	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.007	Circulation Générale	DAS-RC		205	180	10	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-165	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.003	Sanit. public	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-166	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/LTE/1.005	Local VDI	CA		205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	30dB	Non	Lecteur de badge				Ventouse électromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-167	51-PiOd2-180x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E130	00dB	Oui					Ventouse électromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-168	51-PiOd3-140x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	DAS		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint	Protection basse	E130	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-169	43-PAGM05	null	GM3_N03	43	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	DAS-RC CA		250	185	20	M	PV	CO	2	Vitrée		00	00dB	Non	Lecteur de badge	Oui		Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 43	Selon CCTP 43	Selon CCTP 43	Selon CCTP 43	
GM3-N3-170	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/HCC/1.038	Office alimentaire			205	120	25	M	PB	BT	1	Peint		E130	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-171	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/HCC/1.040	Linge propre	CA		205	120	25	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non	Digicode autonome					Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-172	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/3/USIP/1.019	Salon famille			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-173	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/3/CCV/1.027	réserve			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-174	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/HCC/1.042	Espace tampon logistique	GM3/3/HCC/1.038	Office alimentaire			205	120	25	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-175	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/3/CCV/1.026	Secrétariat 2 postes			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-176	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.001	Circulation Générale	GM3/3/COM/1.1001	Open space Médical			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-177	51-Prod3-140x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/3/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC		205	140	10	M	PB	BT	7	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-178	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.003	Circulation Générale	GM3/3/CCM/1.1001	Open space Médical			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-179	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.003	Circulation Générale	GM3/3/CCM/1.1002	Salle de Staff - Enseignement			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-180	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/COM/2.003	Circulation Générale	GM3/3/CCM/1.1003	Salle de télé-médecine/réunions			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
GM3-N3-181	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N03	51	GM3/3/CCV/1.030																										

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largueur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages	
GM3-N4-089	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.003	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.015	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-090	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.003	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.008	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-091	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.050	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.008	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-092	51-PiD2-180x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.003	Circulation de service	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	DAS		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
GM3-N4-093	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.019	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.019	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-094	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.019	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-095	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.016	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-096	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.058	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.016	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-097	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	GM3/4/LTE/1.003	Local technique 3			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	30dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-098	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.010	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-099	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.052	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.010	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-100	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.009	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-101	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.051	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.009	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-102	51-PiD2-180x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/2.002	Circulation de service	DAS-RC		205	180	10	M	PB	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui				Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
GM3-N4-103	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.072	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.030	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-104	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.030	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-105	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.025	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-106	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.067	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.025	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-107	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.068	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.026	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-108	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.026	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-109	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.028	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-110	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.070	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.028	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-111	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.066	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.021	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-112	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.021	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-113	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.022	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-114	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.065	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.022	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-115	51-PiPs1-90x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/1.064	Sanit. Ch.	GM3/4/HCR/1.023	Chambres simples			205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-116	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.023	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non						Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
GM3-N4-117	51-PiPs1-120x205	null	GM3_N04	51	GM3/4/HCR/2.001	Circulation de service	GM3/4/HCR/1.024	Chambres simples			205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non										

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS				HUISSERIES					EQUIPEMENTS										QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages	
GM3-N5-020	51-Pjps2-180x205	null	GM3_N05	51	GM3/5/COM/2.004	Circulation Générale	GM3/5/COM/2.002	Circulation Générale	CA		205	180	15	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E30	00d0	Non	Lecteur de badge				Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	
GM3-N5-021	51-Pjps1-90x205	null	GM3_N05	51	GM3/5/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/5/COM/4.002	Escalier 2		Oui	205	90	25	M	PB	BT	1	Peint		E30	00d0	Non						Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	
GM3-N5-022	51-Pjps1-90x205	null	GM3_N05	51	GM3/5/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/5/LTE/1.017	Local technique 2			205	90	15	M	PB	BT	1	Peint		E30	30d0	Non						Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	
HC-S2-001	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S52	51						Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E160	00d0	Non		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	
HC-S2-002	51-Pjps1-120x205	HC	HC_S52	51						Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	
HC-S1-001	51-Pjps2-220x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.004	Circulation Générale	HC/1/COM/2.001	Circulation Générale	DAS		Non	205	220	15	M	PB	BT	2	Peint	Protection basse	E130	00d0	Non		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-002	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.001	Circulation Générale	HC/1/ENT/1.002	Local nettoyage et stockage chariots et			Non	205	90	18	M	PB	BT	1	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-003	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.001	Circulation Générale	HC/1/RES/1.005	Local disponible 5			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-004	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/2.001	Circulation de service	HC/1/ENT/1.009	Local stockage matériel			Non	205	90	18	M	PB	BT	1	Peint		E30	00d0	Non	Non	Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-005	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/2.001	Circulation de service	HC/1/ENT/1.004	Bureau contremaître			Non	205	90	18	M	PB	BT	1	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-006	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/2.001	Circulation de service	HC/1/LTE/1.003	Local technique 6			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-007	51-Pjod2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.001	Circulation Générale	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	DAS-RC		Non	205	180	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00d0	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-008	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	HC/1/ENT/1.001	Vestiaires H/F lavabos douches			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-009	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	HC/1/ENT/1.003	Laverie			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-010	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/1.005	Sanit. PMR	HC/1/ENT/1.001	Vestiaires H/F lavabos douches			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-011	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/1.006	Sanit.	HC/1/ENT/1.001	Vestiaires H/F lavabos douches			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-012	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/1.007	Douche	HC/1/ENT/1.001	Vestiaires H/F lavabos douches			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-013	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/ENT/1.008	Douche PMR	HC/1/ENT/1.001	Vestiaires H/F lavabos douches			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-014	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/LTE/1.001	HP - Local automoteur	HC/1/LTE/1.002	HP - Local informatique	CA		Non	205	90	14	M	PB	BT	1	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-015	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/LTE/1.002	HP - Local informatique	HP - Local informatique		CA		Non	205	90	14	M	PB	BT	1	Stratifié		E30	00d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-016	51-Pjps1-90x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	HC/1/LTE/1.004	Local technique 7			Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-017	51-Pjod2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	HC/1/COM/2.002	Circulation Générale	DAS		Non	205	180	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00d0	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-018	51-Pjod2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.001	Circulation Générale	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC		Non	205	180	18	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00d0	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-019	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	HC/1/RES/1.004	Local disponible 4			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-020	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	HC/1/RES/1.003	Local disponible 3			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-021	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	HC/1/RES/1.002	Local disponible 2			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-022	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	HC/1/RES/1.001	Local disponible 1			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non	Non	Non		Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51	Selon Cctp 51
HC-S1-023	51-Pjps2-180x205	HC	HC_S51	51	HC/1/COM/2.003	Circulation Générale	HC/1/RES/1.006	Local disponible 6			Non	205	180	18	M	PB	BT	2	Peint		E30	32d0	Non		Non							

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS				HUISSERIES							EQUIPEMENTS							QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largueur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquilages
HC-N2-025	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/BAN/1.004	Bureau ARC		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-026	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/UMG/1.001	Secrétariat 2 postes et archives		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-027	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/UMG/1.003	Bureaux médicaux simples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-028	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/UMG/1.004	Bureaux médicaux simples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-029	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/BAN/1.012	Bureau médical double		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-030	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/1.001	Sanit. public	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-031	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/LTE/1.001	Local LT		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-032	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/1.002	Sanit. public	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-033	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/BAN/1.001	Bureau médical simple		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-034	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/BAN/1.015	Bureau médical simple		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N2-035	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N02	51	HC/2/COM/2.002	Circulation Générale	HC/2/BAN/1.013	Bureau médical double		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-001	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.002	Circulation Générale	HC/3/CCV/1.003	Bureaux médicaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-002	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.002	Circulation Générale	GM3/3/REA/1.002	Archives	CA	Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	32dB	Non	Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-003	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.002	Circulation Générale	HC/3/REA/1.001	Vestiaire anesthésiste de proximité		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-004	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.002	Circulation Générale	HC/3/COM/2.001	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-005	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/REA/1.002	Bureau anesthésiste		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-006	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/2.003	Bureaux médicaux simples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-007	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/4.001	Escalier HC		Oui	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-008	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/2.003	Bureaux médicaux simples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-009	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/2.003	Bureaux médicaux simples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-010	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/2.003	Bureau ARC		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-011	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/REU/1.001	Salle de télémedecine/réunions	HC/3/REU/1.001	Bureau ARC		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	46dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-012	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/REU/1.001	Salle de télémedecine/réunions		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	38dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-013	51-Pi1p1-140x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	HC/3/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	140	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	00dB	Oui	Non	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-014	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.001	Circulation Générale	HC/3/LTE/1.003	Local technique 7		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-015	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.001	Circulation Générale	HC/3/COM/2.001	Bureaux médicaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-016	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.001	Circulation Générale	HC/3/COM/2.001	Bureaux médicaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
HC-N3-017	51-Pi1p1-90x205	HC	HC_N03	51	HC/3/COM/2.001	Circulation Générale	HC/3/COM/2.001	Bureaux médicaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	32dB	Non	Non	Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES							EQUIPEMENTS										QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantaill	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquillages		
HC-N7-001	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.016	Salle de détente		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-002	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC/IND/BUR/1.021	Salle de réunion	HC/IND/BUR/1.016	Salle de détente		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	430B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-003	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.021	Salle de réunion		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-004	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	90	10	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E30	000B	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-005	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/EDMM/1.003	Bureau médical double		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-006	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/EDMM/1.004	Bureau médical simple		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-007	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/COM/4.001	Escalier HC	CA	Oui	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	000B	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
HC-N7-008	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/EDMM/1.002	Bureau médical double		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-009	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/EDMM/1.001	Bureau médical double		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-010	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/EDMM/1.001	Bureau médical double	HC7/EDMM/1.002	Bureau médical double		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	430B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-011	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/REU/1.001	Salle de télémedecine/réunions	HC7/EDMM/1.001	Bureau médical double		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	460B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-012	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	HC7/REU/1.001	Salle de télémedecine/réunions		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	380B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-013	51-PiSp1-140x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	140	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	000B	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-014	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC7/ITE/1.003	Local technique 7		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-015	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.017	Bureaux triples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-016	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC7/COM/2.003	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	90	10	M	PB	VV	1	Peint	Protection basse	E30	000B	Oui		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-017	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/LTE/1.002	Local technique 6	HC7/COM/2.003	Circulation Générale		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-018	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.018	Bureaux triples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-019	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.019	Bureaux triples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-020	51-PiSp1-180x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Circulation Générale	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	DAS-RC	Non	205	180	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E30	000B	Oui		Non	Non	Non	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-021	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.022	Stockage Reprographie		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-022	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.015	Bureaux triples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-023	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.020	Bureaux triples		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-024	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.002	Bureaux cadres		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-025	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.012	Bureaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-026	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC/IND/BUR/1.011	Bureaux doubles		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-027	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.001	Sanit. public	HC7/COM/2.002	Circulation Générale		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		00	000B	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51		
HC-N7-028	51-PiSp1-90x205	HC	HC_N07	51	HC7/COM/2.002	Circulation Générale	HC7/ITE/1.001	Local VDI	CA	Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	320B	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnetique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
HC-N7-029	51-PiSp1-																																

TABLEAU DES PORTES INTERIEURES

LOCALISATION										DIMENSIONS			HUISSERIES										EQUIPEMENTS						QUINCAILLERIE			
N° Porte	Code type	BATIMENT	Niv.	LOT	De Local - Code	De Local - Nom	vers Local - Code	vers Local - Nom	Porte DAS	Porte IS	Haut.Li bre	Larg.Li bre	Largeur mur	Type bati	Type Vantail	Type ouverture	Nombre vantaux	Finition	Protection	Degés feu	Niveau acoustique	Oculus	Contôle d'accès	Porte automatique	Maintenue fermée	Maintenue ouverte	Alimentation	Serrure	Ferrages	Ouvrages de semi-fixe	Béquiillages	
PMT-NO-061	51-Pips3-140x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.011	Circulation de service	GM3/0/URG/1.110	Local déchets secteur ambulatoire et SA		Non	205	140	10	M	PP	BT	2	Peint		E130	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-062	82-Ploc1-140x205	PMT	PMT_N00	82	GM3/0/URG/2.011	Circulation de service	GM3/0/URG/1.105	Salle d'attente secondaire patients cou		Non	205	140	10	M	PB	CO	1	Peint		E30	29dB	Oui		Non	Non	Non		Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	
PMT-NO-063	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.011	Circulation de service	GM3/0/URG/1.129	Biologie Délocalisée		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-064	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.011	Circulation de service	GM3/0/URG/1.082	Stockage CAI ou divers		Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-065	51-Piod2-240x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.011	Circulation de service	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	DAS-RC	Non	205	240	10	M	PP	VV	2	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-066	82-Ploc1-140x205	PMT	PMT_N00	82	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	GM3/0/URG/1.064	Boxes de déchocage dont 1 d'isolement		Non	205	140	10	M	PB	CO	1	Peint		E30	29dB	Oui		Oui	Non	Non		Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	
PMT-NO-067	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	GM3/0/URG/1.059	Salle de soins	CA	Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E130	29dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-068	82-Ploc1-140x205	PMT	PMT_N00	82	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	GM3/0/URG/1.062	Boxes de déchocage dont 1 d'isolement		Non	205	140	10	M	PB	CO	1	Peint		E30	29dB	Oui		Oui	Non	Non		Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	
PMT-NO-069	82-Ploc1-140x205	PMT	PMT_N00	82	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	GM3/0/URG/1.063	Boxes de déchocage dont 1 d'isolement		Non	205	140	10	M	PB	CO	1	Peint		E30	29dB	Oui		Oui	Non	Non		Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	
PMT-NO-070	51-Piod2-240x205	PMT	PMT_N00	51		Circulation Urgences ambulator	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	DAS CA	Non	205	240	10	M	PP	VV	2	Peint		E90	00dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-071	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	GM3/0/URG/1.125	Bureau médical SAUV		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-072	51-Piod2-200x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service	GM3/0/URG/2.012	Circulation de service	DAS CA	Non	205	200	10	M	PP	VV	2	Peint	Protection basse	E90	00dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-073	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service	GM3/0/URG/1.109	Lave bassin secteur ambulatoire et SAU		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-074	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service	GM3/0/URG/2.019	Circulation de service	DAS	Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint	Protection basse	E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-075	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.019	Circulation de service	GM3/0/IMA/1.019	Local ASH		Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-076	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.019	Circulation de service	GM3/0/URG/1.090	Sanit. Pers.		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-077	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.019	Circulation de service	GM3/0/URG/1.089	Sanit. Pers.		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-078	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51		Circulation Urgences ambulator	GM3/0/URG/2.019	Circulation de service	DAS CA	Non	205	120	10	M	PB	BT	1	Peint		E90	00dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-079	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51		Circulation Urgences ambulator	GM3/0/IMA/1.018	Salle de repos		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E60	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-080	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service	GM3/0/IMA/1.018	Salle de repos		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-081	51-Piod2-200x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service			DAS CA	Non	205	200	10	M	PP	VV	2	Peint		E90	00dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-082	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service				Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	38dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-083	51-Pips2-180x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.017	Salle attente Réa SMUR	GM3/0/URG/2.013	Circulation de service	CA	Non	205	180	10	M	PB	BT	T	Peint		E30	35dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-084	51-Pips1-120x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.017	Salle attente Réa SMUR	GM3/0/IMA/1.011	Stockage scanner		Non	205	120	12	M	PB	BT	1	Peint		E130	00dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-085	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.017	Salle attente Réa SMUR	GM3/0/IMA/1.005	Poste commande scanner		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-086	51-Pips3-150x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.017	Salle attente Réa SMUR	GM3/0/IMA/1.006	Salle scanner		Non	205	150	12	M	PP	BT	T	xtifié/Plom		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-087	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.006	Salle scanner	GM3/0/IMA/1.012	LT Scanner		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	xtifié/Plom		E30	38dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-088	82-Ploc1-140x205	PMT	PMT_N00	82	GM3/0/IMA/1.013	Attente couchée 4 pl. scanner et	GM3/0/IMA/1.006	Salle scanner		Non	205	140	12	M	PB	CO	1	xtifié/Plom		E30	35dB	Oui		Non	Non	Non		Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	Selon CCTP 82	
PMT-NO-089	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.015	Déshabilloir	GM3/0/IMA/1.006	Salle scanner		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	xtifié/Plom		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-090	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.015	Déshabilloir	GM3/0/IMA/1.013	Attente couchée 4 pl. scanner et radio		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-091	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.005	Poste commande scanner	GM3/0/IMA/1.006	Salle scanner		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	xtifié/Plom		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-092	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.005	Poste commande scanner	GM3/0/IMA/1.014	Attente assise scanner et radio		Non	205	90	12	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-093	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.005	Poste commande scanner	GM3/0/IMA/1.010	Salle d'interprétation		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	35dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-094	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/1.016	Sanit. patient	GM3/0/IMA/1.014	Attente assise scanner et radio		Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Non	Non	Non		Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	
PMT-NO-095	51-Pips1-90x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/2.001	Circulation de service	GM3/0/IMA/1.010	Salle d'interprétation	CA	Non	205	90	10	M	PB	BT	1	Peint		E30	29dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-096	51-Piod2-180x205	PMT	PMT_N00	51		Circulation Urgences ambulator	GM3/0/IMA/2.001	Circulation de service	DAS CA	Non	205	180	25	M	PB	VV	2	Peint		E90	00dB	Oui		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Gâche électrique motorisée	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-097	51-Pips3-150x205	PMT	PMT_N00	51	GM3/0/IMA/2.001	Circulation de service	GM3/0/IMA/1.002	Salle Radio 2, Salle radio conventionnel	CA	Non	205	150	10	M	PP	BT	T	Peint		E30	29dB	Non		Lecteur de badge	Non	Non	Non	Ventouse electromagnétique	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51	Selon CCTP 51
PMT-NO-098	82-Ploc1-90x205	PMT	PMT_N00	82	GM																											