Poste ZAP

Poste ZAI

Poste SPP

Poste PDT/EXP

Poste PDT/CFO

Mât F
ht:5m

ZAP

Chemin de câbles inox capoté sur pieds pour distribution CFO et CFA des containers.

ZAI

Chemin de câbles inox capoté sur pieds pour distribution CFO et CFA des containers.

SPP

PDT/SAF

BLF

PCR

Poste de commandement rapproché

ENTREE / SORTIE DU SITE

Bungalow garden

Bâtiment A7620
- Poste de transformation SAS SUD
- TGBT Poste SAS SUD

Fonds de plans utilisés:

CEL BEAF SUD 10022020
UPG_BEAFS_Sud_2D_Ind3 en m
ICS4173-EXE-TCE-PLAN-002-C
600- Détail mât 6m std
beaf sud clipping-CC44
CEL ARIANE -Réc phase2_réseaux_ ind_C
Xref- Base de lancement- 10m- Rev5

- LEGENDE / CHARTRE GRAPHIQUE -

- Lanterne etanche LED — Marque: Philips - Type: BGP307 T25 1 xLED109-4S 740 DM50 — Sur Mât cylindrique en acier galvanisé fixe, Ht: 6m
- 3 Projecteurs etanches LED — Marque: Philips - Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10 — Sur Mât cylindrique en acier galvanisé basculant, Ht: 10m
- Projecteur etanche LED — Marque: Philips - Type: BVP140 T25 1 xLED380-4S 740 DX10 — Sur Mât cylindrique en acier galvanisé basculant, Ht: 6m
- Projecteurs étanches LED — Marque: Philips - Type: BVP130 1xLED210-4S 740 OFAS2
- Projecteurs étanches LED — Marque: Philips - Type: BVP125 T25 1xLED80-4S 740 OFAS2
- Haut parleur sur réseau IP, IP67 — Chambre de compression 100W
- Haut parleur ligne 100V, IP67 — Chambre de compression 100W
- Nouvelle BJ à la charge de DGA - EM
- Nouvelle BJ à la charge du lot électricité
- Nouvelle BJ à la charge du lot US
- Chambre de tirage courants faibles en rocade DGA
- Chambre de tirage courants faibles
- Chambre de tirage courants forts
- Grande chambre réalisée par DGA
- Fourreaux TPC courants forts
- Fourreaux TPC courants faibles en rocade DGA
- Fourreaux TPC courants faibles
- Triple coffrets vides DGA
- Triple coffrets vides DGA posés sur dalle existante
- Coffret métalo équipé suivant CCTP
- Coffret VNR équipé suivant CCTP

Demande de cheminement de fourreaux supplémentaire

MAITRE D'OUVRAGE

ARIANEGROUP
Rue du général Niox
Saint-Médard-en-Jalles
Tél : +33 5 56 57 37 03

BUREAU D'ETUDES

INGEROP
5 Impasse des Mûriers CS 80012
33692 MERIGNAC Cedex
Tél : 05.56.47.79.79
Fax : 05.56.13.00.27
ingerop.bordeaux@ingerop.com

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME
Zone industrielle
B.P. 87
253, rue de la Ferronnerie
40601 BISCARROSSE CEDEX
Tel : 05 58 82 82 20
Fax : 05 58 82 86 50

Affaire: 204461

Base de lancement fusée sonde

Plan de masse BEAF SUD
Réseaux courants forts et courants faibles

Lot n°: 2 | Zone: GEN | Niveau: - | Echelle: 1/500

REV	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION	Avis VISA	N° VISA	ETABLI PAR	VERIFIE PAR	APPROUVE PAR
G	06/01/2021	D.O.E.			A.D.	R.G.	D.A.
F	17/08/2020	MISE A JOUR LIAISONS FO + CU			A.D.	R.G.	D.A.
E	07/07/2020	MISE A JOUR			A.D.	R.G.	D.A.
D	25/06/2020	MISE A JOUR ZONE SPP			A.D.	R.G.	D.A.
C	22/06/2020	MISE A JOUR ZONE SAF			A.D.	R.G.	D.A.
B	16/06/2020	MISE A JOUR			A.D.	R.G.	D.A.
A	05/06/2020	DIFFUSION INITIALE			A.D.	R.G.	D.A.

Code Client	Emetteur	Type - Nature - Phase	Localisation	Discipline	N° document	Ind.	Statut
DGA	EIFFAG	T P H	GEN	ELE	2100	G	TQC