



Tableau diamètres d'alimentations des appareils sanitaires				Tableau d'évacuation des appareils sanitaires
Désignation de l'appareil	Diamètres courants (à l'intérieur / à l'extérieur)			Diamètres extérieurs
	Tube cuivre (mm)	Tube PER (mm)	Tube multicouche (mm)	Tube PVC (mm)
Evier - galleasse humide	Ø12/14	Ø13/16	Ø12/16	Ø40
Lavabo - Lavemains	Ø12/14	Ø13/16	Ø12/16	Ø32
WC avec réservoir de chasse	Ø12/14	Ø13/16	Ø12/16	Ø100

LEGENDE CHAUFFAGE - VENTILATION - RAFFRAICHISSEMENT - PLOMBERIE

- Gaine d'extraction dessinée unifilaire (en acier galvanisé)
- Gaine d'extraction circulaire en acier galvanisé
- Gaine d'extraction rectangulaire en acier galvanisé
- Réseau frigorigène R410A
- Canalisations chauffage en faux plafond
- Radiateur existant déposé / reposé
- Radiateur neuf panneau acier habillé
- Télécommande climatisation
- Cassette 4 voies de climatisation
- Unité murale de climatisation
- Bouche d'extraction autoréglable
- Bouche d'extraction décorative
- Entrée d'air autoréglable
- Grille extérieure Rejet
- Réseau condensats en faux plafond ou au plafond
- Circuit eau froide en faux plafond ou au plafond
- Circuit eau chaude en faux plafond ou au plafond
- Réseau eaux usées en plinthe
- Point d'alimentation eau chaude et eau froide
- Point d'évacuation d'eaux usées - eaux vannes
- Réseau eaux usées et eaux vannes sous dallage



MAIRIE D'OURMAGNE  
Hôpital Intercommunal du Haut Limousin (HHL)  
4, avenue Charles de Gaulle - 87300 BELLAC  
Tel : 05 55 47 30 30

ARCHITECTE MANDATAIRE  
AMC2 ARCHITECTES  
15, rue de la République - 23000 CLERMONT-FERRAND  
Tel : 04 77 02 00 00 - Mail : amc2architectes@gmail.com  
Web : www.amc2architectes.com

BET TCE / SS  
INGEPOLE  
20, rue de la République - 87000 LIMOGES  
Tel : 05 55 58 25 90 Fax : 05 55 37 71 80  
Mail : secretariat@ingepole.fr

CONTRÔLEUR TECHNIQUE  
SOCOTEC  
5, rue de la République - 87000 LIMOGES  
Tel : 05 55 58 44 64  
Mail : frederic.mercier@socotec.com

DCE		N° CVRPB02	INTITULE DU DOCUMENT PLAN DE TOITURE CHAUFFAGE VENTILATION RAFFRAICHISSEMENT PLOMBERIE PHASE PROJET/DCE		
EQUIL.		N° AFFAIRE : 2407			
INDICE	DATE	MODIFICATIONS DU DOCUMENT		DESSINE PAR	VALIDE PAR
0	19.02.25	Création		M.M.	

INGEPOLE	12	PRO	PLAN	RDC	EXT		CVRPB02	0
EMETTEUR	LOT	PHASE	TYPE	NIVEAU	ZONE	BATIMENT	NUMERO PLAN	INDICE