PLAN NIVEAU 0 (coté Nord

ZC 005

ZC 006

ZC 004

ZC 007

ZC 008

ZC 003

ZC 009

ZC 001

ZC 002

ZC 011

ZC 010

PLAN NIVEAU 0 (coté Sud)

SUITE PLAN NIVEAU 0 (coté Sud)

ESCALIER N°6

ESCALIER N°2

ESCALIER N°4

ESCALIER N°5

ESCALIER N°7

ESCALIER N°8

ESCALIER N°9

ESCALIER 1

ESCALIER 3

PATIO 1

PATIO 2

PATIO 3

PATIO 4

PATIO 5

HALL

SERVICE AMBULATOIRE

Emplacement futurs équipements du PC Securite

Equipements actuels SIEMENS

Disponibilité pour les nouveaux équipements SSI & CMSI

LEGENDE SDI

	Détecteur Ioniques de fumées
	Détecteur Optiques de fumées
	Détecteur Optiques Linéaires de fumées
	Détecteur Optiques Thermiques
	Détecteur Optiques Thermiques Haute Température
	Détecteur Optiques Thermiques Haute Température Antidéflagrant
	Détecteur Optiques Thermiques Haute Température Antidéflagrant
	Déclencheur Manuel
	Déclencheur Manuel Antidéflagrant
	Déclencheur Manuel Haute Température
	Déclencheur Manuel Haute Température Antidéflagrant
	Déclencheur Manuel Haute Température Antidéflagrant
	Sirène Intérieure de Type Avertisseur
	Sirène Extérieure de Type Avertisseur

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

Indice	Date	Modifications
-	Déc. 2024	Première Diffusion DCE

Projet de migration du SSI

Centre Hospitalier CHOISEL

à CHATEAUBRIANT

Centre Hospitalier CHOISEL

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHATEAUBRIANT
Tél. : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.bulhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ETUDES

AXÉNERGIE L'INGENIERIE DURABLE

Agence 44
10 rue de la Poste - Bât C
44240 - La Chapelle sur Erdre
02.40.66.91.31
contact@axenergie.com
Av. Ecrivain@axenergie.com

Agence 85
9, rue des Ursulines,
85610 CUGAND
02.51.42.16.29

DCE

CH.SSI.03

Projecteur/Dessinateur : X. M.

Chef de projet : B. C.

Dessiné sur fond de plans de 2010.2013.Levé par le Maître d'Ouvrage.

Lot SSI

-	N0	-

Plan du CH Choisel
SSI **SDI** Niveau 0

Echelle	1 : 100
Date	12/2024

Plan de situation