ZC 107

ZC 108

TERRASSE GRAVILLONNEE

Accès pompier

CH.1/09 CH.1/11 CH.1/12 CH.1/14 CH.1/16 CH.1/18 CH.1/20 CH.1/22

SAN.1/10 SAN.1/73 SAN.1/13 SAN.1/15 SAN.1/17 SAN.1/19 SAN.1/21 SAN.1/23

DGT 1/49 DGT 1/43

AGS.6.04 AGS.6.05

SAN.1/32 SAN.1/34 SAN.1/36 SAN.1/38 SAN.1/40 SAN.1/42 SAN.1/44 SAN.1/47

CH.1/31 ISOLEMENT CH.1/33 ISOLEMENT CH.1/35 CH.1/37 CH.1/39 CH.1/41 CH.1/45

DF CCF.38 AF

MD09.10 MD11.08

2 CHAMBRES D'ISOLEMENT

AILE NORD 24 LITS
Chambres à 2 lits: 8
Chambres à 1 lit: 8

M.MALADE 1 1600Kg 286x232

M.MALADE 2 1600Kg 286x232

LIAISON AVEC HOPITAL

BUREAU 1/25

MD11.07

DGT 1/24

AF

AGS.6.01

local Cf informatique 1/50

armoire Elet

DF

WC PERSONNEL 1/61

CCF.39

CCF.40

OFFICE 1/60

MENAGE 1/74

LINGE SALE 1/26

RESERVE MATERIEL 1/28

ASC PUBLIC 3 630Kg 170x190

MD10.10

MD09.11

HALL 1/53

AGS.6.02

AF

ESC3 enclosonnée

LAVE BASSIN 1/51

WC PUBLIC 1/48

INFIRMIERE 1/54

ASCENSEUR 4 630 kg 170x190

MD12.09

MD10.11

armoire élec

CCF.41

CCF.43

SAN 1/76

PREPA-SOINS 1/57

DGT 1/61

SAN.1/56

CH.1/55 HCP

MD11.09

RETOUR-SOINS 1/80

CCF.42

DF

CH.1/58 SAN.1/59 SAN.1/59 CH 1/27

CH.1/62 SAN. 1/81 CH.1/78

DGT 1/61

AGS.6.03

CCF.44

VIDOIR 1/77

WC 1/67

L.M

SDB 1/79

CH.1/66

DGT 1/72

CH.1/68 INFIRMIERE PREPA-SOINS 1/65

AF

CH.1/70 CH1/71

TERRASSE GRAVILLONNEE

Plan de situation





SHEMAS DE PRINCIPES POUR MODULES DEPORTES

LEGENDE CMSI

MDX.02	Suppression de l'ancien ME. Nouveau module déporté
	Nouveau Diffuseur Lumineux
	Diffuseur Sonore existant à remplacer par un neuf
AGS	AGS existant à remplacer par un neuf
CCF	Clapet coupe feu existante
	Diffuseur Lumineux neuf (Sans Objet)
	Ventouse existante
	Voyant de clapet CF existant
DF	DF volet de désenfumage existant
AF	AF volet d'arrivée d'air frais existant
	Contact de porte existant.
ASS	Asservissement PCF existant
FP	Ferme porte existante

NOTA : Ce plan est la propriété exclusive du bureau d'études AXENERGIE (Loi du 11.03.1957). Sans son accord, il ne peut être ni copié, ni diffusé. Les reproductions, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner leur nom, titre et adresse.

NOTA : Les plans étant susceptibles d'évoluer, seuls les documents d'architecte, sans surcharge et au dernier indice, serviront de plan de référence. Les emplacements des matériels et appareillages existants ainsi que des matériels et appareillages neufs ne sont donnés qu'à titre indicatif.

Révisions

Indice	Date	Modifications
-	Déc 2024	Première Diffusion DCE

Projet de migration du SSI

Centre Hospitalier CHOISEL

à CHATEAUBRIANT

Clinique Sainte Marie

MAÎTRE D'OUVRAGE
CENTRE HOSPITALIER CHATEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE
9 rue DE VERDUN - BP229
44146 CHÂTEAUBRIANT
Tél : 02 40 55 88 18
Courriel : vincent.buhot@ch-cnp.fr

BUREAU D'ÉTUDES
AXENERGIE L'INGENIERIE DURABLE
Agence 44 10 rue de la Fonte - Bât C 44240 - La Chapelle sur Erdre ☎: 02.40.40.31.31
Agence 85 8, rue des chaunières, 85610 CUGAND ☎: 02 51 42 16 29.
✉ : contact@axenergie.com ou b.cherel@axenergie.com

DCE	CL.SSI.06
Chef de projet : B. C.	Projecteur/Dessinateur : X. M.

Dessiné sur fond de plans de 2010,2012,envoyé par le Maitre d'Ouvrage.

Lot SSI

-	N1	-

Plan de la Clinique Ste Marie
SSI **CMSI** Niveau 1

N° AFFAIRE	24_30
ECHELLE	1 : 100
DATE	12/2024