Légende Chauffage/Climatisation

VC 1x1	Ventilo-convecteur en allège
	Ventilo-convecteur gainble
	Vanne complémentaire à rajouter
VC 1x1	Ventilo-convecteur en allège
VC 1x1	**Ventilo-convecteur en allège** rajouté en 2018
VC 1x1	Ventilo-convecteur en allège supprimé
VC 1x1	Ventilo-convecteur en allège déplacé
	Réseau change-over installé 1995-Aller/Retour
	Réseau change-over à déposer et évacuer Aller/Retour
	Réseau change-over Aller/Retour rajouté
	Réseau change-Over en multicouches Aller/Retour

Nombre de ventilo-convecteur par puissance - 1995

VC 1.00 kW	4
VC 1.50 kW	2
VC 2.00 kW	22
VC 2.50 kW	40
VC 3.00 kW	53
VC 3.50 kW	49
VC 4.00 kW	2
VC 4.50 kW	15
VC 5.00 kW	26
VC 5.50 kW	4
VC 6.00 kW	1

Nombre de ventilo-convecteur - 2018

VC 1.00 kW	Nombre de VC supprimés jusqu'en 2018	55
VC 1.00 kW	Nombre de VC déplacés	16
VC 1.00 kW	Nombre de VC nouvellement installés	7
	Nombre de VC gainables	25

CPAM DU LOT

REMPLACEMENT DU RESEAU CHANGE OVER

238 Rue Hauteserre
46 000 CAHORS

238 Rue Hauteserre, 46 000 Cahors

l'Assurance Maladie

MAITRE D'OUVRAGE
Caisse Primaire d'Assurance Maladie - CPAM du LOT
238, rue de Hauteserre
46000 CAHORS

BET DIMA

MAITRE D'OEUVRE / BET
BET DIMA
6, Rue Pasquelin
ZI SAINT-LAURENT
06800 CAGNES SUR MER

BUREAU DE CONTROLE

CVC

Plan des Réseaux C/O - EDL

Niveau SS1

LOT N° 01

DATE 18/10/2024

PHASE PRO

AFF. : 607

Version plans d'architecture 08/07/2024

Version plans de structure -

Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	ECH. :
CC	SMA	FDV	--

Indice	Date	Modifications
0	02/10/2024	Verion APD
01	18/10/2024	Version PRO

DOCUMENT	IND.
399	01