

**CH MONTDIDIER**  
RACHID EL HATIMI

Email : rachid.elhatimi@chimr.fr

---

# **80\_MONTDIDIER\_CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL\_BAT RESIDENCE DU CEDRE\_REEMPLACEMENT SSI\_CT**

---

Date d'émission 22/03/2024  
N° d'affaire : 2311151V0000005  
Référence chrono : CT/151V0/0324/0156  
Version : 2

*Annule et remplace version : 1  
En date du : 22/03/2024  
Référence chrono : CT/151V0/0324/0155*

## **VOTRE RESPONSABLE D'AFFAIRE**

Alain LAMIRAND  
Tél. +33 6 11 54 85 69  
Email : [alain.lamirand@socotec.com](mailto:alain.lamirand@socotec.com)

**AGENCE CONSTRUCTION AMIENS**  
**Pôle Construction&Immobilier Hauts-de-France**  
1 Allée de la Pépinière Centre Oasis Dury  
80480 DURY  
+33 3 22 80 43 00

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513  
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

# SOMMAIRE

<b>1. OBJET DU PRESENT RAPPORT</b>	<b>3</b>
<b>2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX</b>	<b>5</b>
2.1. Partenaires de l'opération	5
2.2. Données de l'affaire	5
<b>3. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES</b>	<b>6</b>
<b>4. MISSION LE RELATIVE À LA SOLIDITÉ DES EXISTANTS</b>	<b>6</b>
<b>5. MISSION L RELATIVE À LA SOLIDITÉ DES OUVRAGES ET ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT INDISSOCIABLES</b>	<b>7</b>
<b>6. MISSIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES</b>	<b>8</b>

1. OBJET DU PRESENT RAPPORT

Le présent document constitue le rapport prévu dans le contrat de Contrôle Technique n°2311151V0000005, que SOCOTEC Construction doit adresser au Maître d'Ouvrage après examen du dossier de conception destiné à la consultation des entreprises .

Les avis sur les dispositions techniques qu'il comporte sont émis à partir des documents constitutifs du dossier qui nous ont été communiqués à ce jour et qui sont répertoriés dans les chapitres 3 ci-après.

Ces avis sont donnés dans le cadre des missions suivantes :

- mission LE relative à la solidité des existants (LE).
- mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipement indissociables (L).
- mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH (SEI).

Accréditation COFRAC N° 3-1592 concernant les missions L, S, SEI, liste des sites et portées disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

Le présent rapport comporte au total 25 avis, dont :


14 avis favorables

2 avis suspendus

Pour la bonne compréhension de la signification des avis formulés dans ce rapport, il est précisé que :

- Les vérifications de SOCOTEC sont effectuées par rapport aux textes de référence prévus au contrat,
- Les avis ne concernent que la conception et ne préjugent pas des avis qui pourront être formulés sur la réalisation,
- Les avis suspendus concernent les dispositions insuffisamment définies sur lesquelles nous ne pouvons, en l'état actuel, formuler d'avis favorable ou défavorable. En l'absence de fourniture en temps utiles des renseignements et documents nécessaires à SOCOTEC, ces avis devront être considérés comme défavorables, même en l'absence de nouvelle signification par SOCOTEC.

Tous ces avis ont été établis par les intervenants SOCOTEC Construction suivants :

Intervenants SOCOTEC	Signatures
Modou FAYE USER	

22/03/2024

Ce rapport a été édité par : Modou Faye

Ce rapport a été transmis à :

- [rachid.elhatimi@chimr.fr](mailto:rachid.elhatimi@chimr.fr)
- [philippe.sagan@chi-clermont.fr](mailto:philippe.sagan@chi-clermont.fr)

Nous restons à la disposition du Maître d'Ouvrage et de la Maîtrise d'Oeuvre, pour revoir ou compléter nos avis dans le cas où interviendraient des éléments nouveaux par rapport aux dispositions examinées. Toute modification du projet devra être soumise à notre examen.

## 2. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

### 2.1. Partenaires de l'opération

Maître d'ouvrage
ch montdidier  80500
Maître d'ouvrage délégué
CENTRE HOSPITALIER ISARIEN 2 RUE DES FINETS 60600 CLERMONT

### 2.2 Données de l'affaire

ADRESSE DE L'OUVRAGE
DESCRIPTION DE L'OUVRAGE
<p>Le bâtiment objet des travaux est le bâtiment USLD classé en type U 4ème catégorie.</p> <p>Les travaux concernent:</p> <p>Mise à niveau du SDI et du SMSI partiellement : migration du système existant SIEMENS, remplacement du BP du local EI 60+FP,</p> <p>Remplacement de la tourelle M4 et du caisson M2 : correction des débits d'extraction,</p> <p>Remise en état d'une gaine d'AF au 2ème étage,</p> <p>Remplacement des CR en toiture terrasse,</p> <p>Remplacement des câbles CR1 en toiture terrasse,</p> <p>Remplacement de 2 Blocs Porte DAS coupe-feu en va-et-vient au R+1</p> <p>Remplacement des grilles d'AF détériorées,</p> <p>Complément alim ECS CMSI AES reprise alim TGS en amont du TGBT,</p> <p>Vérification des ventouses de condamnation (demande de déport des DM commande locale), cps révision des menuiseries,</p> <p>Non stop ascenseurs et arrête de la VMC / CCF asservis avec réarmement dans ZS,</p> <p>Report sur hôpital,</p>
CARACTERISTIQUES DE L'AFFAIRE
<ul style="list-style-type: none"><li>Montant prévisionnel des travaux € HT : <i>non renseigné</i></li><li>Durée prévisionnelle des travaux : 1 mois</li><li>Démarrage prévisionnel des travaux : 01/01/2024</li></ul>

3. LISTE DES DOCUMENTS EXAMINES

Désignation - Identification des documents examinés	Reçu le
5-04 RDC ZF.pdf	15/03/2024
DACAM 2 Plan situation.pdf	22/03/2024
DACAM 9-05 1er 1-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-08 RDC USLD.pdf	22/03/2024
DACAM 9-03 RDC 1-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-02 SOUS-SOL 2-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-11 TERRASSE USLD.pdf	22/03/2024
DACAM 4-02 Plan Masse.pdf	22/03/2024
Rapport SSI jardin du cedre R2032570-001-1_20220615072552349.pdf	22/03/2024
DACAM 4-01 Plan situation.pdf	22/03/2024
DACAM 9-07 2ème COMBLES Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-06 1er 2-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-01 SOUS-SOL 1-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM 9-04 RDC 2-2 Batiment Principal.pdf	22/03/2024
DACAM SOMMAIRE.pdf	22/03/2024
Repérage USLD + bâtiments concernés.pptx	22/03/2024
DACAM 9-09 1er ETAGE USLD.pdf	22/03/2024
DACAM 9-10 2ème ETAGE USLD.pdf	22/03/2024
Rapport SSI Hospital et SMUR R2024003-001-1_20220412110842561.pdf	22/03/2024
CDCF USLD CHIMR indice.02.pdf	22/03/2024

4. MISSION LE RELATIVE À LA SOLIDITÉ DES EXISTANTS

Dispositions du projet	Avis*	Observations et commentaires	N°
<b>4.1 DEFINITION DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR EXISTANTS</b> <b>4.1.1 Existence de documents définissant de manière précise ce programme :</b>	F		
<b>4.2 RENSEIGNEMENTS SUR LES EXISTANTS</b> <b>4.2.1 Examen de l'état apparent des existants:</b>	F		
<b>4.3 COMPATIBILITE DU PROGRAMME DES TRAVAUX AVEC L'ETAT DES EXISTANTS</b> <b>4.3.1 Adéquation des données relatives aux existants vis-à-vis du projet:</b>	F		

\* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

5. MISSION L RELATIVE À LA SOLIDITÉ DES OUVRAGES ET ÉLÉMENTS D'ÉQUIPEMENT INDISSOCIABLES

Dispositions du projet	Avis*	Observations et commentaires	N°
5.1 MENUISERIES EXTÉRIEURES			
5.1.1 Classement par rapport aux exigences du site	F		
5.2 GÉNIE CLIMATIQUE			
5.2.1 Supportage des conduits de ventilation	F		

\* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet

## 6. MISSIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PERSONNES

Articles du règlement	Dispositions du projet	Avis*	Observations et commentaires	N°
	<b>6.1 ÉTABLISSEMENTS DU 1ER GROUPE (A. 25/06/1980)</b>			
	<b>6.1.1 DISPOSITIONS COMMUNES - GN1 à GN14</b>			
GN1 à GN3	6.1.1.1 CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS	<b>S</b>	<b>Nous transmettre la notice de sécurité de l'opération pour avis.</b>	25
GN1	6.1.1.1.1 Classement et assujettissement selon le(s) type(s) d'exploitation(s) ou d'activité(s):	<b>F</b>		
GN2	6.1.1.1.2 Classements des groupements d'établissements non isolé	<b>PM</b>	Pour mémoire	
GN3	6.1.1.1.3 Classements des groupements d'établissements isolé	<b>PM</b>	Pour mémoire	
GN4 à GN10	6.1.1.2 ADAPTATION DES RÈGLES ET CAS PARTICULIERS	<b>PM</b>	Pour mémoire	
GN11 à GN12	6.1.1.3 CONTRÔLE DES ÉTABLISSEMENTS	<b>PM</b>	Pour mémoire	
GN13	6.1.1.4 TRAVAUX DANGEREUX	<b>SO</b>		
GN14	6.1.1.5 CONFORMITÉ AUX NORMES - ESSAIS DE LABORATOIRE	<b>PM</b>	Pour mémoire	
	<b>6.1.2 DESENFUMAGE - DF1 à DF10</b>			
	6.1.2.1 DÉSENFUMAGE DES LOCAUX			
DF7§1	6.1.2.1.1 Obligation de désenfumage:	<b>PM</b>	Nous notons bien qu'une zone du RDC bâtiment USLD est désaffectée. La zone de désenfumage correspondante est supprimée.	
IT246§7.2	6.1.2.1.2 Désenfumage mécanique des locaux:	<b>F</b>		
	<b>6.1.3 MOYENS DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE - MS1 À MS75</b>			
	6.1.3.1 SYSTÈME D'ALARME			
	6.1.3.1.1 Equipement d'alarme exigé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement			
U45	6.1.3.1.1.1 Etablissements de type U:	<b>F</b>	SSI Catégorie A équipement alarme 1 en migration	
U45	6.1.3.1.1.1.1 Alarme générale sélective:	<b>S</b>	<b>Il est prévu deux demandes de dérogations concernant:</b> • Mise en place des boîtiers de décondamnation des ventouses dans des locaux inaccessibles au public	22



Articles du règlement	Dispositions du projet	Avis*	Observations et commentaires	N°
MS61	6.1.3.1.2 Définition de la nature de l'alarme donnée:	F	<b>• Mise en place des DM également dans des locaux inaccessibles au public. L'accord de la commission devra nous être transmis pour avis.</b>	
MS62	6.1.3.1.3 Classement et définition des caractéristiques du système d'alarme:	F		
MS63	6.1.3.1.4 Dispositions vis-à-vis de l'utilisation de l'alarme générale sélective:	F		
MS64	6.1.3.1.5 Dispositions vis-à-vis des principes généraux d'alarme:	F		
U45	6.1.3.1.5.1 Etablissements de type U:	F		
MS65	6.1.3.1.6 Dispositions vis-à-vis des conditions générales d'installation de l'alarme:	PM		
MS66	6.1.3.1.7 Dispositions vis-à-vis des règles spécifiques à l'équipement d'alarme de type 1:	F		
MS67	6.1.3.1.8 Conditions d'exploitation:	PM		

\* F: Favorable , D: Défavorable , S: Suspendu , HM: Hors Mission , PM: Pour Mémoire , SO: Sans Objet