



**ANNEXE 3 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024 001916**  
**TEMPERATURES ET REGIMES DE CHAUFFE**



**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**  
**ANNEXE 3 DU CCTP**  
**TEMPERATURE ET REGIMES DE CHAUFFE**

**Page : 2/3**

Arrêté du 25.7.77 (JO du 6.8.77 p. 4113) sur la limitation de la température de chauffage dans les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers.

N° DES BATIMENTS ET UTILISATION	REGIME DE CHAUFFE (normal RN) (réduit RR)	TEMPERATU RE A REALISER (1)	LOCAUX TEMOINS	OBSERVATIONS
Chambres d'hospitalisation et salles de soins : Aile Sud et Aile Nord (EST + Ouest)	RN RN RN RN	22 °C 22 °C 22 °C 22 °C	Aile Sud – 3 <sup>ème</sup> étage Chambre SO – HMI – R321 Aile Sud – 1 <sup>er</sup> étage Chambre SO – HOB – R107	<b>Les températures contractuelles doivent être maintenues en tous points de la pièce</b>
Bureaux de consultations : Aile Sud et Aile	RN	20° C	Un bureau par niveau et par bâtiment	
Laboratoires et pharmacie Bât Sud – Niveaux –1 et RDC	RN	20 °C	Pharmacie : Bureau n° SE - PHA –SS22 Laboratoires : Bureau n° SE – PTB – RC35	
Radiologie Bât Sud – Niveau RDJ	RN	20 °C	Local n° SC – IMA – RJ118	
Self Aile Sud (RDJ)	RN	20 °C	Restaurant du personnel	
Chambres des personnels Bât 001 – 002 – 003 – 010- 033	RN	20 °C	Bât 001 – 3 <sup>ème</sup> étage – Chambre n° 11	
Locaux administratifs : Bâtiments 001-002-003- 004-009-014-017	RN RR (WE + Jours fériés + soir, dans les locaux administratifs)	20°C 20°C	Bâtiment 001 : Bureau N° 07 (RDC) Bâtiment 002 : Bureau N° 03 (RDC) Bâtiment 003 : Bureau N° 25 (RDC) Bâtiment 004 : Bureau N° 05 (RDC) Bâtiment 009 : Bureau Accueil Bâtiment 014 : Bureau N°16 (RDC) Bâtiment 017 : Bureau N° 16 (RDC)	
Bât 011 - 012	RN RR	20 °C 20 °C	Bureaux SIB - Ateliers	
Bât 017	RN	20 °C	2 <sup>ème</sup> étage – Chambre 05	
Bât 019	RN	20 °C	Locaux RDC	



(1) Ces températures peuvent évoluer en cours de contrat.

**L'importance relative des circuits est donnée par les coefficients ci-après :**

- Chauffage et conditionnement d'air :  $x = 0,65$
- Circuit eau chaude sanitaire :  $y = 0,2$

**Nota :** Les températures de consignes figurent également sur la GTB (menu CTA) pour les locaux des Ailes SUD et NORD.

**Locaux rafraichis (cuisine)**

Quai de livraison de livraison +12°C,  
Déconditionnement +12°C,  
Finitions légumes +12°C  
Déboitage +12°C  
Préparations froides +12°C  
Hall d'allotissement montage plateaux +12°C  
Déchets +08°C + 10°C  
Stock entretien /déchets +08°C + 12°C  
(Liste non exhaustive, en conformité avec la réglementation)

**Laboratoires :**

Grand laboratoire +20°C  
Anapath +20°C  
P3 Consigne de la GTB

**Locaux DASRI**

Déchets +10°C + 12°C

**Salles blanches**

Local serveurs HIA 20 °C  
Local Autocom HIA 20 °C  
Salle blanche DSIN 20°C

**Autres Locaux Divers :**

VDI 18 – 21°C  
Electriques HT-BT, Onduleurs 20°C

**Hygrométrie**

Salle d'opérations du bloc opératoire : 65%  
Locaux IRM /SCANNER : Consigne de la GTB