

ANNEXE N°16 DU CCTP DE LA CONSULTATION N°2024-001916

CONSULTATION N°19HP7558

LA MAINTENANCE ET L'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION, DE CLIMATISATION, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE, D'EAU GLACEE, D'EAU OSMOSEE, DES CHAMBRES FROIDES ET DE LA GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT ET PRESTATIONS ASSOCIEES AU PROFIT DE L'HIA BEGIN

NETTOYAGE DES GAINES DE VENTILATION DES CAISONS DE SOUFFLAGE, DES CAISSONS DE REPRISE, DES VSD, DES VED ET DES PLENUMS D'ASPIRATION/

(Le nettoyage des gaines sera effectué le samedi)

NETTOYAGE DES GAINES DE VENTILATION		
Désignation	Fréquence prévisionnelle envisagée	Longueurs des gaines et nombre de caissons et plenums
Réseaux Blocs Opératoires et Endoscopie*	1 fois tous les 4 ans	<u>2200 ml</u>
Réseaux de Réanimation*	Une fois tous les deux ans	<u>520 ml</u>
Réseaux Laboratoires*	Une fois tous les deux ans	<u>820 ml</u>
Réseaux Maladies Infectieuses et Tropicales (MIT) *	Une fois tous les deux ans	<u>250 ml</u>
Réseaux Stérilisation*	Une fois tous les 4 ans	<u>500 ml</u>
Réseaux Restauration (y compris gaines grasses) *	2 fois/an	<u>60 ml</u>
Réseaux VED Monobloc (Sud, Est et Ouest)	Une fois tous les 4 ans	<u>1100 ml</u>
Réseaux VSD Monobloc (Sud, Est et Ouest)	Une fois tous les 4 ans	<u>1100 ml</u>
Caissons de soufflage	Une fois tous les 2 ans	55
Caissons de reprise	Une fois tous les 2 ans	61
Plenums d'aspiration	Une fois tous les 2 ans	24

* Les dimensions sont données à titre indicatif, la société devra s'assurer de leur bonne dimension avant de procéder à la commande.