

		<b>TABLEAU N°2 - CORRELATION ENTRE ZONES</b>			
		Nom de l'affaire : <b>IPEV - STATION CONCORDIA</b>			
Indice :	<b>A</b>	Date : <b>Mars 2024</b>			

Zones de détection		Zones de mise en sécurité									N° OB
		Zones de compartimentage					Zones d'alarme				
N° Zone ZDA ZDM	Localisation	N° de Zone ZC	Clapets	Porte/CCF limite de ZC	Portes à Ferm. Auto	N° AT	N° de Zone ZA	Diff. signale sonore	Gestion des IS	N° AT Arrêt CTA	
			NFS 61 937-5	--	NFS 61 937-2 à 4	Non Stop Asc.		T-I / GN-GS	NFS 61 937 F. XIV		
ZDM22100	B022 Edifice Calme R+1	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM22200	B022 Edifice Calme R+2	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM22300	B022 Edifice Calme R+3	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM23100	B023 Edifice Bruyant R+1	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM23200	B023 Edifice Bruyant R+2	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM23300	B023 Edifice Bruyant R+3	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDM24000	B024 Centrale Elec + Traitement eaux RDC	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	1
ZDM24100	B024 Centrale Elec + Traitement eaux R+1	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	1
ZDM15000	B015 Menuiserie RDC	-	-	-	-	-	ZA4	I / GN	-	-	
ZDM15100	B015 Menuiserie R+1	-	-	-	-	-	ZA4	I / GN	-	-	
ZDM31000	B031 Garage - Atelier	-	-	-	-	-	ZA5	I / GN	-	AT2	
ZDM33000	B033 Atelier chaudronnerie	-	-	-	-	-	ZA6	I / GN	-	AT2	
ZDM34000	B034 Magasin Général	-	-	-	-	-	ZA7	I / GN	-	-	
ZDA22099	B022 Edifice Calme - vide sanitaire (099)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22101	B022 Edifice Calme - R+1 - Salle mail (101)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22102	B022 Edifice Calme - R+1 - Magasin (102)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22103	B022 Edifice Calme - R+1 - Sous-station (103)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22104	B022 Edifice Calme - R+1 - SAS (104)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22105	B022 Edifice Calme - R+1 - Dégagement (105)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22106	B022 Edifice Calme - R+1 - Infirmerie (106)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22107	B022 Edifice Calme - R+1 - Chambre docteur (107)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22108	B022 Edifice Calme - R+1 - Chambre patient (108)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22109	B022 Edifice Calme - R+1 - Entrée hôpital (109)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22110	B022 Edifice Calme - R+1 - Salle médicale préop (110)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22111	B022 Edifice Calme - R+1 - Bloc opératoire (111)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22112	B022 Edifice Calme - R+1 - Chambre responsable technique (112)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22113	B022 Edifice Calme - R+1 - Local onduleur (113)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1

ZDA22117	B022 Edifice Calme - R+1 - Sas hôpital (117)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22118	B022 Edifice Calme - R+1 - Local vérin 30° (118)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22119	B022 Edifice Calme - R+1 - Local vérin 90° (119)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22120	B022 Edifice Calme - R+1 - Local vérin 150° (120)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22121	B022 Edifice Calme - R+1 - Cabine téléphonique (121)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22122	B022 Edifice Calme - R+1 - Monte-charge (122)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22123	B022 Edifice Calme - R+1 - Escaliers de secours (123)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22125	B022 Edifice Calme - R+1 - Escalier BC1-BC2 (125)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22126	B022 Edifice Calme - R+1 - Passerelle B022-B023 (126)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22199	B022 Edifice Calme - faux plafond R+1 (199)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22201	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°1 (201)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22202	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°2 (202)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22203	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°3 (203)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22204	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°4 (204)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22205	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°5 (205)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22206	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°6 (206)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22207	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°7 (207)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22208	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°8 (208)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22209	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°9 (209)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22210	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°10 (210)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22211	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°11 (211)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22212	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°12 (212)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22213	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°13 (213)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22214	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°14 (214)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22215	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°15 (215)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22216	B022 Edifice Calme - R+2 - Chambre n°16 (216)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22217	B022 Edifice Calme - R+2 - Lingerie (217)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22218	B022 Edifice Calme - R+2 - Dégagement (218)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22223	B022 Edifice Calme - R+2 - Sanitaires hommes (223)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22225	B022 Edifice Calme - R+2 - Escalier BC2 - BC3 (225)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22299	B022 Edifice Calme - faux plafond R+2 (299)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22301	B022 Edifice Calme - R+3 - Laboratoire ESA (301)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22302	B022 Edifice Calme - R+3 - Laboratoire Sismo (302)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22303	B022 Edifice Calme - R+3 - Laboratoire Météo (303)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22304	B022 Edifice Calme - R+3 - Bureau station leader (304)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22305	B022 Edifice Calme - R+3 - Bureau scientifique (305)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22306	B022 Edifice Calme - R+3 - Laboratoire Glacio (306)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22307	B022 Edifice Calme - R+3 - Salle de stockage (307)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22308	B022 Edifice Calme - R+3 - Radioroom (308)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22309	B022 Edifice Calme - R+3 - Dégagement (309)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA22399	B022 Edifice Calme - faux plafond R+3 (399)	ZC1	-	ZC2	oui	-	ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23099	B023 Edifice Bruyant - vide sanitaire (099)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23101	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Dégagement (101)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1

ZDA23102	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Buanderie (102)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23103	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local compacteur (103)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23104	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local grpe de secours (104)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA231041	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local grpe de secours (104) DAI Flam.	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23105	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Atelier (105)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23106	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local onduleur (106)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23107	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Bureau technique (107)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23112	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local skype (108)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23112	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Monte-charge (112)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23113	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Escaliers de secours (113)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23117	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Dégagement Buanderie (117)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23118	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Local bac à graisse (118)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23119	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Escaliers BB1-BB2 (119)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23120	B023 Edifice Bruyant - R+1 - Passerelle B023-B024 (120)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23199	B023 Edifice Bruyant - faux plafond R+1 (199)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23201	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Magasin -20°C (201)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23202	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Magasin -+4°C (202)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23203	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Salle vidéo (203)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23204	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Salle de sport (204)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23205	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Local Alcool (205)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23206	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Magasin sec 15°C (206)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23207	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Dégagement (207)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23211	B023 Edifice Bruyant - R+2 - Escaliers BB2-BB3 (211)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23299	B023 Edifice Bruyant - faux plafond R+2 (299)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23301	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Restaurant (301)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23302	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Salon (302)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23303	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Local plonge (303)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23304	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Magasin cuisine (304)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23305	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Dégagement magasin (305)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23306	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Magasin +4°C (306)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23307	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Magasin -20°C (307)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23308	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Pâtisserie (308)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23309	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Cuisine (309)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23313	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Dégagement (313)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23313	B023 Edifice Bruyant - R+3 - Dégagement (313)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA23399	B023 Edifice Bruyant - faux plafond R+3 (399)	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-	ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
ZDA24001	B024 Centrale Electrique - RDC - Salle des machines (001)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24002	B024 Centrale Electrique - RDC - Local onduleur (002)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24003	B024 Centrale Electrique - RDC - Atelier centrale (003)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24004	B024 Centrale Electrique - RDC - Chauffage (004)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24101	B024 Centrale Electrique - R+1 - Local chimique (101)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24102	B024 Centrale Electrique - R+1 - Local GWTU (102)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA24103	B024 Centrale Electrique - R+1 - Dégagement (103)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	

ZDA24104	B024 Centrale Electrique - R+1 - Local BWTU (104)	ZC3	-	ZC2	oui	-	ZA3	I / GN	-	AT2	
ZDA15001	B015 Tente Menuiserie - RDC - Grand atelier (001)						ZA4	I / GN	-	-	
ZDA15002	B015 Tente Menuiserie - RDC - Petit Atelier (002)						ZA4	I / GN	-	-	
ZDA15101	B015 Tente Menuiserie - R+1 - Magasin (101)						ZA4	I / GN	-	-	
ZDA31001	B031 Garage - Atelier - RDC - Petit garage et petit garage (001)						ZA5	I / GN	-	AT2	
ZDA31002	B031 Garage - Atelier - RDC - Stockage pièce (002)						ZA5	I / GN	-	AT2	
ZDA33001	B033 Atelier chaudronnerie (001)						ZA6	I / GN	-	AT2	
ZDA34001	B034 Magasin Général - RDC - Salle stockage batteries (001)						ZA7	I / GN	-	-	
ZDA34002	B034 Magasin Général - RDC - Local bureau (002)						ZA7	I / GN	-	-	
ZDA34003	B034 Magasin Général - RDC - Salle stockage scientifique (003)						ZA7	I / GN	-	-	
ZDA34004	B034 Magasin Général - RDC - Salle stockage technique (004)						ZA7	I / GN	-	-	
ZDA34005	B034 Magasin Général - RDC - Salle stockage générale (005)						ZA7	I / GN	-	-	
Commande ZA1	CMSI - UGA1						ZA1	I / GN	-	AT1 et AT2	1
Commande ZA2	CMSI - UCMC						ZA2	I / GN	-	AT1 et AT2	1
Commande ZA3	CMSI - UCMC						ZA3	I / GN	-	-	1
Commande ZA4	CMSI - UCMC						ZA4	I / GN	-	-	
Commande ZA5	CMSI - UCMC						ZA5	I / GN	-	-	
Commande ZA6	CMSI - UCMC						ZA6	I / GN	-	-	
Commande ZA7	CMSI - UCMC						ZA7	I / GN	-	-	
Commande ZC1	CMSI - UCMC	ZC1	-	ZC2	oui	-					
Commande ZC2	CMSI - UCMC	ZC2	-	ZC1 et ZC3	oui	-					
Commande ZC3	CMSI - UCMC	ZC3	-	ZC2	oui	-					

**Observations :**

T-I / GN-GS = Temporisée - Immédiate / Générale - Générale Sélectivite

N°1 : Le report de la position de sécurité des portes en limite de zone de compartimentage (DAS communs à deux zones) devra être réalisé (contrôle de position de sécurité)