

RENOVATION BATIMENTS S - HOPITAL LE
CORBUSIER
42700 FIRMINY

Cahier des Clauses Techniques Particulières
(C.C.T.P.)

2408

DCE

ARCHITECTE

Linda AYDOSTIAN

ECONOMIE

SF - FOURNIER

BET FLUIDES

DBI INGENIERIE

BET structures

BOST INGENIERIE

2, Rue de la Thibaudière

69007 LYON

39, rue Villon

69008 LYON

Quadrant 4 - 485, Rue des
valets
ZAC des Près Seigneurs
Montluel

01120 MONTLUEL

1997 Rue Jean Rostand
ZI Molina La Chazotte

42350 LA TALAUDIERE

Téléphone ☎

04 37 70 93 35

04.78.00.22.11

04.74.34.90.18

04 77 43 01 90

Tampon et signature de l'entreprise :

Version 1.0

LOT N°06 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

27 mars 2025

Sommaire

50	CCTP	3
14-00-00.00	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MENUISERIES INTERIEURES	3
14-00-05.00	BLOC-PORTE INTERIEUR - GENERALITES	5
14-00-05.05	P9 - P11 - P13 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL ACOUSTIQUE HB/AP/FS/PDTB - 46 dB - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - Réunion 1 / prélèvements /salle des instances et réunion 2	7
14-00-05.10	P8 - P10 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/FS/PDTB - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - Accueil / Circulation / repos	7
14-00-05.15	P12 - P14 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/FS/BCCD - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - WC	7
14-00-05.20	P5 - P6 - BLOC PORTE A 2 VANTAUX INEGAUX ACOUSTIQUE HB/AP/FS/PDTB - 46 dB - DIMENSIONS 1.40 x HT 2.10 ML - Salle des instances, réunion 2	7
14-00-05.25	P7 - BLOC PORTE A 2 VANTAUX INEGAUX HB/AP/FS/PDTB - CF1/2H - DIMENSIONS 1.40 x HT 2.10 ML - local ménage	8
14-00-05.30	P15 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/PP/PDTB - CF 1/2H - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - locaux techniques	8
14-00-05.50	.PROFIL BOIS D'ARRET DE CLOISON	8
14-20-00.00	PLINTHES SAPIN SECTION 100 X 15 MM	8
14-25-10.00	TRAPPE DE GAIN DE 0.40 X 0.40 ML COUPE FEU 1/4 H	9
14-25-20.00	COFFRAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX	9
14-25-30.00	TABLETTE BOIS INTERIEURE SUR APPUI DE CHASSIS	9
14-30-00.00	CUISINE INTERIEURE COMPOSEE DE MEUBLES BAS AVEC PLAN DE TRAVAIL - DIM 2.40 x prof 0.60 ML - Repos	10
14-30-00.05	CUISINE INTERIEURE COMPOSEE DE MEUBLES BAS AVEC PLAN DE TRAVAIL - DIM 5.75 X PROF 0.60 ML - kitchenette salle des instances	10
14-30-05.00	PLACARD / ETAGERES ACCUEIL - DIM 2.20 X PROF 0.60 ML - meuble accueil	10
14-30-10.00	BANQUE D'ACCUEIL AVEC RANGEMENTS, COMPTOIR PMR, TABLETTE AMOVIBLE ET VITRE SURELEVEE POUR PASSAGE DE DOCUMENTS ET PASSAGE POUR LA VOIX - DIM 1.70 ML	11
14-30-20.00	ETAGERE EN MDF - DIM LG 1.00 X larg 0.40 ML ENVIRON	11
14-30-25.00	PATERES MURALES EN BOIS LIVREES FINIES	12
14-40-00.00	SIGNALETIQUE SUR LES BLOC-PORTES	12
14-40-05.00	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE INTERIEURE - DIRECTION, LETTRAGE ET LOGO ADHESIFS	12
14-40-10.00	SIGNALETIQUE DES LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES	12
14-40-15.00	SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE PAR BANDE FILANTE ADHESIVE	13
14-99-00.00	PLAN D'EVACUATION DES LIEUX ET CONSIGNES DE SECURITE	13
14-99-00.05	EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE - CONTENANCE 6L	13
14-99-00.10	EXTINCTEUR A POUDRE - CONTENANCE 6L	13

50

CCTP

14-00-00.00

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MENUISERIES INTERIEURES**CONFORMITÉ - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE**

Tous les travaux, fourniture et mise en œuvre, sont soumis, d'une part aux prescriptions, spécifications :

- D.T.U. 36.2 – Menuiseries intérieures en bois
- Les normes en vigueur
- Des Avis Techniques pour les matériaux non traditionnels.

Et d'autre part, aux usages de la profession, aux règles de l'art, en tenant compte des connaissances acquises par la profession.

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATERIAUX*ESSENCE*

- Les bois employés pour les menuiseries intérieures seront de qualité et de provenance locale
- Classement suivant les normes NF 51.510

Les essences naturellement durables seront préférées pour la classe de risque. A défaut, les produits de traitement préventif des bois devront être strictement adaptés (sans excès) à la classe de risque et les procédés les moins nocifs pour l'environnement seront préférés. Les produits de base de créosotes et PCP ne pas autorisés. Ceux à base de CCA seront à éviter, dans la mesure du possible au profit de techniques moins nuisibles à l'environnement. Dans le choix des traitements des bois, les produits certifiés CTB P+ seront exigés.

Les bois seront de la classe A.

Le fil sera droit, il ne sera admis que des nœuds sains et adhérents d'un diamètre inférieur à 10 mm ou nœuds noirs d'un diamètre inférieur à 5 mm.

Toutes les autres anomalies seront rigoureusement exclues.

ORIGINE DES BOIS

La garantie de renouvellement de la ressource sera justifiée par la production d'un label (FSC, PEFC ou équivalent) certifiant que les bois proviennent d'une exploitation durablement gérée.

TRAITEMENT

- Tous les bois traités seront traités fongicides, insecticides par trempage ou pulvérisation.
- Le nom commercial du produit de traitement sera à indiquer au peintre afin de prévoir les peintures d'impression compatibles avec le produit de traitement.

Voir dito intitulé préconisations environnementales

TAUX D'HUMIDITE

- Les ouvrages de menuiseries intérieures présenteront un taux d'humidité compris entre 9 et 12, rétractabilité conforme à la norme NFB 51.006

CONTREPLAQUE ET PANNEAUX DE PARTICULES

- Les panneaux et meubles de contreplaqués et de particules à base de bois seront de type E1 selon la norme NF EN 120 pour limiter les émissions de formaldéhydes.

IMPRESSION DES BOIS

- Toutes les menuiseries intérieures bois recevront obligatoirement avant pose une couche d'impression sur la totalité de leurs faces, couche due par l'Entreprise de Peinture.

QUINCAILLERIE

- Tous les éléments de quincaillerie et serrurerie devront être conformes aux spécifications de la Norme NFP 26.
- Les serrures seront de première qualité et de marque SNFQ ou NFSNFQ.
- Les types de ferrage sont fournis à titre indicatif au chapitre "Prescriptions Particulières blocs-portes".
- La quincaillerie décrite dans le présent descriptif est de marque BRICARD ou similaire.

Le devis descriptif de base donne les types de quincaillerie exigée. Au cas où la force des ferrages prévus, paumelles, charnières, crémones, etc., ne correspondrait pas à l'usage demandé, l'entrepreneur devra modifier, et ce sans aucune plus-value, les dimensions et forces desdits ferrages.

ORGANIGRAMME

Pour l'ensemble des portes extérieures, intérieures et portails la mise en combinaison des serrures est nécessaire, il sera établi un organigramme.

L'entreprise du lot menuiseries intérieures devra établir et gérer l'organigramme.

Organigramme du site : BRICARD CHIFFRAL AJS5.

Chaque cylindre sera livré avec trois clés et comportera une étiquette stipulant l'affectation de ce dernier ainsi que le lot concerné.

La mise en œuvre des cylindres incombera à chaque entreprise sur ses propres ouvrages, le prix de fourniture des cylindres étant inclus dans chaque lot, l'entrepreneur du lot menuiseries extérieures alu/acier décidera avant commande, de la manière à opérer :

1/ soit prise en charge du coût de l'ensemble des cylindres sur organigramme et facturation à chaque entreprise concernée,

2/ soit facturation à chaque entreprise par le fournisseur

Dans les deux cas, il y aura nécessité d'un accord de toutes les entreprises concernées sur la démarche à adopter.

Une synthèse sera fournie par l'entreprise de menuiseries extérieures et aux autres intervenants afin que chacun commande les serrures correspondantes.

PRESCRIPTIONS POUR TRAVAUX

L'Entrepreneur devra étudier les profils et sections de ses ouvrages, de façon à garantir leur bonne tenue dans le temps.

Toutes précautions nécessaires seront prises à la pose, au calage des différents éléments, afin de leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.

En cas de défaut de tablettage, l'Entrepreneur a à sa charge tous bouchements, garnissages entre ces ouvrages et les supports, tel que garnissage entre murs et plinthe bois, entre murs et huisseries...

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries, doivent permettre de satisfaire aux essais sur les ouvrages terminés, essais prévus par les Normes en vigueur.

TRAITEMENT AU FEU DES MENUISERIES

Les menuiseries avec classement au feu devront répondre notamment à la norme NFS.

Les portes coupe-feu à fermeture automatique maintenues ouvertes pendant l'exploitation devront avoir des plaques signalétiques « porte coupe feu - ne mettez pas d'obstacle à la fermeture » en lettre blanche sur fond rouge ou vice versa.

Tous les blocs-portes avec classement au feu devront avoir fait l'objet d'un essai normalisé au CSTB. Le procès-verbal d'essai de résistance au feu sera fourni pour chaque type de porte.

Le ferrage et tout accessoire de ces portes seront conformes à ceux utilisés lors de l'essai de résistance au feu. Tout accessoire rajouté sera adapté afin de conserver le classement au feu de la porte.

PRISES - RESERVATIONS - SCHELLEMENTS

L'Entrepreneur devra l'exécution de tous les trous, réservations, percements, prises et scellements, et le garnissage pour l'ensemble de ses ouvrages, prises, etc...

Il devra la fourniture de tous les éléments de fixation qui seraient à incorporer au gros-oeuvre.
Il demeurera solidairement responsable avec l'entrepreneur de gros-oeuvre de toutes les prises, réservations, scellements, mise en place de douille, etc., incorporés au gros-oeuvre.

POSE DES MENUISERIES

L'Entreprise doit l'implantation & le traçage des cloisons menuisées ainsi que la pose des menuiseries.

En attendant leur mise en place, les menuiseries seront entreposées à l'abri de l'humidité et dans des conditions telles que la qualité des fournitures ne risque pas d'en être altérée.

Les menuiseries seront posées par le présent lot avec la plus grande précision et en aplomb parfait à leurs emplacements définis par les documents contractuels ou par les ordres du Maître d'Oeuvre. Elles seront fixées avec soin de manière à ne pouvoir se déplacer pendant l'exécution des scellements, y compris les raccords.

L'Entrepreneur devra toujours vérifier sur place les mesures des ouvrages qui lui seront commandés, de manière qu'ils s'ajustent convenablement aux emplacements où ils doivent être posés, sans que l'Entrepreneur puisse réclamer de plus-value, dans la mesure où les menuiseries auront été commandées avant l'achèvement des maçonneries qui doivent les recevoir.

Sauf spécification contraire, la fourniture et la pose des ferrures (quincaillerie comprise) des menuiseries neuves, seront dues par l'Entrepreneur de menuiserie, qui sera ainsi responsable du bon fonctionnement de la totalité de l'ouvrage pendant le délai de garantie.

Toutes les pièces qui doivent rester en contact avec les maçonneries seront traitées avant pose au moyen d'un produit d'imprégnation fongicide, hydrofuge et insecticide.

14-00-05.00

BLOC-PORTE INTERIEUR - GENERALITES

Mode de métré : à l'unité.

Bloc-porte avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant :

HUISSERIE à recouvrement ou affleurante, suivant localisation :

- Type (HB) bois blanchi et corroyé (résineux pour les portes standards et bois exotique pour les portes répondant à un classement au feu) à recouvrement suivant épaisseur et nature des cloisons, avec feuillure de porte, pattes de scellement dans maçonnerie, rainure pour canalisation électrique.
Chambranles sapin ou bois dur 40 x 8m/m avec 2 arrondis d'angles, ou quart de rond pour angles rentrants y compris coupes, socles.

Nota : L'entreprise prévoira dans son prix unitaire toutes les fourrures nécessaires et éventuelles pour compenser les écarts de dimensions entre les huisseries aux dimensions industrialisées, et les ouvertures dans les menuiseries existantes

VANTAIL ou vantaux type à recouvrement :

- Âme :
 - Type (AP) âme pleine 40 mm en panneau de particules de bois
- Parois :

- Type (FS) stratifié parois en panneau de fibres finition stratifiée 10/10 décoratif (au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant POLYREY gamme TENDANCE ou équivalent); L'entreprise aura à sa charge l'application de vernis ou de lasure (1 couche d'impression et 2 couches de finition) sur les chants des vantaux de porte.
- Battement rapporté en applique en bois massif, vissé sur vantail semi-fixe pour les portes à 2 vantaux.

Nota : Détalonnage de l'ensemble des portes intérieures pour les besoins de la ventilation.

FERRAGE suivant dimensions des portes par :

- 2, 4 ou 6 pattes à scellement galvanisées,
- 3, 4, 6 ou 8 paumelles électrozinguées roulées à bout rond, entaillées et vissées.
- Crémone en applique à pènes haut et bas à commande à levier pour les vantaux semi-fixes agréés par les services de sécurité (parties communes).
- Serrure à mortaiser qualité renforcée avec gâche plate :
 - Type (BC) : bec de cane
 - Type (BCCD) : bec de cane à condamnation et décondamnation par l'extérieur avec voyant d'occupation pour les W.C, douches.
 - Type (PDT) : pêne dormant demi-tour (3 clés),
 - Type (PDTB) : pêne dormant à barillet de sûreté à canon européen à clé plate avec si nécessaire bouton moleté intérieur sur serrure de sûreté.
 - Type (BAP) barre antipanique type PUSH, réversible sans démontage, à cylindre à profil européen, pourvue d'un pêne autobloquant interdisant son crochetage. Cette prestation sera livrée avec PV feu.
- Appareillage hospitalier : béquilles et plaques (demi lune 6360) ou rosace de propreté monobloc en zamak du type ALTO des Ets BEZAULT, ou équivalent, type aux choix de l'Architecte, avec ressorts soutien de béquilles réversibles sans démontage, fixation par 2 vis traversantes autofreinées.
- Toutes les portes seront équipées de butée en caoutchouc gris teinté dans la masse (Ø 38 mm ; hauteur 46 mm) type DUNE des Ets BEZAULT ou produit équivalent fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la même série que les garnitures.

FERME PORTE HYDRAULIQUE (FPH):

Ferme-porte extra plat (38 mm) à frein hydraulique thermo-constant posé en applique avec bras antivandalisme à coulisse, type GR 150 des établissements GROOM, ou équivalent, laqué blanc, force suivant poids du vantail pour toutes les portes avec classement au feu.

Sélecteur de vantaux en acier chromé brillant ou mat pour bloc-porte à 2 vantaux PF ou CF équipé de ferme-porte.

VENTOUSE POUR ASSERVISSEMENT A LA DETECTION INCENDIE (VEN) :

Ventouse 12 ou 24 volts à rupture asservies à la détection incendie sur chaque vantail de porte compris fixation sur murs ou piétement métallique laqué suivant localisation.

NORMES

Il est rappelé à l'entreprise, que celle ci doit la fourniture et mise en œuvre de ces travaux conformément aux normes en vigueur, notamment les normes :

- EN 1154 : concerne les cycles d'ouverture, de fermeture, d'endurance et des puissances minimum et maximum à respecter en fonction des largeurs et des poids des vantaux.
- EN 1155 : concerne les ventouses électromagnétiques
- EN 1158 : concerne les sélecteurs de fermeture pour les blocs portes à doubles vantaux.
- NFS 61.937 pour les portes DAS

- Etc.

PICTOGRAMME

En règle générale, pour toutes les portes d'accès aux sanitaires, il sera posé (pose collée) un pictogramme (figurine hommes/femmes ; garçons/filles, personnes handicapées) en résine acrylique ou en tôle laquée ou en aluminium, au choix du maître d'œuvre. Celui-ci choisira dans plusieurs gammes proposées par l'entreprise l'aspect, la teinte, les dimensions et l'esthétisme de cette prestation. Ce pictogramme est inclus dans les prix unitaires le l'Entrepreneur.

Pour les autres portes, les fiches descriptives mentionneront, ci-après, si cette particularité (intitulé du local, nom d'une personne, etc.) est optée ou non.

14-00-05.05 **P9 - P11 - P13 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL ACOUSTIQUE HB/AP/FS/PDTB - 46 dB - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - Réunion 1 / prélèvements /salle des instances et réunion 2**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Destination :

- Salle de réunion 1
- Salles de prélèvements,
- Salle des instances.

14-00-05.10 **P8 - P10 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/FS/PDTB - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - Accueil / Circulation / repos**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Destination :

- Accueil / Repos.
- Circulation / Repos.

14-00-05.15 **P12 - P14 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/FS/BCCD - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04 ML - WC**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Fourniture et pose de barre de rappel sur vantail des WC PMR.

Destination :

Sanitaires.

14-00-05.20 **P5 - P6 - BLOC PORTE A 2 VANTAUX INEGAUX ACOUSTIQUE HB/AP/FS/PDTB - 46 dB - DIMENSIONS 1.40 x HT 2.10 ML - Salle des instances, réunion 2**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Destination :

Salle des instances, réunion 2 et suivant plans de l'architecte.

14-00-05.25 **P7 - BLOC PORTE A 2 VANTAUX INEGAUX HB/AP/FS/PDTB - CF1/2H - DIMENSIONS 1.40 x HT 2.10
ML - local ménage**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Destination :

Local ménage et suivant plans de l'architecte.

14-00-05.30 **P15 - BLOC PORTE INTERIEUR 1 VANTAIL HB/AP/PP/PDTB - CF 1/2H - DIMENSIONS 0.93 x HT 2.04
ML - locaux techniques**

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Descriptif suivant article 14-00-05.00.

Destination :

- Locaux techniques.

14-00-05.50 **.PROFIL BOIS D'ARRET DE CLOISON**

Mode de métré : au mètre linéaire.

Profilé bois à peindre.

Comprenant façon de chanfreins sur les angles et feuillure pour recevoir la cloison, section à adapter suivant épaisseur des cloisons.

Fixations au sol et au plafond compris coupes, chutes et réglage.

Compris tous détails et toutes sujétions pour une parfaite et complète réalisation de l'ouvrage.

Destination :

Pour arrêt de cloison de doublage.

14-20-00.00 **PLINTHES SAPIN SECTION 100 X 15 MM**

Mode de métré : au mètre linéaire mis en oeuvre.

Plinthes en sapin blanchi sans nœud, avec bord arrondi, parements poncés prêts à peindre.

Comprenant :

- Coupes, coupes d'onglet, chutes.
- Fixation traditionnelle suivant support.
- Tablettage et ajustage.

Destination :

Pour les pièces recevant du sol souple.

14-25-10.00 TRAPPE DE GAINES DE 0.40 X 0.40 ML COUPE FEU 1/4 H

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage.

Dimensions en passage inférieur à 0,25 m², sinon les trappes devront être coupe feu 1/2 heure.

Comprenant :

- Cadre en bois de 40 x 40 mm avec rainure formant couvre joint pour emboîtement sur cloison jusqu'à 100 mm et feuillure pour panneau, joint étanche en fond de feuillure.
- Panneau amovible coupe feu 1/4 heure en aggloméré vulcain
- Fermeture à batteuse avec rampe de serrage.
- Découpe de la cloison, fixations, joint acoustique
- Sujétions pour étanchéité à l'air.

Les exigences acoustiques sont LnAT < ou égal 30 dB (A) en pièces principales et LnAT < ou égal 35 dB (A) en cuisine fermées.

Les trappes posséderont un indice d'affaiblissement acoustique Rw+C > ou égal 32 dB.

Destination :

Prévision pour accès aux gaines techniques.

14-25-20.00 COFFRAGES VERTICAUX ET HORIZONTAUX

Mode de métré : au mètre superficiel en œuvre.

Coffrages réalisés avec :

- Une ossature en bois massif en forme d'échelle avec profils de 50 x 50 mm assemblés par vis acier et fixés aux parois par vis et chevilles nylon.
- 1, 2 ou 3 parois et fond en panneau de particules de bois de 18 mm d'épaisseur minimum classé M1 ou M3 et CTBS ou CTBH suivant type des locaux.
- Fixation sur l'ossature par vis bois à tête fraisée bombée et rondelle cuvette en acier chromé (panneau démontable).
- Remplissage total intérieur par de la laine de roche, masse volumique de 30 à 50 kg/m³, classée M1.

Y compris coupes, chutes, tablettage et toutes sujétions.

Destination :

Prévision pour l'ensemble du projet 10 m².

14-25-30.00 TABLETTE BOIS INTERIEURE SUR APPUI DE CHASSIS

Mode de métré : au mètre linéaire. Dimensions prises en tableaux.

Mise en œuvre suivant détails.

Fourniture et pose de tablette bois épaisseur 27mm corroyé 4 faces à peindre.

Fixation par chevilles et toutes sujétions.

Tablettage sur embrasure horizontale des menuiseries extérieures côté intérieur, en saillie par rapport au nu de la cloison de doublage.

Y compris coupes, découpes, fixation, façon d'arêtes arrondies et toutes sujétions d'exécution.

Destination :

Au droit des baies extérieures.

14-30-00.00

CUISINE INTERIEURE COMPOSEE DE MEUBLES BAS AVEC PLAN DE TRAVAIL - DIM 2.40 x prof 0.60 ML - Repos

Mode de métré : au forfait

Réalisation suivant les plans et détails de l'architecte.

Travaux comprenant :

- Structure porteuse et fond en MDF, Finition stratifiée avec chants apparents, teinte au choix de l'architecte.
- Parois latérales en panneau de contreplaqué finition stratifiée avec chants apparents, teinte au choix de l'architecte.
- Percement dans parois verticales pour réglage de la hauteur des étagères.
- Plan de travail en panneau de contreplaqué hydrofuge, épaisseur 22 mm. Finition stratifiée teinte au choix de l'architecte.
- Portes battantes en panneau de contreplaqué ep. 2,2 cm finition stratifiée teinte au choix de l'architecte, compris poignée de tirage en inox.
- Plinthes hydrofuge en pied de meuble finition stratifiée au choix de l'architecte.
- Joue latérale finition stratifiées au choix de l'architecte.
- Aménagement intérieur : étagères, séparations verticales en contreplaqué bois vernis, ep 2,2cm, finition stratifiée chants apparents, teinte au choix de l'architecte.
- Quincaillerie complète : charnières, crémaillères à encastrer en aluminium anodisé laqué avec taquets de pose pour étagères, etc...
- Quincaillerie spéciale pour « soft close »
- Réservation pour intégration d'équipement (frigo, évier, micro-onde) et pour le passage de réseaux.
- Coupe, chute, tablettage, ...
- Toutes sujétions.

Destination :

Salle de repos.

14-30-00.05

CUISINE INTERIEURE COMPOSEE DE MEUBLES BAS AVEC PLAN DE TRAVAIL - DIM 5.75 X PROF 0.60 ML - kitchenette salle des instances

Mode de métré : au forfait

Réalisation suivant les plans et détails de l'architecte.

Dito article 14-30-00.00

Destination :

Salle des instances.

14-30-05.00

PLACARD / ETAGERES ACCUEIL - DIM 2.20 X PROF 0.60 ML - meuble accueil

Mode de métré : au forfait.

Réalisation suivant plans et détails de l'architecte.

Bibliothèque finition stratifiée comprenant :

- Structure, tablette, montant intermédiaire, remplissage face arrière et retours latéraux.
- Plinthe en pied.
- Réservation pour intégration d'équipements et le passage de réseaux.
- Coupes, chutes, tablettage, visserie, quincaillerie, ...
- Fixation par tasseaux, équerres, consoles, et toutes sujétions pour assurer la stabilité de l'ouvrage.

- Découpe pour ouvrages techniques.
- Toutes sujétions.

Teinte au choix de l'architecte.

Résistance au feu : M3 minimum.

Destination :

Accueil.

14-30-10.00

BANQUE D'ACCUEIL AVEC RANGEMENTS, COMPTOIR PMR, TABLETTE AMOVIBLE ET VITRE SURELEVEE POUR PASSAGE DE DOCUMENTS ET PASSAGE POUR LA VOIX - DIM 1.70 ML

Mode de métré : au forfait

Réalisation suivant plans et détails de l'architecte.

Banque d'accueil préfabriquée finition stratifiée comprenant :

- Structure porteuse.
- Dessus de comptoir en bois dur, ép. finie 50 mm mini, postformé :
 - 1 tablette à hauteur de 1.20 ml par rapport au sol et jupe en partie inférieure.
 - 1 tablette à hauteur de 0.70 ml par rapport au sol pour les PMR – prof. 30 cm et larg. 60 cm. Y compris jupe en partie inférieure.
- Plan de travail principal du comptoir, ép. finie 50 mm mini, rainé et collé, corroyé quatre faces. Hauteur : 0.75 ml par rapport au sol, côté intérieur.
- Placard de rangement, côté intérieur :
 - Porte à un ou deux vantaux fermant à clés.
 - Étagères.
- Tablette rabattable avec charnières piano pour permettre le passage libre direct entre le point d'accueil et le hall.
- Plinthe en pied.
- Réservation pour intégration d'équipements et le passage de réseaux.
- Coupes, chutes, tablettage, visserie, quincaillerie, ...
- Quincaillerie complète.
- Fixation par tasseaux, équerres, consoles, et toutes sujétions pour assurer la stabilité de l'ouvrage.
- Toutes sujétions.

Teinte au choix de l'architecte.

Résistance au feu : M3 minimum.

Destination :

Banque d'accueil dans l'entrée prélèvements.

14-30-20.00

ETAGERE EN MDF - DIM LG 1.00 X larg 0.40 ML ENVIRON

Mode de métré : à l'unité

Selon plans et détails de l'architecte.

Travaux comprenant :

- Structure porteuse par cornières
- Etagère bois en MDF, d'épaisseur 27mm
- Fixation par chevilles et toutes sujétions
- Tablettage.

- Coupes, découpes, fixation, façon d'arêtes arrondies et toutes sujétions d'exécution.
- Livré fini : 1 couche d'impression et 2 couches de finition peinture ou vernis suivant choix de l'architecte.
- Toutes sujétions.

Destination :

Prévision de 10 u pour les kitchenettes.

14-30-25.00

PATERES MURALES EN BOIS LIVREES FINIES

Mode de métré : à l'unité

Fourniture et pose de patères murales bois massif (essence au choix de l'architecte) comprenant :

- Fixation invisible dans les murs avec vis et trous chevillés.
- Fixation sur mur béton ou cloison.
- 1 hauteur de patère.
- Impression et 2 couches de finition lasure sur les éléments bois.
- Toutes sujétions.

Destination :

Suivant détails de l'architecte.

14-40-00.00

SIGNALETIQUE SUR LES BLOC-PORTES

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage

Signalétique en aluminium. Fixation par pattes chaussées et vis à tête chromée.

Fourniture, présentation et pose, trous chevillés.

Couleurs et détails de finition au choix de l'architecte.

Destination :

Tous les blocs-portes hors local ménage, sanitaires et locaux techniques.

14-40-05.00

SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE INTERIEURE - DIRECTION, LETTRAGE ET LOGO ADHESIFS

Mode de métré : à l'unité

Signalétique lettrage et logo adhésifs. Qualité extérieure.

Couleurs, police et détails de finition au choix de l'architecte.

NB :

Une signalétique directionnelle comprend :

- 1 flèche directionnelle
- 1 texte
- 1 logo

Destination :

Suivant plans de l'architecte.

14-40-10.00

SIGNALETIQUE DES LOCAUX ANNEXES ET TECHNIQUES

Mode de métré : à l'unité d'ouvrage

Fourniture, présentation et pose, trous chevillés.

Suivant plans et carnet de détails de l'architecte.

Destination :

- WC PMR.
- WC.
- Local ménage.
- Locaux techniques

14-40-15.00

SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE PAR BANDE FILANTE ADHESIVE

Mode de métré : au mètre linéaire.

Signalétique filante murale par bande adhésive.
Texte imprimé ou calligraphie aux teintes contrastées, suivant indications de l'architecte.
Couleurs et détails de finition au choix de l'architecte.

Destination :

Ponctuellement dans la circulation, suivant plans et détails de l'architecte

14-99-00.00

PLAN D'EVACUATION DES LIEUX ET CONSIGNES DE SECURITE

Mode de métré : à l'unité

Remplacement et mise à jour des plans d'évacuation des lieux sur plaque sérigraphiée d'ALUCOBOND ou équivalent conforme aux normes, décrets et réglementations en vigueur.

Destination :

Quantité prévisionnelle à valider en phase EXE

14-99-00.05

EXTINCTEUR A EAU PULVERISEE - CONTENANCE 6L

Mode de métré : à l'unité

Fourniture et pose d'un extincteur à eau pulvérisée d'une contenance de 6L, conforme aux normes, décrets et réglementations en vigueur.
Compris fixations et toutes sujétions.

Destination :

Pour l'ensemble du projet

14-99-00.10

EXTINCTEUR A POUDRE - CONTENANCE 6L

Mode de métré : à l'unité

Fourniture et pose d'un extincteur à poudre d'une contenance de 6L, conforme aux normes, décrets et réglementations en vigueur.
Compris fixations et toutes sujétions.

Destination :

Pour l'ensemble du projet