

Mission(s)	
AVISNOTICE_SECU, L, LE, SEI	
Nos références	Date
420C246U <sup>1</sup> (420-C-2024-00CK)	25/02/2025

## ST CHAMOND (42) EHPAD PINAY CHARMILLES - TRAVAUX DESENFUMAGE

### COMPTE-RENDU D'EXAMEN DE DOCUMENT N°2

Envoi	HOPITAL DU GIER	Maître d'ouvrage	c.rouby@hopitaldugier.fr / emilie.roueche@hopitaldugier.fr
Copie	NAMIXIS - FONTENAY Guillaume - VILLARD Mylène Coordinateur SSI		Guillaume.Fontenay@groupestea.com / Mylene.VILLARD@groupestea.com

**Auteur(s):** Le chargé d'affaire, François-Xavier ROSE - Le vérificateur des installations thermiques et fluides, Cédric CHATAGNON  
Le chargé d'affaire,  
François-Xavier ROSE



### Documents émis par Maître d'ouvrage - HOPITAL DU GIER

Références	Date	Document examiné	Avis*
	24/02/2025 reçu le 24/02/2025	Notice de Sécurité_Bât A Désenfumage - V4	AF
Commentaire :	Nous notons que les débits de désenfumage réglementaires sont établis suivant rapport APAVE n°12182061-001-2.		

Références	Date	Document examiné	Avis*
	24/02/2025 reçu le 24/02/2025	Notice de Sécurité_Bât FGH Désenfumage - V4	AF
Commentaire :	Nous notons que les débits de désenfumage réglementaires sont établis suivant rapport APAVE n°12018249-001-2.		

Références	Date	Document examiné	Avis*
	24/02/2025 reçu le 24/02/2025	Notice HAND_Bât A Désenfumage	AF

Références	Date	Document examiné	Avis*
	24/02/2025 reçu le 24/02/2025	Notice HAND_Bât FGH Désenfumage	AF

\* Les avis sont donnés sur les ouvrages, à partir des informations présentes sur les documents examinés, et selon les significations suivantes :

AF = Avis Favorable ; AS = Avis Suspendu ; AD = Avis Défavorable ; HM = Hors Mission

Il appartient au Maître d'Ouvrage, ou aux intervenants missionnés par lui (Maîtres d'oeuvre, Entreprises,...) d'analyser l'étendue des observations faites par le Contrôleur Technique, de traiter les actions correctives sur l'ensemble des ouvrages concernés et d'en apporter la preuve.