

# VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

DATE	NATURE DES VERIFICATIONS ET OBSERVATIONS RELEVÉES	NOM DU VERIFICATEUR SIGNATURE
04/08 2016	Vérification des BAES Rapport n° 362227	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
06/06 2017	Vérification des BAES Rapport n° 382232	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
12/06 2018	Vérification des BAES un rapport Scira	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
12.03.18	Vérification des BAES	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
18/02/16	Vérification des BAES d'acte	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
2-3-2016	Correctif sur BAES BL n° 13832	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
11/3/19	Vérification BAES = 56	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
31/01/2022	Vérification des BAES d'acte (un rapport)	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
05/04/2022	Correctif effectué à ce jour BL n° 19402 PAS	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
16/03/2022	Vérification annuelle de BAES d'acte (un rapport)	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
11/01/2024	Remplacement BAES BL 21802 voir rapport	Ces Lacourt
11/01/2024	Pose des menuiseries de sécurité voir rapport BL 21802	Ces Lacourt

## INSTALLATIONS TECHNIQUES

## Entretien

Type d'installation	Année	Nom des personnes ou entreprises chargées de l'entretien
<b>Installations électriques</b>	2012 le 26 et 30/07/12	<p>mise en charge (vérification initiale) - Pour détails voir le rapport APAVE définitif.</p> <p><b>François CHANCEL</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multicontrôle Tél: 04 96 15 23 19</p>
<b>Installations de gaz</b> <del>ELECTRIQUES</del>	2013 le 18/07	<p>Vérification périodique annuelle. Pour détails voir le rapport APAVE définitif.</p> <p><b>François CHANCEL</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multicontrôle Tél: 04 96 15 23 19</p>
<b>Installations de chauffage</b> Pompe à Chaleur	...	<p>Vérification périodique</p> <p>requet SEDEL</p>
<b>Installations de désenfumage</b>	2003 19 ... 15-07-10	<p>Mises multipériodique (voir rapport) MAERI/sicli</p> <p><b>Agence Méditerranée</b> Z.A. de l'Agavon Avenue Jean Jaurès - BP 23 13751 Les Pennes Mirabeau Cedex Tél.: 04.42.46.67.30 - Fax : 04.42.02.51.97</p> <p><b>Agence Méditerranée</b> Z.A. de l'Agavon Avenue Jean Jaurès - BP 23 13751 Les Pennes Mirabeau Cedex Tél.: 04.42.46.67.30 - Fax : 04.42.02.51.97</p>
<b>Installations d'ascenseurs</b>	19 ...	
<b>Installations de cuisson</b> <del>électriques</del>	2014 le 29/07	<p>Vérification périodique annuelle. Pour détails voir le rapport APAVE définitif.</p> <p><b>François CHANCEL</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multicontrôle Tél: 04 96 15 23 19</p>



## VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

[illegible]

## **CONSIGNES PARTICULIÈRES A L'ÉTABLISSEMENT**



## **CONSIGNES PARTICULIÈRES A L'ÉTABLISSEMENT**

## VÉRIFICATION DES R.I.A.

[illegible]

Porte  
coupe  
Fem

**EUROFEU SERVICES AUBAGNE**  
111 Av. du Vent d'Aut  
Zi des Paluds  
13781 AUBAGNE  
Tél : 0620.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52  
RCS Chartres 353 271 067 - SAS au Capital de 4.000.000 €  
**EUROFEU SERVICES**  
Agence d'Aubagne  
rue du Vent d'Aut - Zi des Paluds  
13781 AUBAGNE  
02 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52  
CS Chartres - SIRET : 353 271 067 00067  
SAS au Capital de 4 000 000 euros



# VÉRIFICATIONS DES MOYENS D'INTERVENTION

## Système de détection incendie Détection automatique

Date	Installations vérifiées	Observations	Nom de la Société et nom du vérificateur	Emargement	N° de classem.
21/06/14	SSI + DAD	voir CR n° 1779 n° 1780	<b>PARFEU S.A.S</b> Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I. 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00		
29/06/14	SSI + DAD	voir rapport	03683 03684	<b>SAS PARFEU</b> Service Technique 13781 AUBAGNE Tél. 04 42 84 47 00	
19/08/13	SSI + DAD	Pouvoir remplacer batteries BARS PR et SA	<b>PARFEU S.A.S</b> Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I. 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00		
30/08/14	SSI	Remplacement a jour de 20 Acus du BARS PR et SA.	<b>PARFEU S.A.S</b> Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I. 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00		
09/09/15	SSI	Vérification / Alarme incendie + DAD et	<b>EUROFEU SERVICES AUBAGNE</b> 111 Av. du Vent d'Aut ZI des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 - SAS au Capital de 4.000.000 €		

DESERFUMAGE

Date	Installations vérifiées	Observations	Nom de la Société et nom du vérificateur	Emargement	N° de classem.
19/08/13	désenfumage	pas	<b>PARFEU S.A.S</b> Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I. 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00		
09/06/15	désenfumage	bon fonctionnement	<b>EUROFEU SERVICES AUBAGNE</b> 111 Av. du Vent d'Aut ZI des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 - SAS au Capital de 4.000.000 €		
12-03-15	désenfumage	Vérification + essai des désenfumage	<b>CONSEIL EN SÉCURITÉ</b> CERTIFIÉ APSAD N° 522-08-04-285 Tél : 04 93 72 35 00		

- **COMMENTAIRES**

- **Vérifications des installations ponctuelles d'extinction**

1 vérification chaque semestre

- **Vérifications de la motopompe**

1 vérification par an

- **Essai de la motopompe**

1 essai chaque mois

# INSTALLATIONS TECHNIQUES

## Contrôles et vérifications des installations techniques


Type d'installations	Année	Nom des personnes ou organismes agréés ou des sociétés qualifiées
Installations électriques	2011	Vérification du fonctionnement des BAES. voir cnr 4568/4569/4550
	2012	vérification des BAES voir rapport PARFEU S.A.S Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00
Installations de gaz BAES	19 .... 2016	Remplacement à partir de 12 BAES Service Tech 13781 AUBAGNE Tél. 04 42 84 47 00 PARFEU S.A.S Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00
Installations thermiques	19 ....	
Installations de désenfumage	2011 2012	Vérification du fonctionnement des système d'évacuation des fumées voir cnr 4568/4569/4550 PARFEU S.A.S Denis MEYNAUD Dépt. ALARME - D.I 13781 AUBAGNE - Z.I. des Paluds Tél. 04 42 84 47 00 Vérification du désenfumage VR n° 07554 SAS PARFEU
Installations d'ascenseurs	19 ....	contrôle du système de désenfumage Service Technique 13781 AUBAGNE Tél. 04 42 84 47 00 EUROFEU SERVICES 111 Av. du Vent d'Aul. Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 € P. Berghuis contrôle du système d'évacuation contrôle des BAES



## ● COMMENTAIRES

### ● Surveillance et Gardiennage

Schéma de principe de l'alarme, de l'alerte et de l'intervention lorsque l'établissement possède un service de gardiennage.



### ● Service de gardiennage

(d'après la règle R 8 de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages-APSAD).

#### Effectif

suffisant pour permettre :

- 1 - la permanence d'un gardien au moins, au poste de gardiennage
- 2 - le déroulement des rondes dans les conditions indiquées ci-dessous.

#### Rondes

les rondes doivent être organisées pendant les périodes d'inactivité ou de travail partiel dans tous les locaux ou installations inoccupés. Ces rondes seront contrôlées et organisées de la façon suivante :

- 1 - immédiatement après la cessation du travail (période d'activité) ou à la fin de la période de nettoyage si cette période suit l'arrêt de travail. Dans le cas contraire, prévoir une ronde immédiatement après la cessation du travail et une autre à la fin de la période de nettoyage.
- 2 - ensuite une heure après le départ de tout le personnel.
- 3 - puis toutes les 3 heures.

### ● Centrale de surveillance

Société ou organisme, prestataire de service, qui peut seconder à distance le personnel de gardiennage de l'établissement, ou intervenir dans une entreprise non gardiennée, protégée par un système de détection automatique.

## **VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE**

[illegible]

# VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE

[illegible]



## VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS

[illegible]

## VÉRIFICATION DES EXTINCTEURS

DATE	NATURE DES VERIFICATIONS ET OBSERVATIONS RELEVÉES	NOM DU VERIFICATEUR SIGNATURE
22/02/16	Verif Annuelle des extincteurs portatifs selon le rapport de jour	EUROFEU SERVICES 111 Av. du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820 72 43 43 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 €
07/03/17	Verif Annuelle des extincteurs portatifs selon le rapport de jour	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
12/03/18	Verif Annuelle des extincteurs portatifs selon le rapport de jour	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros CONSEIL EN SÉCURITÉ CERTIFIÉ APSAD N° 522 08 04-285 Tél : 04 93 72 35 00
12-03-18	Vérification des 58 extincteurs	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522/08/04-285 Tél : 04 93 72 35 00
19/04/20	Vérification des 58 extincteurs du site	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522 08 04 - 285 Tél : 04 93 72 35 00
2-3-2020	Contrôle au extincteurs BL 13832	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522 08 04 - 285 Tél : 04 93 72 35 00
31/01/2022	Vérification annuelle des extincteurs du site (voir rapport)	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522 08/04 - 285 Tél : 04 93 72 35 00
16/03/2023	Vérification annuelle des extincteurs du site + contrôle (01.5.20323/2404)	CONSEIL EN SÉCURITÉ Certifié APSAD N° 522 08/04 - 285 Tél : 04 93 72 35 00



# Vérifications des installations électriques

## MOYENS D'INTERVENTION

### INSTALLATIONS ELECTRIQUES

#### Extincteurs portatifs et sur roues

N°	Emplacement	Nature du produit extincteur	Capacité
le 01/07/2015	Vérification annuelle - bon détail voir le rapport APAVE	<b>François CHANCEL</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multictrlé Tél. 04 96 15 23 19	
le 2/06/2016	Vérification périodique des installations électriques	<b>Daniel ARADAS</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Electricité Tél. 04 96 15 26 31	
31/05/2018	Vérification périodique des installations électriques	<b>Philippe GIAMBIASI</b> Inspecteur APAVESUDEUROPE Activité Electricité Tél. : 04 96 15 23 21	
le 26/04/2019	Vérification périodique des installations électriques - Voir le rapport de finit	<b>CHANCEL François</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multictrlé Port. 06 03 70 52 67	
le 18/01/2020	Vérification périodique annuelle des installations électriques. Voir rapport APAVE	<b>CHANCEL François</b> Inspecteur APAVE SUDEUROPE SAS Activité Multictrlé Port. 06 03 70 52 67	
le 01/06/2021	Idem	<b>apave</b> <b>François CHANCEL</b> Inspecteur Multictrlé Tél. 04 96 15 22 60 • 06 03 70 52 67	
21/07/22	Vérification périodique électrique - Voir rapport APAVE	<b>apave</b> <b>Rémi GAROFANO</b> Inspecteur Multictrlé Tél. 04 96 15 22 60 • 07 61 93 29 41	
le 24/08/23	Vérification annuelle des installations électriques - Voir le rapport APAVE	<b>apave</b> <b>François CHANCEL</b> Inspecteur Multictrlé Tél. 04 96 15 22 60 • 06 03 70 52 67	
le 23/08/24	Vérification périodique des installations électriques. Voir rapport APAVE	<b>apave</b> <b>Samir ABOUDOU</b> Inspecteur Multi contrôles APAVE MARSEILLE Tél 07 62 36 78 81	

L'installation d'extincteurs est conforme à la règle R 4 de l'APSAD

☐ OUI

☐ NON

Si oui, date du certificat de conformité : .....



## ● INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

### ● Robinets d'incendie armés (définition)

Un robinet armé (R. I. A.) est une lance d'incendie munie d'un diffuseur au bout d'un tuyau semi-rigide d'une longueur minimale de 20 mètres et raccordé en permanence à une vanne branchée sur une canalisation d'eau sous pression.

### ● Code du travail

#### Article R. 232.12.17

Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.

Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.

### ● Règlement de sécurité des ERP

#### Robinetts d'incendie armés

##### MS 14 Généralités

§ 1 - La composition, les caractéristiques hydrauliques et l'installation de robinets d'incendie armés doivent être conformes aux normes françaises.

§ 2 - Les robinets d'incendie armés sont désignés par leur diamètre nominal qui peut être DN 19, DN 25 ou DN 33.

§ 3 - Les robinets d'incendie armés doivent être numérotés en une série unique.

##### MS 15 Emplacements

§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger.

§ 2 - Le nombre de robinets d'incendie armés et le choix de leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

§ 3 - Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance.

§ 4 - Si les robinets d'incendie armés sont placés dans des armoires ou coffrets, ceux-ci doivent être signalés et ne pas comporter de condamnation.

##### MS 16 Alimentation

§ 1 - Sauf impossibilité, les robinets d'incendie armés doivent être alimentés par une canalisation d'eau en pression desservie par des conduites publiques.

§ 2 - L'alimentation par réservoirs élevés ou sans pression peut exceptionnellement être admise.

##### MS 17 Pression

§ 1 - Dans tous les cas, la pression minimale de fonctionnement à laquelle le débit doit être fourni ne doit pas être inférieure à 2,5 bars au robinet d'incendie armé le plus défavorisé.

§ 2 - Un manomètre avec robinets à trois voies doit être mis en place près de ce robinet d'incendie armé pour permettre le contrôle de cette pression.

## CONTRÔLE DES ORGANISMES AGRÉÉS

[illegible]



[illegible]

	NOM et ADRESSES	TELEPHONE
SAPEURS-POMPIERS		
MOYENS DE SECOURS		
ALARMES		
DETECTION INCENDIE		
DESEMFUMAGE		
ELECTRICIEN		
PLOMBIER		
TELEPHONE		
TELECOPIE		
PHOTOCOPIE		
CHAUFFAGE		
VENTALITION - CLIMATISATION	62805-2616 SEDEL RAS	
ASCENSEURS – MONTE- CHARGE		
SOCIETE DE SURVEILLANCE		
ARCHITECTE		
ASSUREUR		
BUREAU DE CONTROLE		
COMISSION DE SECURITE		

# VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'ALARME

ALARME - DÉTECTION - ASSERVISSEMENT

[illegible]



# INVENTAIRE DES MATÉRIELS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

## • ARTICLE R. 4227-13.

Une signalisation conforme à l'article R. 232-1-13 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.

## • ARTICLE R. 4227-14.

Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.

## • Article EC 14 : Exploitation.

§ 1. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.

§ 2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15.

Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12.

§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :

- une fois par mois :

- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ;

- une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite.

TYPE	EMPLACEMENT	CONSTRUCTEUR	OBSERVATIONS

## ***INVENTAIRE DES MATÉRIELS D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ***



[illegible]

[illegible]



# VÉRIFICATION DES SYSTÈMES D'ALARME

## ALARME - DÉTECTION - ASSERVISSEMENT

DATE	NATURE DES VÉRIFICATIONS ET OBSERVATIONS RELEVÉES	NOM DU VÉRIFICATEUR SIGNATURE
09/06/16	<p>① Vérification Annuelle de la centrale Intrusion Galaxy G2-44b - contrôle communication des différents modules = ok.</p> <p>- contrôle Transition GSK + RUC = ok.</p> <p>- contrôle de l'installation + Bata 8 = ok.</p>	
	<p>② Vérification Annuelle de la centrale d'accès EXEN (4 portes) Vérification Proep + Modules &amp; Batteries = ok.</p>	<p>FRANCOISE J DETHIS -</p> 
	<p>③ Vérification Annuelle de la Video Surveillance - contrôle de l'installation = ok.</p> <p>Δ caméra 2; replage de l'installation de la caméra impossible du Pied d'acier défectueux &amp; recevoir vérifiant.</p> <p>CF: Bon 7952 du 9/6/16.</p> 	



## DES SYSTÈMES D'ALARME

ALARME - DÉTECTION - ASSERVISSEMENT

27










## VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS DE DÉSENFUMAGE

DATE	NATURE DES VERIFICATIONS ET OBSERVATIONS RELEVÉES	NOM DU VERIFICATEUR SIGNATURE
06/06	Verification du systeme de desenfumage	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Cedex Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
2017	Rapport n° 382232	
16/06	Verification du systeme de	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Cedex Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
2018	desenfumage un rapport	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Cedex Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
M 3 21	verification desenfumage	EUROFEU SERVICES Agence d'Aubagne 111, rue du Vent d'Aut - Z.I. des Paluds 13781 AUBAGNE Cedex Tél : 04 42 84 47 00 - Fax : 04 42 82 23 52 RCS Chartres - SIRET : 353 271 067 00087 SAS au Capital de 4 000 000 euros
31/01/2022	verification annuelle des dispositifs de VTE (voir rapport)	CONSEIL EN SECURITE Certifié APSAD N° 522/08/04 : 285 Tél. : 04 93 72 35 00
16/02/2023	verification annuelle des dispositifs de VTE	CONSEIL EN SECURITE Certifié APSAD N° 522/08/04 : 285 Tél. : 04 93 72 35 00



## VÉRIFICATIONS DES MOYENS D'INTERVENTION

## Robinetts d'incendie armés (R.I.A.) extincteurs

Date	Nombre de R.I.A. ext-vérifiés	Observations	Nom de la Société et nom du vérificateur	Emargement	N° de classém.
16/08/10	41	Vérification annuelle	Sté Sicle Mr Garcia		
10/01/11	26	Verif. Annuelle des extincteurs. Voir Rapport. Verif Annuelle système extinction fine sur le ARCHEONAUTE	PARFEU SAS Cédric HUGON Service Technique 13400 AUBAGNE Tél: 04 42 84 47 00		
29.06.2012	26	vérification annuelle de 26 extincteurs portatifs	Sas Parfeu MP B- Laroche RA06 2011 06 90		
21.06.2013	26	vérification annuelle de 26 extincteurs portatifs	111, Av. du Vent d'Aut - ZI. Paluds 13781 AUBAGNE Tél: 04 42 82 23 52		
18/04/14		Recharge 6L EPA + échange standard CO2 2k -	EUROFEU SERVICES 240 Avenue Joseph Boitelet 13400 CAVAILLON Tél : 04.90.72.75.90 - Fax : 04.90.72.74.09 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 €		
23/06/14	26	Verif Annuelle des extincteurs portatifs selon le rapport du jour	EUROFEU SERVICES 111 Av. du Vent d'Aut - ZI des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 €		
18/06/15	26	Verif Annuelle des extincteurs portatifs selon le rapport du jour	EUROFEU SERVICES 111 Av. du Vent d'Aut - ZI des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 €		
24/09/18	Remplacement 18	Remplacement Ext + 10 ans	EUROFEU SERVICES 111 Av. du Vent d'Aut - ZI des Paluds 13781 AUBAGNE Tél : 0820.72.13.13 - Fax : 04.42.82.23.52 RCS Chartres 353 271 067 SAS au Capital de 4.000.000 €		
12.03.19	58	Vérification annuelle des Extincteurs	CONSEIL EN SÉCURITÉ CERTIFIE APSAD N° 522 08 04-285 Tél : 04 93 72 35 00		



## ● COMMENTAIRES

### ● **Vérifications des bouches et poteaux d'incendie**

1 vérification chaque mois

### ● **Vérifications des moyens d'alarme**

1 vérification par an.

**Essais des signaux d'alarme :**

- 1 fois par semaine (par exemple le 1er jour ouvré de la semaine), ou,
- 1 fois par mois (par exemple le 1er mercredi de chaque mois à 12 h.).