

LEGENDE

- ① LINOLITH
- ≡ FLUO ECLAIRAGE
- ⊙ SPOT ECLAIRAGE
- ⊙ SPOT SECOURS SUR SOURCE CENTRALE
- ⊞ BLOC DE SECOURS AUTONOME
- ▽ SPOT HALOGENE
- ▽ SPOTS HALOGENES SUR RAIL
- ⊞ PC EN SAILLIE
- ⊞ BOITE DE DERIVATION (ou Linolithe transformé en dér.)
- ECLAIRAGE PUPITRES / TABLEAUX
- ⌞ INTERRUPTEUR
- ⌞ COFFRET ELEC.
- ⌞ SIGNALIQUES SORTIE (ECLAIRAGE PAR SPOTS SECOURS)


COMMANDES SUR COFFRET ELEC. MUSEE (NIVEAU NEF PRES ENTREE SUD CRYPTTE)
M1 : Coupure partielle pour le chœur / niveau Nef
M2 : Coupure générale pour la crypte (et partielle pour le chœur / niveau Nef)
FD : Commande flux au sol partie droite (sud) de la crypte
FG : Commande flux au sol partie gauche (nord) de la crypte
CD : Commande inaltères et spots partie droite de la crypte (sud)
CS : Commande inaltères et spots partie centre et gauche de la crypte (est et nord)
CS : Commande désactive (anciennement partie gauche ?)
(HS) : Hors service (branchement ou ampoule)

LEGENDE COULEURS :
- ROUGE = élec. sans sur tableau musée
- CYAN = élec. sans sur tableau musée
- BLEU = éclairage secours sur source centrale

LEGENDE IDENTIFIANTS SPOTS
sh : SPOT EN PARTIE BASSE
ch : SPOT SUR CHAPITEAU
● : CHAPITEAU REMARQUABLE

sh : objet éclairé

BASILIQUE
SAINT DENIS

 EIFFAGE
ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
117 rue du Landy
93200 Saint Denis

A	25/07/2022	Révision			A.L.
Indice	Date	Modification			Par

Lot : /

Intitule :
IMPLANTATION
ECLAIRAGE CRYPTTE

Approbation :
Observations :
Avec : ☐
Sans : ☐
Date :

Echelle : 1/100

Format : A1

Date de rédaction : 25/07/2022

Rédaction : A.L.

Validation : PEZ

Approbation : SNEF

LOCALISATION				FOLIO
NIVEAU CRYPTTE				01

Phase	N° Affaire	Nature	N° Chrono	Indice
PEO	446031	PL	EC03	A

La copie de ce document est une conception originale de EEF et sa propriété exclusive.
Toute reproduction non autorisée sans autorisation écrite est formellement interdite.

DC/FRM0200-B