

TABLEAU DE CORRELATION EN MODE AUTOMATIQUE PAR LE SSI - (Page 1 sur 2)

CHANTIER : UNIVERSITE DE BORDEAUX I - IECB - BATIMENT 13 - 2 Rue Robert Escarpit - 33600 PESSAC

N° ZONE ZDA / ZDM	LIBELLE DE ZDA/ZDM	DESENFUMAGE											COMPARTIMENTAGE						EVACUATION						
		N° ZF	VCF VH N°	VCF DAS COMMUN VH N°	VCF VB N°	VCF DAS COMMUN VB N°	EXUTOIRE EN TOITURE	DAC COFFRET CO²	N° COFFRET DE RELAYAGE EXTRACTEUR	N° COFFRET DE RELAYAGE INSUFFLEATEUR	INTERVERROUILLAGE	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N°: ZC	N° DAS PCF RECOUPEMENT CIRCULATION ET D'ESCALIER	N° DAS PCF COMMUN	N° DAS CCF	N° DAS CCF COMMUN	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N° ZA	ALARME GENERALE SONORE	DEVERROUILLAGE ISSUES DE SECOURS	ECLAIRAGE DE SECURITE	REMISE EN LUMIERE	PANNEAU ENTREE INTERDITE	ARRET TECHNIQUE COUPEURE SONORISATION PROJECTION
ZDA01	Détection automatique RDC circulation et hall "Plot A"	01	VH01 VH02	SO	VB01 à VB04	SO	SO	DAC 01 à 03	SO	SO	SO	SO	02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA02	Détection automatique RDC Locaux "Plot A"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA03	Détection automatique RDC zone RMN "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA04	Détection automatique RDC circulation aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA05	Détection automatique RDC locaux aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA06	Détection automatique RDC circulation ascenseur aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA07	Détection automatique RDC locaux dans circulation ascenseur aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA08	Détection automatique RDC circulation partie centrale "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA09	Détection automatique RDC locaux partie centrale "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA10	Détection automatique RDC circulation ascenseur aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA11	Détection automatique RDC locaux dans circulation ascenseur aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA12	Détection automatique RDC circulation aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA13	Détection automatique RDC locaux dans circulation aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA14	Détection automatique RDC locaux Bunkers												01	SO	SO	SO	SO	X	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA15	Détection automatique R+1 circulation aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA16	Détection automatique R+1 locaux aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA17	Détection automatique R+1 circulation ascenseur aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA18	Détection automatique R+1 locaux dans circulation ascenseur aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA19	Détection automatique R+1 circulation partie centrale "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA20	Détection automatique R+1 locaux partie centrale "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA21	Détection automatique R+1 circulation ascenseur aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA22	Détection automatique R+1 locaux dans circulation ascenseur aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA23	Détection automatique R+1 circulation aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA24	Détection automatique R+1 locaux aile Sud "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA25	Détection automatique R+2 locaux extérieur aile Nord "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO

TABLEAU DE CORRELATION EN MODE AUTOMATIQUE PAR LE SSI - (Page 2 sur 2)

CHANTIER : UNIVERSITE DE BORDEAUX I - IECB - BATIMENT 13 - 2 Rue Robert Escarpit - 33600 PESSAC

N° ZONE ZDA / ZDM	LIBELLE DE ZDA/ZDM	DESENFUMAGE											COMPARTIMENTAGE						EVACUATION						
		N° ZF	VCF VH N°	VCF DAS COMMUN VH N°	VCF VB N°	VCF DAS COMMUN VB N°	EXUTOIRE EN TOITURE	DAC COFFRET CO²	N° COFFRET DE RELAYAGE EXTRACTEUR	N° COFFRET DE RELAYAGE INSUFFLEATEUR	INTERVERROUILLAGE	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N° ZC	N° DAS PCF RECOUPEMENT CIRCULATION ET D'ESCALIER	N° DAS PCF COMMUN	N° DAS CCF	N° DAS CCF COMMUN	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N° ZA	ALARME GENERALE SONORE	DEVERROUILLAGE ISSUES DE SECOURS	ECLAIRAGE DE SECURITE	REMISE EN LUMIERE	PANNEAU ENTREE INTERDITE	ARRET TECHNIQUE COUPURE SONORISATION PROJECTION
ZDA26	Détection automatique R+2 circulation aile Nord "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA27	Détection automatique R+2 locaux aile Nord "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA28	Détection automatique R+2 circulation ascenseur aile Nord "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA29	Détection automatique R+2 locaux ascenseur aile Nord "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA30	Détection automatique R+2 circulation partie centrale "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA31	Détection automatique R+2 locaux partie centrale "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA32	Détection automatique R+2 circulation ascenseur aile Sud "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA33	Détection automatique R+2 locaux ascenseur aile Sud "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA34	Détection automatique R+2 circulation aile Sud "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA35	Détection automatique R+2 locaux aile Sud "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDA36	Locaux terrasse (chaufferie) "Plot B"												01	SO	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM40	Détection manuelle (DM) RDC "Plot A"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM41	Détection manuelle (DM) RDC zone RMN "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM42	Détection manuelle (DM) RDC "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM43	Détection manuelle (DM) RDC locaux Bunkers												01	SO	SO	SO	SO	X	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM44	Détection manuelle (DM) R+1 "Plot A"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM45	Détection manuelle (DM) R+1 "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM46	Détection manuelle (DM) R+2 "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO
ZDM47	Détection manuelle (DM) Terrasse "Plot B"												02	X	SO	SO	SO	SO	01	X	X	SO	SO	SO	SO

TABLEAU DE CORRELATION EN MODE MANUEL PAR LE SSI - (Page 1 sur 1)

CHANTIER : UNIVERSITE DE BORDEAUX I - IECB - BATIMENT 13 - 2 Rue Robert Escarpit - 33600 PESSAC

N°UCMC	LIBELLE DE LA FONCTION	DESENFUMAGE											COMPARTIMENTAGE						EVACUATION						
		N° ZF	VCF VH N°	VCF DAS COMMUN VH N°	VCF VB N°	VCF DAS COMMUN VB N°	EXUTOIRE EN TOITURE	DAC COFFRET CO²	N° COFFRET DE RELAYAGE EXTRACTEUR	N° COFFRET DE RELAYAGE INSUFFLEATEUR	INTERVERROUILLAGE	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N°: ZC	N° DAS PCF RECOUPEMENT CIRCULATION ET D'ESCALIER	N° DAS PCF COMMUN	N° DAS CCF	N° DAS CCF COMMUN	ARRET TECHNIQUE CTA - VENTILATION	N° ZA	ALARME GENERALE SONORE	DEVERROUILLAGE ISSUES DE SECOURS	ECLAIRAGE DE SECURITE	REMISE EN LUMIERE	PANNEAU ENTREE INTERDITE	ARRET TECHNIQUE COUPURE SONORISATION PROJECTION
UGA 01	EVACUATION GENERALE																		01	X	IS 01 à IS 24 + CA 01 à CA 04	SO	SO	SO	SO
03	COMPARTIMENTAGE BUNKER - ZC01												01	SO	SO	SO	SO	X							
04	COMPARTIMENTAGE BATIMENT - ZC02												02	X	SO	SO	SO	SO							
06	DESENFUMAGE HALL RDC PLOT A	01	VH01 VH02	SO	VB01 à VB04	SO	SO	DAC 01 à 03	SO	SO	SO	SO													

TABLEAU DE CORRELATION EN MODE MANUEL NON ASSERVI AU SSI

Cage d'escalier N° 1 "Plot A" (côté Nord)	ZF N°03 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé au RDC du Hall
Cage d'escalier N° 2 "Plot A" (côté Sud)	ZF N°02 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé dans l'amphithéâtre
Cage d'escalier N° 3 "Plot B" (côté Nord)	ZF N°06 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé dans l'amphithéâtre
Cage d'escalier N° 4 "Plot B" (à côté de l'ascenseur Nord)	ZF N°04 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé dans l'amphithéâtre
Cage d'escalier N° 5 "Plot B" (à côté de l'ascenseur Sud)	ZF N°05 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé dans l'amphithéâtre
Salle RMN au RDC "Plot B"	ZF N°07 Commande manuelle par un coffret "Tirez / Lachez" situé dans l'amphithéâtre