



Bâtiment : LARREY					Niveau : C					Paramétrage des asservissements suivant le nouveau type U - Arrêté du 10 décembre 2004										ZONE D'ALARME : Z-A-C			
ZONE DE DETECTION - ZD					ZONE DE DESENFUMAGE - ZF					ZONE DE COMPARTIMENTAGE - ZC					ARRET TECHNIQUE		EVACUATION						
N° ZDI ou ZDM	N° Zone CHUBB	Désignation des locaux N°	N° adresse du détecteur		N° ZF	Volet pour conduits		Ouvrants	Coffret de relayage		N° ZC	Clapet CF limite ZC	Clapet CF dans ZC	Porte CF en limite de ZC	Porte CF de recoupement	Ventilation	NON STOP		Diffusion Alarme	Alarme Restreinte	TRE		
						V.EXT	V.AN		M.EXT	M.AN		CCFv Commun	CCFv	PCF.Z	PCF.R							DEV	
ZDI-A-C-04-LOCR	SDI2 40	L-H-A-C-03.0	D4-62 D4-63 D4-64 D4-65 D4-66 D4-67 D4-76		ZF-A-C.2		L-H-A-C-03.0.04		L.H.A.C.03.0.03		ZC-A-C	L-H-C-C-10.0.03 L-H-C-C-10.0.04 L-H-C-C-05.0.05 L-H-C-C-05.0.06 L-H-D-C-08.0.01 L-H-D-C-04.0.02 L-H-D-C-01.0.06	L-H-A-C-01.0.07 L-H-A-C-01.0.08 L-H-A-C-01.0.10 L-H-A-C-03.0.06 L-H-A-C-03.0.08 L-H-A-C-03.0.10 L-H-A-C-05.0.01 L-H-A-C-06.0.02 L-H-A-C-06.0.03 L-H-A-C-06.0.04 L-H-A-C-06.0.05 L-H-A-C-09.0.11	L-H-C-C-01.0.01 L-H-D-C-07.0.01 L-H-J-C-01.0.01	L-H-A-C-06.0.01 L-H-A-C-03.0.01 L-H-A-C-03.0.02				PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B.01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux	
ZDI-C-C-01 CIRC	SDI2 27	L-H-C-C-01.0	D4.01 D4.02 D4.03 D4.04 D4.05		ZF-C-C  Esc C2 SS	L-H-C-C-01.0.02 L-H-C-C-01.0.03	L-H-C-C-01.0.03 L-H-C-C-01.0.04 L-H-C-C-01.0.05		1C GV 2C GV 3C	Ext B Surpression	ZC-C-C	L-H-C-C-10.0.03 L-H-C-C-10.0.04	L-H-C-C-01.0.07 L-H-C-C-01.0.08 L-H-C-C-01.0.09 L-H-C-C-01.0.10 L-H-C-C-01.0.11 L-H-C-C-01.0.12 L-H-C-C-01.0.13 L-H-C-C-01.0.14 L-H-C-C-01.0.15 L-H-C-C-01.0.16 L-H-C-C-03.0.01 L-H-C-C-03.0.02 L-H-C-C-05.0.05 L-H-C-C-05.0.06 L-H-C-C-08.0.03	L-H-C-C-01.0.01		NSA C-N C MM 1,2,3,4 MC 1,2 MV 1,2,3 MC 3		PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B.01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux		
ZDM-C-C-02	SDI2 37	L-H-C-C-01.0	D4.106															PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B.01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux		

Bâtiment : LARREY				Niveau : C		Paramétrage des asservissements suivant le nouveau type U - Arrêté du 10 décembre 2004										ZONE D'ALARME : ZA-C					
ZONE DE DETECTION - ZD				ZONE DE DESENFUMAGE - ZF						ZONE DE COMPARTIMENTAGE - ZC					ARRET TECHNIQUE		EVACUATION				
N° ZDI ou ZDM	N° Zone CHUBB	Désignation des locaux N°	N° adresse du détecteur		N° ZF	Volet pour conduits		Ouvrants	Coffret de relayage		N° ZC	Clapet CF limite ZC	Clapet CF dans ZC	Porte CF en limite de ZC	Porte CF de recoupement	Ventilation	NON STOP	Diffusion Alarme	Alarme Restreinte	TRE	
						V.EXT	V.AN		OVT	M.EXT		M.AN	CCFv Commun	CCFv	PCF.Z		PCF.R				CTA
ZDI-C-C-03-LOC	SDI2 36	L-H-C-C-05.0 L-H-C-C-06.0 L-H-C-C-05.0 L-H-C-C-15.0 L-H-C-C-14.0 L-H-C-C-04.0	D4.70 D4.71 D4.72 D4.73 D4.74 D4.75								ZC-C-C	L-H-C-C-10.0.03 L-H-C-C-10.0.04	L-H-C-C-01.0.07 L-H-C-C-01.0.08 L-H-C-C-01.0.09 L-H-C-C-01.0.10 L-H-C-C-01.0.11 L-H-C-C-01.0.12 L-H-C-C-01.0.13 L-H-C-C-01.0.14 L-H-C-C-01.0.15 L-H-C-C-01.0.16 L-H-C-C-03.0.01 L-H-C-C-03.0.02 L-H-C-C-05.0.05 L-H-C-C-05.0.06 L-H-C-C-08.0.03	L-H-C-C-01.0.01			NSA C-N C MM 1,2,3,4 MC 1,2 MV 1,2,3 MC 3	PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux
ZD-D-C-01-CIRC	SDI2 30	L-H-D-C-7.0	D4.15 D4.16					Commande manuelle locale Skydone + porte			ZC-D-C	L-H-D-C-08.0.01 L-H-A-C-01.0.10 L-H-A-C-09.0.11	L-H-D-C-18.0.09 L-H-D-C-04.0.02 L-H-D-C-01.0.03 L-H-D-C-01.0.04 L-H-D-C-01.0.05 L-H-D-C-01.0.06 L-H-D-C-01.0.07 L-H-D-C-01.0.08 L-H-D-C-01.0.12 L-H-D-C-07.0.05	L-H-D-C-7.0.01			PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux	
ZDM-D-C-02	SDI2 29	L-H-D-C-7.0	D4.02														PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux	

Bâtiment : LARREY		Niveau : C		Paramétrage des asservissements suivant le nouveau type U - Arrêté du 10 décembre 2004														ZONE D'ALARME : ZA-C					
ZONE DE DETECTION - ZD				ZONE DE DESENFUMAGE - ZF						ZONE DE COMPARTIMENTAGE - ZC						ARRET TECHNIQUE		EVACUATION					
N° ZDI ou ZDM	N° Zone CHUBB	Désignation des locaux N°	N° adresse du détecteur		N° ZF	Volet pour conduits		Ouvrants	Coffret de relayage		N° ZC	Clapet CF limite ZC	Clapet CF dans ZC	Porte CF en limite de ZC	Porte CF de recoupement	Ventilation	NON STOP		Diffusion Alarme	Alarme Restreinte	TRE		
						V.EXT	V.AN		M.EXT	M.AN		CCFv Commun	CCFv	PCF.Z	PCF.R								
ZDI-D-C-03 LOC	SDI2 35	L-H-D-C-08.0  L-H-D-C-04.0  L-H-D-C-06.0 L-H-D-C-03.0  L-H-D-C-02.0  L-H-D-C-01.0 L-H-D-C-09.0 L-H-D-C-01.0 L-H-D-C-10.0	D4.45 D4.46 D4.47 D4.48 D4.49 D4.50 D4.51 D4.52 D4.53 D4.54 D4.55 D4.56 D4.60 D4.80 D4.81 D4.82								ZC-D-C	L-H-D-C-08.0.01 L-H-A-C-01.0.07 L-H-A-C-01.0.08	L-H-A-C-01.0.10 L-H-A-C-09.0.11 L-H-D-C-04.0.02 L-H-D-C-01.0.03 L-H-D-C-01.0.04 L-H-D-C-01.0.05 L-H-D-C-01.0.06 L-H-D-C-01.0.12 L-H-D-C-07.0.05	L-H-D-C-7.0.01						PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux
ZDM-J-C-02	SDI2 31	L-H-J-C-02.0 L-H-J-C-03.0 L-H-J-C-04.0 L-H-J-C-01.0	D4.03 D4.04 D4.05 D4.07																PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux	
ZDI-J-C-03 LOC	SDI2 32	L-H-J-C-03.0  L-H-J-C-04.0   L-H-J-C-09.0 L-H-J-C-08.0 L-H-J-C-02.0  L-H-J-C-01.0  L-H-J-C-10.0 L-H-J-C-01.0 L-H-J-C-06.0 L-H-J-C-01.0 L-H-J-C-05.0 L-H-J-C-01.0	D4.17 D4.18 D4.19 D4.20 D4.21 D4.22 D4.23 D4.24 D4.25 D4.26 D4.27 D4.28 D4.29 D4.30 D4.31 D4.32 D4.33 D4.34 D4.35 D4.36 D4.37 D4.38 D4.77 D4.78								ZC-J-C	L-H-D-C-07.0.05	L-H-J-C-09.0.01	L-H-J-C-01.0.01					PVF L-H-D-0-01.0.01 PVF L-H-F-0-34.0.06/7 PVF L-H-G-A-03.0.01 PVF L-H-H-A-31.0.01 PVF L-H-H-A-33.0.02 PVF L-H-K-A-01.0.01 PVF L-H-C-B-01.0.04 PVF L-H-C-B-22.0.01 PVF L-H-C-B-22.1.03 PVF L-H-E-B-04.0.01 PVF L-H-E-B-43.0.05 PVF L-H-H-B-46.0.01 PA L-H-A-A-37.0.01 PA L-H-C-A 18.0.01 PA L-H-E-A-01.0.01 PA L-H-M-A-07.0.01 PA L-H-N-A-29.0.01/02 IS PCF L-H-C-6.36.0.03 PA L-H-H-A-32-0-01	Sirènes ZAC	PC	Tous niveaux	