

Hôpitaux de Toulouse

Maitrise d'œuvre

&

Architecture  
Ingénierie

HOPITAL LARREY  
CTA LT01

24 Chem. de Pouvoirville  
31400 Toulouse



EIFFAGE


ÉNERGIE SYSTÈMES

EIFFAGE ENERGIE SYSTEME S.O.

1, Allée des pionniers de l'aeropostale - 31400  
TOULOUSE  
Téléphone : 05.62.16.60.60

AE01.4

0	02/07/2024	MAJ DOE XE01					AR	AR	AR
REV.	DATE	MODIFICATIONS					DES.	VERIF.	VU
PROJET	LOT	PHASE	NIVEAU	TYPE	NUM PLAN	IND	ECHELLE		
XE01	ELEC	DOE	R-2	SCH	AE01.4	0	/		



Bornes											
Repère		TGBT NORMAL		TGBT SECOURS		D100		D101		D102	
Désignation		D224 iK3 Max : 5664 A iK2 Max : 4905.3 A Delta : 3.36%		D802 iK3 Max : 9269 A iK2 Max : 8027.3 A Delta : 4.17%		SOUFFLAGE CTA10.1		REPRISE CTA 10.1		SOUFFLAGE CTA10.2	
Nombre											
Puissance											
Protection		NSX100N Micro 2.2		NSX250N Micro 2.2		iDT40N 3P		iDT40N 3P		iDT40N 3P	
Calibre		100A		250A		20 A		16 A		20 A	
Règlage Thermique		100A		240A							
Magnétique		1000A		720A							
Règlage Différentiel											
Type de câble		U1000R2V		U1000R2V		U1000R2V (90°C)		U1000R2V (90°C)		U1000R2V (90°C)	
Phase		4G50		3X1X150		4G2.5		4G2.5		4G2.5	
Neutre											
PE/PEN				1X25							

Ind	Date	Nature de la modification
0	02/07/24	MAJ DOE XE01
.	.	.
.	.	.
.	.	.

TB2410
SCHEMA
AE01.4




ÉNERGIE SYSTÈMES

N° Plan:
N° folio: 01

Ind	Date	Nature de la modification
0	02/07/24	MAJ DOE XE01
-	-	-
-	-	-
-	-	-

TB2410
SCHEMA AE01.4

 ÉNERGIE SYSTÈMES
---

N° Plan:
N° folio: 02

TB2410
SCHEMA
AE01.4

N° Plan:

N° folio: 02