



## Dossier SSI : Partie Détection

Tableau n° 1 : UTI\_RDC\_N7

|              |                             |  |
|--------------|-----------------------------|--|
|              | Date d'édition : 24/08/2023 | Nombre de pages : 46                               |
| Installé par | C.PEDELABORDE               |  |
|              | Agence :                    | CHUBB FRANCE                                       |
|              | Adresse :                   | 2460 VOIE L'OCCITANE BAT REGENT PARK2 31676 LABEGE |
|              | Téléphone :                 | 0561001942   |
|              | Chargé d'affaire :          | M.NEMMAOUI   |
| Site         | LARREY                      |  |
|              | Adresse :                   | 24 CHEMIN DE POUVOURVILLE 31400 TOULOUSE           |
|              | Date de mise en service :   |  |

---

## Zone 1 : ZDI-C-7-03-LOCR

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 7   | 1       | LHC7-04.0 MachAscMM | Détecteur optique |
| 7   | 2       | LHC7-04.0 MachAscMM | Détecteur optique |
| 7   | 3       | LHC7-04.0 MachAscMM | Détecteur optique |
| 7   | 4       | LHC7-03.0 Res.Tech  | Détecteur optique |
| 7   | 5       | LHC7-02.0 MachAscMC | Détecteur optique |
| 7   | 6       | LHC7-02.0 MachAscMC | Détecteur optique |
| 7   | 10      | LHC7-09.0 MachAscMV | Détecteur optique |
| 7   | 12      | LHC7-07.0 MachAsMC3 | Détecteur optique |
| 7   | 13      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 14      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 15      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 16      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 17      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 18      | LHC7-11.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 19      | LHC7-06.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 20      | LHC7-12.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 21      | LHC7-08.0 LT3       | Détecteur optique |
| 7   | 23      | LHC7-07.0 MC3       | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 33     | ZC R+7            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 2 : ZDI-C-7-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 7   | 7       | LHC7-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 7   | 9       | LHC7-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 7   | 11      | LHC7-01.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 33     | ZC R+7            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 3 : ZDM-C-7-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 7   | 101     | LHC7-01.0 Hall 7e | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 4 : ZDI-B-6-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle              | Type              |
|-----|---------|----------------------|-------------------|
| 6   | 18      | LHB6-46.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 19      | LHB6-42.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 20      | LHB6-40.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 21      | LHB6-38.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 22      | LHB6-36.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 24      | LHB6-35.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 25      | LHB6-32.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 26      | LHB6-30.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 27      | LHB6-28.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 28      | LHB6-26.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 29      | LHB6-24.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 30      | LHB6-22.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 32      | LHB6-20.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 33      | LHB6-18.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 34      | LHB6-16.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 36      | LHB6-14.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 37      | LHB6-12.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 38      | LHB6-10.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 40      | LHB6-08.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 41      | LHB6-06.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 42      | LHB6-04.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 43      | LHB6-02.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 45      | LHB6-01.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 86      | LHB6-10.1 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 87      | LHB6-08.1 Désaffecté | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 35     | ZC-B-6            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 5 : ZDI-A-6-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 6   | 50      | LHA6-01.0 Att Box1  | Détecteur optique |
| 6   | 51      | LHA6-02.0 Box 1     | Détecteur optique |
| 6   | 52      | LHA6-04.0 Att Box2  | Détecteur optique |
| 6   | 53      | LHA6-06.0 Box 2     | Détecteur optique |
| 6   | 54      | LHA6-08.0 Att Box3  | Détecteur optique |
| 6   | 56      | LHA6-10.0 Box 3     | Détecteur optique |
| 6   | 57      | LHA6-12.0 Att Box 4 | Détecteur optique |
| 6   | 58      | LHA6-14.0 Box 4     | Détecteur optique |
| 6   | 60      | LHA6-16.0 Vaccin 2  | Détecteur optique |
| 6   | 61      | LHA6-18.0 Vide      | Détecteur optique |
| 6   | 62      | LHA6-20.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 6   | 64      | LHA6-22.0 CH.610    | Détecteur optique |
| 6   | 65      | LHA6-24.0 CH.611    | Détecteur optique |
| 6   | 66      | LHA6-25.0 WC CH611  | Détecteur optique |
| 6   | 67      | LHA6-26.0 Urgence   | Détecteur optique |
| 6   | 68      | LHA6-28.0 Vaccin 1  | Détecteur optique |
| 6   | 69      | LHA6-30.0 Box 5     | Détecteur optique |
| 6   | 70      | LHA6-32.0 Cadre     | Détecteur optique |
| 6   | 71      | LHA6-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 6   | 73      | LHA6-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 6   | 74      | LHA6-38.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 6   | 75      | LHA6-40.0 QR Code 1 | Détecteur optique |
| 6   | 76      | LHA6-42.0 QR Code 2 | Détecteur optique |
| 6   | 81      | LHA6-46.0 Repos     | Détecteur optique |
| 6   | 91      | LHA6-37.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 6   | 92      | LHA6-19.0 Vide      | Détecteur optique |
| 6   | 93      | LHA6-21.0 Bureau    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 34     | ZC-A-6            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 6 : ZDI-C-6-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle              | Type              |
|-----|---------|----------------------|-------------------|
| 6   | 1       | LHC6-35.0 Electriqu  | Détecteur optique |
| 6   | 6       | LHC6-02.0 Réserve    | Détecteur optique |
| 6   | 8       | LHC6-03.0 Repos      | Détecteur optique |
| 6   | 10      | LHC6-05.0 Ménage     | Détecteur optique |
| 6   | 12      | LHC6-11.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 13      | LHC6-12.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 14      | LHC6-13.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 16      | LHC6-16.0 Désaffecté | Détecteur optique |
| 6   | 17      | LHC6-18.0 Poubelle   | Détecteur optique |
| 6   | 46      | LHC6-22.0 Vestiaire  | Détecteur optique |
| 6   | 77      | LHC6-29.0 Res. ST    | Détecteur optique |
| 6   | 78      | LHC6-30.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 79      | LHC6-31.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 82      | LHC6-24.0 Bureau     | Détecteur optique |
| 6   | 88      | LHC6-27.0 Douche     | Détecteur optique |
| 6   | 89      | LHC6-28.0 Vide       | Détecteur optique |
| 6   | 90      | LHC6-32.0 Bureau     | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 36     | ZC-C-6            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 7 : ZDI-C-6-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 6   | 2       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 3       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 4       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 5       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 7       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 9       | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 11      | LHC6-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 47      | LHC6-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 48      | LHC6-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 6   | 80      | LHC6-36.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 36     | ZC-C-6            | Compartimentage |
| 3  | 44     | ZF-C-6            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 8 : ZDM-C-6-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 6   | 101     | LHC6-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 6   | 102     | LHC6-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 6   | 103     | LHC6-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 6   | 105     | LHC6-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 12 : ZDI-C-6-ESC C1

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle     | Type              |
|-----|---------|-------------|-------------------|
| 6   | 83      | ESCALIER C1 | Détecteur optique |

---

## Zone 13 : ZDI-B-6-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 6   | 23      | LHB6-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 6   | 31      | LHB6-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 6   | 35      | LHB6-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 6   | 39      | LHB6-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 6   | 44      | LHB6-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 35     | ZC-B-6            | Compartimentage |
| 3  | 43     | ZF-B-6            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 14 : ZDM-B-6-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 6   | 104     | LHB6-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 15 : ZDI-A-6-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 6   | 49      | LHA6-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 6   | 55      | LHA6-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 6   | 59      | LHA6-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 6   | 63      | LHA6-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 6   | 72      | LHA6-45.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 34     | ZC-A-6            | Compartimentage |
| 3  | 42     | ZF-A-6            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 16 : ZDI-C-7-ESC C2

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle     | Type              |
|-----|---------|-------------|-------------------|
| 7   | 8       | ESCALIER C2 | Détecteur optique |
| 7   | 22      | ESCALIER C2 | Détecteur optique |

---

## Zone 17 : ZDM-A-6-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 6   | 106     | LHA6-45 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 19 : ZDI-C-5-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 2       | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 4       | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 5       | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 9       | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 11      | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 13      | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 47      | LHC5-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 48      | LHC5-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 80      | LHC5-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 85      | LHC5-01.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 39     | ZC-C-5            | Compartimentage |
| 3  | 47     | ZF-C-5            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 20 : ZDM-C-5-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 5   | 101     | LHC5-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 5   | 102     | LHC5-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 5   | 103     | LHC5-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 5   | 105     | LHC5-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |



## Zone 23 : ZDI-B-5-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 18      | LHB5-46.0 Médical 1 | Détecteur optique |
| 5   | 19      | LHB5-42.0 Médical 2 | Détecteur optique |
| 5   | 20      | LHB5-40.0 Patient   | Détecteur optique |
| 5   | 21      | LHB5-38.0 Repos     | Détecteur optique |
| 5   | 22      | LHB5-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 5   | 24      | LHB5-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 5   | 25      | LHB5-32.0 IDE       | Détecteur optique |
| 5   | 26      | LHB5-30.0 Secret    | Détecteur optique |
| 5   | 27      | LHB5-28.0 Salle ETP | Détecteur optique |
| 5   | 28      | LHB5-26.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 5   | 29      | LHB5-24.0 PratHospi | Détecteur optique |
| 5   | 30      | LHB5-22.0 PratHospi | Détecteur optique |
| 5   | 32      | LHB5-20.0 Réunion   | Détecteur optique |
| 5   | 33      | LHB5-18.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 5   | 34      | LHB5-16.0 Secret    | Détecteur optique |
| 5   | 36      | LHB5-14.0 Laser 2   | Détecteur optique |
| 5   | 37      | LHB5-12.0 Laser1    | Détecteur optique |
| 5   | 38      | LHB5-10.0 Salle PDT | Détecteur optique |
| 5   | 40      | LHB5-08.0 CH.523    | Détecteur optique |
| 5   | 41      | LHB5-06.0 CH.522    | Détecteur optique |
| 5   | 42      | LHB5-04.0 CH.521    | Détecteur optique |
| 5   | 43      | LHB5-02.0 CH.520    | Détecteur optique |
| 5   | 90      | LHB5-34.0 Stock IDE | Détecteur optique |
| 5   | 91      | LHB5-37.0 Service   | Détecteur optique |
| 5   | 92      | LHB5-01.0 Acc.HPJ   | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 38     | ZC-B-5            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 24 : ZDI-B-5-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 23      | LHB5-45.0 Accueil   | Détecteur optique |
| 5   | 31      | LHB5-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 5   | 35      | LHB5-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 5   | 39      | LHB5-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 5   | 44      | LHB5-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 38     | ZC-B-5            | Compartimentage |
| 3  | 46     | ZF-B-5            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 25 : ZDM-B-5-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 5   | 104     | LHB5-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 26 : ZDI-A-5-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 49      | LHA5-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 55      | LHA5-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 59      | LHA5-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 63      | LHA5-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 72      | LHA5-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 37     | ZC-A-5            | Compartimentage |
| 3  | 45     | ZF-A-5            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 27 : ZDI-A-5-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 50      | LHA5-01.0 Internes  | Détecteur optique |
| 5   | 51      | LHA5-02.0 CH.518    | Détecteur optique |
| 5   | 52      | LHA5-04.0 CH.517    | Détecteur optique |
| 5   | 53      | LHA5-06.0 CH.516    | Détecteur optique |
| 5   | 54      | LHA5-08.0 CH.515    | Détecteur optique |
| 5   | 56      | LHA5-10.0 CH.514    | Détecteur optique |
| 5   | 57      | LHA5-12.0 CH.513    | Détecteur optique |
| 5   | 58      | LHA5-14.0 CH.512    | Détecteur optique |
| 5   | 60      | LHA5-16.0 CH.511    | Détecteur optique |
| 5   | 61      | LHA5-18.0 CH.510    | Détecteur optique |
| 5   | 62      | LHA5-21.0 SDBThéráp | Détecteur optique |
| 5   | 64      | LHA5-22.0 CH.507    | Détecteur optique |
| 5   | 65      | LHA5-24.0 CH.506    | Détecteur optique |
| 5   | 66      | LHA5-25.0 SDB Ch506 | Détecteur optique |
| 5   | 67      | LHA5-26.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 68      | LHA5-28.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 5   | 69      | LHA5-30.0 SDBThéráp | Détecteur optique |
| 5   | 70      | LHA5-32.0 Pause     | Détecteur optique |
| 5   | 71      | LHA5-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 5   | 73      | LHA5-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 5   | 74      | LHA5-38.0 IDE       | Détecteur optique |
| 5   | 75      | LHA5-40.0 CH.502    | Détecteur optique |
| 5   | 76      | LHA5-42.0 CH.501    | Détecteur optique |
| 5   | 81      | LHA5-46.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 5   | 83      | LHA5-20.0 CH.509    | Détecteur optique |
| 5   | 88      | LHA5-33.0 LaveBassi | Détecteur optique |
| 5   | 89      | LHA5-37.0 Stock IDE | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 37     | ZC-A-5            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 28 : ZDM-A-5-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 5   | 106     | LHA5-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 29 : ZDI-C-5-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 5   | 1       | LHC5-29.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 5   | 3       | LHC5-37.0 Informati | Détecteur optique |
| 5   | 6       | LHC5-02.0 Off.Tech  | Détecteur optique |
| 5   | 7       | LHC5-05.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 5   | 8       | LHC5-03.0 CEREMAST  | Détecteur optique |
| 5   | 10      | LHC5-09.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 5   | 12      | LHC5-10.0 Archives  | Détecteur optique |
| 5   | 14      | LHC5-11.0 Secret    | Détecteur optique |
| 5   | 15      | LHC5-15.0 SAS Secre | Détecteur optique |
| 5   | 16      | LHC5-13.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 5   | 17      | LHC5-12.0 Office    | Détecteur optique |
| 5   | 46      | LHC5-19.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 5   | 77      | LHC5-24.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 78      | LHC5-25.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 79      | LHC5-28.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 5   | 82      | LHC5-20.0 Attente   | Détecteur optique |
| 5   | 84      | LHC5-23.0 Office    | Détecteur optique |
| 5   | 86      | LHC5-06.0 Chariots  | Détecteur optique |
| 5   | 87      | LHC5-21.0 Lingerie  | Détecteur optique |
| 5   | 93      | LHC5.11.0 Bureau    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 39     | ZC-C-5            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 31 : ZDI-C-1-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 1   | 1       | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 3       | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 4       | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 7       | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 10      | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 12      | LHC1-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 41      | LHC1-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 42      | LHC1-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 1   | 68      | LHC1-36.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 68     | ZC-C-1            | Compartimentage |
| 3  | 76     | ZF-C-1            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 32 : ZDM-C-1-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 1   | 101     | LHC1-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 1   | 102     | LHC1-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 1   | 103     | LHC1-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 1   | 105     | LHC1-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 33 : ZDI-C-1-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2       | LHC1-08.0 Informati | Détecteur optique |
| 1   | 5       | LHC1-37.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 6       | LHC1-02.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 8       | LHC1-21.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 9       | LHC1-03.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 11      | LHC1-05.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 1   | 13      | LHC1-11.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 15      | LHC1-18.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 1   | 67      | LHC1-29.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 1   | 69      | LHC1-35.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 1   | 71      | LHC1-24.0 Propre    | Détecteur optique |
| 1   | 72      | LHC1-30.0 Cadre     | Détecteur optique |
| 1   | 73      | LHC1-28.0 Office    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 68     | ZC-C-1            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 34 : ZDI-B-1-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 1   | 16      | LHB1-46.0 Repos    | Détecteur optique |
| 1   | 17      | LHB1-42.0 CH.120   | Détecteur optique |
| 1   | 18      | LHB1-40.0 CH.121   | Détecteur optique |
| 1   | 19      | LHB1-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 1   | 21      | LHB1-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 1   | 22      | LHB1-30.0 CH.122   | Détecteur optique |
| 1   | 23      | LHB1-28.0 CH.123   | Détecteur optique |
| 1   | 24      | LHB1-26.0 CH.124   | Détecteur optique |
| 1   | 25      | LHB1-24.0 CH.125   | Détecteur optique |
| 1   | 26      | LHB1-22.0 CH.126   | Détecteur optique |
| 1   | 28      | LHB1-18.0 CH.127   | Détecteur optique |
| 1   | 29      | LHB1-16.0 CH.128   | Détecteur optique |
| 1   | 31      | LHB1-14.0 CH.129   | Détecteur optique |
| 1   | 32      | LHB1-12.0 CH.130   | Détecteur optique |
| 1   | 33      | LHB1-10.0 CH.131   | Détecteur optique |
| 1   | 35      | LHB1-06.0 CH.132   | Détecteur optique |
| 1   | 36      | LHB1-06.0 CH.133   | Détecteur optique |
| 1   | 37      | LHB1-04.0 CH.134   | Détecteur optique |
| 1   | 38      | LHB1-02.0 Bureau   | Détecteur optique |
| 1   | 40      | LHB1-01.0 Réserve  | Détecteur optique |
| 1   | 70      | LHB1-20.0 Externes | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 67     | ZC-B-1            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 35 : ZDM-B-1-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 1   | 104     | LHB1-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 36 : ZDI-B-1-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 1   | 20      | LHB1-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 1   | 27      | LHB1-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 1   | 30      | LHB1-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 1   | 34      | LHB1-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 1   | 39      | LHB1-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 67     | ZC-B-1            | Compartimentage |
| 3  | 75     | ZF-B-1            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 37 : ZDI-A-1-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type              |
|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 1   | 44      | LHA1-02.0 CH.117  | Détecteur optique |
| 1   | 45      | LHA1-04.0 CH.101  | Détecteur optique |
| 1   | 46      | LHA1-06.0 CH.102  | Détecteur optique |
| 1   | 47      | LHA1-08.0 CH.103  | Détecteur optique |
| 1   | 49      | LHA1-10.0 CH.104  | Détecteur optique |
| 1   | 50      | LHA1-12.0 CH.105  | Détecteur optique |
| 1   | 51      | LHA1-14.0 CH.106  | Détecteur optique |
| 1   | 53      | LHA1-16.0 CH.107  | Détecteur optique |
| 1   | 54      | LHA1-18.0 CH.108  | Détecteur optique |
| 1   | 55      | LHA1-20.0 Interne | Détecteur optique |
| 1   | 57      | LHA1-22.0 CH.109  | Détecteur optique |
| 1   | 58      | LHA1-24.0 CH.110  | Détecteur optique |
| 1   | 59      | LHA1-26.0 CH.111  | Détecteur optique |
| 1   | 60      | LHA1-28.0 CH.112  | Détecteur optique |
| 1   | 61      | LHA1-30.0 CH.114  | Détecteur optique |
| 1   | 62      | LHA1-35.0 Soins   | Détecteur optique |
| 1   | 64      | LHA1-35.0 Soins   | Détecteur optique |
| 1   | 65      | LHA1-40.0 CH.115  | Détecteur optique |
| 1   | 66      | LHA1-42.0 CH.116  | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 66     | ZC-A-1            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 39 : ZDI-A-1-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 1   | 43      | LHA1-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 1   | 48      | LHA1-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 1   | 52      | LHA1-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 1   | 56      | LHA1-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 1   | 63      | LHA1-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 66     | ZC-A-1            | Compartimentage |
| 3  | 74     | ZF-A-1            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 40 : ZDM-A-1-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 1   | 107     | LHA1-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 41 : ZDI-C-3-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 3   | 2       | LHC3-08.0 Informati | Détecteur optique |
| 3   | 5       | LHC3-02.0 Elior     | Détecteur optique |
| 3   | 7       | LHC3-03.0 EducThéra | Détecteur optique |
| 3   | 9       | LHC3-05.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 3   | 11      | LHC3-11.0 Secretari | Détecteur optique |
| 3   | 13      | LHC3-18.0 Déchets   | Détecteur optique |
| 3   | 65      | LHC3-29.0 Cadre     | Détecteur optique |
| 3   | 67      | LHC3-35.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 3   | 68      | LHC3-28.0 Office    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 53     | ZC-C-3            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |



---

## Zone 42 : ZDI-C-3-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 3   | 1       | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 3       | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 4       | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 6       | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 8       | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 10      | LHC3-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 39      | LHC3-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 40      | LHC3-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 3   | 66      | LHC3-36.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 53     | ZC-C-3            | Compartimentage |
| 3  | 61     | ZF-C-3            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 43 : ZDM-C-3-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 3   | 101     | LHC3-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 3   | 102     | LHC3-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 3   | 103     | LHC3-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 3   | 105     | LHC3-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 44 : ZDI-B-3-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 3   | 14      | LHB3-46.0 Off.Tech | Détecteur optique |
| 3   | 15      | LHB3-42.0 CH.320   | Détecteur optique |
| 3   | 16      | LHB3-40.0 CH.322   | Détecteur optique |
| 3   | 17      | LHB3-36.0 Soins    | Détecteur optique |
| 3   | 19      | LHB3-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 3   | 20      | LHB3-30.0 CH.328   | Détecteur optique |
| 3   | 21      | LHB3-28.0 CH.330   | Détecteur optique |
| 3   | 22      | LHB3-26.0 CH.332   | Détecteur optique |
| 3   | 23      | LHB3-24.0 CH.334   | Détecteur optique |
| 3   | 24      | LHB3-22.0 CH.335   | Détecteur optique |
| 3   | 26      | LHB3-18.0 CH.333   | Détecteur optique |
| 3   | 27      | LHB3-16.0 CH.331   | Détecteur optique |
| 3   | 29      | LHB3-14.0 CH.329   | Détecteur optique |
| 3   | 30      | LHB3-12.0 CH.327   | Détecteur optique |
| 3   | 31      | LHB3-10.0 CH.326   | Détecteur optique |
| 3   | 33      | LHB3-08.0 CH.325   | Détecteur optique |
| 3   | 34      | LHB3-06.0 CH.324   | Détecteur optique |
| 3   | 35      | LHB3-04.0 CH.323   | Détecteur optique |
| 3   | 36      | LHB3-02.0 CH.321   | Détecteur optique |
| 3   | 38      | LHB3-01.0 Réserve  | Détecteur optique |
| 3   | 92      | LHB3-20.0 Internes | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 52     | ZC-B-3            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 45 : ZDI-B-3-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 3   | 18      | LHB3-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 3   | 25      | LHB3-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 3   | 28      | LHB3-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 3   | 32      | LHB3-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 3   | 37      | LHB3-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 52     | ZC-B-3            | Compartimentage |
| 3  | 60     | ZF-B-3            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 46 : ZDM-B-3-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 3   | 104     | LHB3-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 47 : ZDM-A-3-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 3   | 106     | LHA3-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 48 : ZDI-A-3-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 3   | 41      | LHA3-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 3   | 46      | LHA3-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 3   | 50      | LHA3-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 3   | 54      | LHA3-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 3   | 61      | LHA3-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 51     | ZC-A-3            | Compartimentage |
| 3  | 59     | ZF-A-3            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 49 : ZDI-A-3-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 3   | 42      | LHA3-02.0 CH.300   | Détecteur optique |
| 3   | 43      | LHA3-04.0 CH.301   | Détecteur optique |
| 3   | 44      | LHA3-06.0 CH.302   | Détecteur optique |
| 3   | 45      | LHA3-08.0 CH.303   | Détecteur optique |
| 3   | 47      | LHA3-10.0 CH.304   | Détecteur optique |
| 3   | 48      | LHA3-12.0 CH.305   | Détecteur optique |
| 3   | 49      | LHA3-14.0 CH.306   | Détecteur optique |
| 3   | 51      | LHA3-16.0 CH.307   | Détecteur optique |
| 3   | 52      | LHA3-18.0 CH.308   | Détecteur optique |
| 3   | 53      | LHA3-20.0 Internes | Détecteur optique |
| 3   | 55      | LHA3-22.0 CH.309   | Détecteur optique |
| 3   | 56      | LHA3-24.0 CH.310   | Détecteur optique |
| 3   | 57      | LHA3-26.0 CH.311   | Détecteur optique |
| 3   | 58      | LHA3-28.0 CH.312   | Détecteur optique |
| 3   | 59      | LHA3-30.0 CH.314   | Détecteur optique |
| 3   | 60      | LHA3-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 3   | 62      | LHA3-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 3   | 63      | LHA3-40.0 CH.315   | Détecteur optique |
| 3   | 64      | LHA3-42.0 CH.316   | Détecteur optique |
| 3   | 69      | LHA3-46.0 Lingerie | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 51     | ZC-A-3            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 53 : ZDI-C-2-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 2   | 2       | LHC2-08.0 Kiné      | Détecteur optique |
| 2   | 5       | LHC2-37.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 2   | 6       | LHC2-02.0 Elior     | Détecteur optique |
| 2   | 8       | LHF2-28.0 ResCuisin | Détecteur optique |
| 2   | 9       | LHC2-03.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 2   | 11      | LHC2-05.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 2   | 13      | LHC2-11.0 Archives  | Détecteur optique |
| 2   | 15      | LHC2-18.0 Déchets   | Détecteur optique |
| 2   | 68      | LHC2-29.0 Cadre     | Détecteur optique |
| 2   | 70      | LHC2-35.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 2   | 73      | LHC2-28.0 Office    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 56     | ZC-C-2            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 54 : ZDI-C-2-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 2   | 1       | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 3       | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 4       | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 7       | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 10      | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 12      | LHC2-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 41      | LHC2-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 42      | LHC2-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 2   | 69      | LHC2-36.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 56     | ZC-C-2            | Compartimentage |
| 3  | 64     | ZF-C-2            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 55 : ZDM-C-2-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 2   | 101     | LHC2-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 2   | 102     | LHC2-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 2   | 103     | LHC2-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 2   | 105     | LHC2-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 56 : ZDI-B-2-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 2   | 16      | LHB2-46.0 Réserve  | Détecteur optique |
| 2   | 17      | LHB2-42.0 CH.219   | Détecteur optique |
| 2   | 18      | LHB2-40.0 CH.220   | Détecteur optique |
| 2   | 19      | LHB2-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 2   | 21      | LHB2-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 2   | 22      | LHB2-30.0 CH.221   | Détecteur optique |
| 2   | 23      | LHB2-28.0 CH.222   | Détecteur optique |
| 2   | 24      | LHB2-26.0 CH.223   | Détecteur optique |
| 2   | 25      | LHB2-24.0 CH.224   | Détecteur optique |
| 2   | 26      | LHB2-22.0 CH.225   | Détecteur optique |
| 2   | 28      | LHB2-18.0 CH.226   | Détecteur optique |
| 2   | 29      | LHB2-16.0 CH.227   | Détecteur optique |
| 2   | 31      | LHB2-14.0 CH.228   | Détecteur optique |
| 2   | 32      | LHB2-12.0 CH.229   | Détecteur optique |
| 2   | 33      | LHB2-10.0 CH.230   | Détecteur optique |
| 2   | 35      | LHB2-08.0 CH.231   | Détecteur optique |
| 2   | 36      | LHB2-06.0 CH.232   | Détecteur optique |
| 2   | 37      | LHB2-04.0 CH.233   | Détecteur optique |
| 2   | 38      | LHB2-02.0 Bureau   | Détecteur optique |
| 2   | 40      | LHB2-01.0 Réserve  | Détecteur optique |
| 2   | 71      | LHB2-20.0 Internes | Détecteur optique |
| 2   | 74      | LHB2-20.1 Réserve  | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 55     | ZC-B-2            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 57 : ZDI-B-2-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 2   | 20      | LHB2-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 2   | 27      | LHB2-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 2   | 30      | LHB2-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 2   | 34      | LHB2-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 2   | 39      | LHB2-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 55     | ZC-B-2            | Compartimentage |
| 3  | 63     | ZF-B-2            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 58 : ZDM-B-2-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 2   | 104     | LHB2-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 59 : ZDM-A-2-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 2   | 106     | LHA2-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 60 : ZDI-A-2-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 2   | 43      | LHA2-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 2   | 48      | LHA2-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 2   | 52      | LHA2-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 2   | 57      | LHA2-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 2   | 64      | LHA2-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 54     | ZC-A-2            | Compartimentage |
| 3  | 62     | ZF-A-2            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 61 : ZDI-A-2-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 2   | 44      | LHA2-02.0 Détente  | Détecteur optique |
| 2   | 45      | LHA2-04.0 CH.201   | Détecteur optique |
| 2   | 46      | LHA2-06.0 CH.202   | Détecteur optique |
| 2   | 47      | LHA2-08.0 CH.203   | Détecteur optique |
| 2   | 49      | LHA2-10.0 CH.204   | Détecteur optique |
| 2   | 50      | LHA2-12.0 CH.205   | Détecteur optique |
| 2   | 51      | LHA2-14.0 CH.206   | Détecteur optique |
| 2   | 53      | LHA2-16.0 CH.207   | Détecteur optique |
| 2   | 54      | LHA2-18.0 CH.208   | Détecteur optique |
| 2   | 55      | LHA2-20.1 Internes | Détecteur optique |
| 2   | 56      | LHA2-20.0 Internes | Détecteur optique |
| 2   | 58      | LHA2-22.0 CH.209   | Détecteur optique |
| 2   | 59      | LHA2-24.0 CH.210   | Détecteur optique |
| 2   | 60      | LHA2-26.0 CH.211   | Détecteur optique |
| 2   | 61      | LHA2-28.0 CH.212   | Détecteur optique |
| 2   | 62      | LHA2-30.0 CH.214   | Détecteur optique |
| 2   | 63      | LHA2-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 2   | 65      | LHA2-35.0 Soins    | Détecteur optique |
| 2   | 66      | LHA2-40.0 CH.215   | Détecteur optique |
| 2   | 67      | LHA2-42.0 CH.216   | Détecteur optique |
| 2   | 72      | LHA2-46.0 Lingerie | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 54     | ZC-A-2            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |



## Zone 65 : ZDI-C-4-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 1       | LHC4-29.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 4   | 6       | LHC4-02.0 Déchets   | Détecteur optique |
| 4   | 7       | LHC4-05.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 8       | LHC4-03.0 IDE       | Détecteur optique |
| 4   | 10      | LHC4-09.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 4   | 12      | LHC4-10.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 4   | 14      | LHC4-11.0 Secret    | Détecteur optique |
| 4   | 15      | LHC4-15.0 SAS.Secre | Détecteur optique |
| 4   | 16      | LHC4-13.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 17      | LHC4-12.0 Lingerie  | Détecteur optique |
| 4   | 46      | LHC4-19.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 78      | LHC4-24.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 79      | LHC4-28.0 Archives  | Détecteur optique |
| 4   | 82      | LHC4-20.0 ChefClini | Détecteur optique |
| 4   | 84      | LHC4-23.0 Off.Tech  | Détecteur optique |
| 4   | 85      | LHC4-06.0 Repas     | Détecteur optique |
| 4   | 87      | LHC4-19.0 Vestiaire | Détecteur optique |
| 4   | 93      | LHC4-25.0 Bureau    | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 50     | ZC-C-4            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 66 : ZDI-C-4-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 2       | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 4       | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 5       | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 9       | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 11      | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 47      | LHC4-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 48      | LHC4-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 80      | LHC4-36.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 4   | 86      | LHC4-01.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 50     | ZC-C-4            | Compartimentage |
| 3  | 58     | ZF-C-4            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 67 : ZDM-C-4-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 4   | 101     | LHC4-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 4   | 102     | LHC4-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 4   | 103     | LHC4-01.0 Hall MV | Déclencheur manuel |
| 4   | 105     | LHC4-36.0 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 68 : ZDI-B-4-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 18      | LHB4-46.0 Médecin   | Détecteur optique |
| 4   | 19      | LHB4-42.0 EducThéra | Détecteur optique |
| 4   | 20      | LHB4-40.0 Consult   | Détecteur optique |
| 4   | 21      | LHB4-38.0 IDE       | Détecteur optique |
| 4   | 22      | LHB4-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 4   | 24      | LHB4-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 4   | 25      | LHB4-32.0 Repos     | Détecteur optique |
| 4   | 26      | LHB4-30.0 CH.417    | Détecteur optique |
| 4   | 27      | LHB4-28.0 CH.416    | Détecteur optique |
| 4   | 28      | LHB4-26.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 29      | LHB4-24.0 RechClin  | Détecteur optique |
| 4   | 30      | LHB4-22.0 Médecin   | Détecteur optique |
| 4   | 32      | LHB4-20.0 Réunion   | Détecteur optique |
| 4   | 33      | LHB4-18.0 CH.415    | Détecteur optique |
| 4   | 34      | LHB4-16.0 CH.414    | Détecteur optique |
| 4   | 36      | LHB4-14.0 CH.413    | Détecteur optique |
| 4   | 37      | LHB4-12.0 Prélèvem  | Détecteur optique |
| 4   | 38      | LHB4-10.0 Prélèvem  | Détecteur optique |
| 4   | 40      | LHB4-08.0 Attente   | Détecteur optique |
| 4   | 41      | LHB4-06.0 Consult4  | Détecteur optique |
| 4   | 42      | LHB4-04.0 Consult3  | Détecteur optique |
| 4   | 43      | LHB4-02.0 Consult2  | Détecteur optique |
| 4   | 45      | LHB4-01.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 4   | 91      | LHB4-34.0 Res.Repos | Détecteur optique |
| 4   | 92      | LHB4-24.1 RechClin  | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 49     | ZC-B-4            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 69 : ZDI-B-4-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 23      | LHB4-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 4   | 31      | LHB4-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 4   | 35      | LHB4-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 4   | 39      | LHB4-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 4   | 44      | LHB4-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 49     | ZC-B-4            | Compartimentage |
| 3  | 57     | ZF-B-4            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 70 : ZDM-B-4-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 4   | 104     | LHB4-45.0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 72 : ZDI-A-4-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 49      | LHA4-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 4   | 55      | LHA4-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 4   | 59      | LHA4-45.0 CH.409    | Détecteur optique |
| 4   | 63      | LHA4-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 4   | 72      | LHA4-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 40     | ZC-A-4            | Compartimentage |
| 3  | 48     | ZF-A-4            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 73 : ZDI-A-4-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 4   | 50      | LHA4-01.0 Congélat  | Détecteur optique |
| 4   | 51      | LHA4-02.0 Cadre     | Détecteur optique |
| 4   | 52      | LHA4-04.0 Interne   | Détecteur optique |
| 4   | 53      | LHA4-06.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 54      | LHA4-08.0 CH.412    | Détecteur optique |
| 4   | 56      | LHA4-10.0 CH.411    | Détecteur optique |
| 4   | 57      | LHA4-12.0 CH.410    | Détecteur optique |
| 4   | 58      | LHA4-14.0 CH.412    | Détecteur optique |
| 4   | 60      | LHA4-16.0 CH.408    | Détecteur optique |
| 4   | 61      | LHA4-18.0 CH.407    | Détecteur optique |
| 4   | 62      | LHA4-21.0 Repos     | Détecteur optique |
| 4   | 64      | LHA4-22.0 CH.405    | Détecteur optique |
| 4   | 65      | LHA4-24.0 CH.404    | Détecteur optique |
| 4   | 66      | LHA4-25.0 SDB Ch404 | Détecteur optique |
| 4   | 67      | LHA4-26.0 CH.403    | Détecteur optique |
| 4   | 68      | LHA4-28.0 CH.402    | Détecteur optique |
| 4   | 69      | LHA4-30.0 CH.401    | Détecteur optique |
| 4   | 70      | LHA4-32.0 IDE       | Détecteur optique |
| 4   | 71      | LHA4-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 4   | 73      | LHA4-36.0 Soins     | Détecteur optique |
| 4   | 74      | LHA4-38.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 4   | 75      | LHA4-40.0 CH.400 B  | Détecteur optique |
| 4   | 76      | LHA4-42.0 CH.400 A  | Détecteur optique |
| 4   | 81      | LHA4-46.0 Office    | Détecteur optique |
| 4   | 83      | LHA4-20.0 CH.406    | Détecteur optique |
| 4   | 88      | LHA4-33.0 LaveBassi | Détecteur optique |
| 4   | 89      | LHA4-37.0 Propre    | Détecteur optique |
| 4   | 90      | LHA4-38.1 SASBureau | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 40     | ZC-A-4            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 75 : ZDM-A-4-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 4   | 106     | LHA4-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 76 : ZDI-C-7-04-CTA

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle      | Type               |
|-----|---------|--------------|--------------------|
| 8   | 101     | CENTRALE AIR | Dét conventionnels |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 33     | ZC R+7            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 77 : ZDI-C-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 21      | LHC0-10.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 9   | 22      | LHC0-03.0 Poubelle  | Détecteur optique |
| 9   | 24      | LHC0-02.0 LingeSale | Détecteur optique |
| 9   | 25      | LHC0-06.0 Logidos   | Détecteur optique |
| 9   | 28      | LHC0-28.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 9   | 29      | LHC0-27.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 9   | 30      | LHC0-26.0 Endiométr | Détecteur optique |
| 9   | 88      | LHC0-15.0 Lingerie  | Détecteur optique |
| 9   | 89      | LHC0-14.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 9   | 91      | LHC0-09.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 9   | 97      | LHC0-16.0 WC Agents | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 72     | ZC-C-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 78 : ZDI-C-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 19      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 20      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 23      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 26      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 27      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 31      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 32      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 60      | LHC0-01.1 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 61      | LHC0-01.1 Couloir C | Détecteur optique |
| 9   | 90      | LHC0-01.0 Couloir C | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 72     | ZC-C-0            | Compartimentage |
| 3  | 80     | ZF-C-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 79 : ZDM-C-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 9   | 104     | LHC0-01.0 ESC C2  | Déclencheur manuel |
| 9   | 105     | LHC0-01.0 Hall MM | Déclencheur manuel |
| 9   | 107     | LHC0-01.1 ESC C1  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 80 : ZDI-A-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 33      | LHA0-46.0 Consult 3 | Détecteur optique |
| 9   | 34      | LHA0-42.0 Rééduc    | Détecteur optique |
| 9   | 35      | LHA0-40.0 Consult 5 | Détecteur optique |
| 9   | 36      | LHA0-38.0 Consult 4 | Détecteur optique |
| 9   | 37      | LHA0-34.0 Décontami | Détecteur optique |
| 9   | 39      | LHA0-34.0 Décontami | Détecteur optique |
| 9   | 40      | LHA0-32.0 Prépa     | Détecteur optique |
| 9   | 41      | LHA0-30.0 Consult   | Détecteur optique |
| 9   | 42      | LHA0-28.0 Rééduc1   | Détecteur optique |
| 9   | 43      | LHA0-26.0 Off.Jour  | Détecteur optique |
| 9   | 44      | LHA0-24.0 Labo      | Détecteur optique |
| 9   | 45      | LHA0-22.0 Rééduc2   | Détecteur optique |
| 9   | 47      | LHA0-18.0 HospiJour | Détecteur optique |
| 9   | 48      | LHA0-16.0 Secretari | Détecteur optique |
| 9   | 50      | LHA0-14.0 Prélèveme | Détecteur optique |
| 9   | 51      | LHA0-12.0 IDE       | Détecteur optique |
| 9   | 52      | LHA0-08.0 Lits      | Détecteur optique |
| 9   | 54      | LHA0-08.0 Attente   | Détecteur optique |
| 9   | 55      | LHA0-06.0 Consult 1 | Détecteur optique |
| 9   | 56      | LHA0-04.0 ExamMicro | Détecteur optique |
| 9   | 57      | LHA0-02.0 Consult 2 | Détecteur optique |
| 9   | 59      | LHA0-47.0 IDE       | Détecteur optique |
| 9   | 93      | LHA0-20.0 Aliment   | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 70     | ZC-A-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 82 : ZDI-B-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 62      | LHB0-01.0 Stock     | Détecteur optique |
| 9   | 64      | LHB0-02.0 Accueil   | Détecteur optique |
| 9   | 65      | LHB0-04.0 CH.034    | Détecteur optique |
| 9   | 66      | LHB0-06.0 CH.033    | Détecteur optique |
| 9   | 67      | LHB0-08.0 CH.032    | Détecteur optique |
| 9   | 69      | LHB0-10.0 CH.031    | Détecteur optique |
| 9   | 70      | LHB0-12.0 CH.030    | Détecteur optique |
| 9   | 71      | LHB0-14.0 CH.029    | Détecteur optique |
| 9   | 73      | LHB0-16.0 CH.028    | Détecteur optique |
| 9   | 74      | LHB0-18.0 CH.027    | Détecteur optique |
| 9   | 75      | LHB0-20.0 Interne   | Détecteur optique |
| 9   | 77      | LHB0-22.0 Soins     | Détecteur optique |
| 9   | 78      | LHB0-24.0 Soins     | Détecteur optique |
| 9   | 79      | LHB0-26.0 CH.024    | Détecteur optique |
| 9   | 80      | LHB0-28.0 CH.023    | Détecteur optique |
| 9   | 81      | LHB0-30.0 CH.022    | Détecteur optique |
| 9   | 82      | LHB0-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 9   | 84      | LHB0-35.0 Soins     | Détecteur optique |
| 9   | 85      | LHB0-40.0 CH.021    | Détecteur optique |
| 9   | 86      | LHB0-42.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 9   | 87      | LHB0-46.0 Off.Alim  | Détecteur optique |
| 9   | 98      | LHB0-02.1 Accueil   | Détecteur optique |
| 9   | 99      | LHB0-23.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 71     | ZC-B-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 83 : ZDM-A-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 9   | 106     | LHA0-45.0 EscalierA | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |



---

## Zone 84 : ZDI-A-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 38      | LHA0-34.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 9   | 46      | LHA0-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 9   | 49      | LHA0-45.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 9   | 53      | LHA0-44.0 Couloir A | Détecteur optique |
| 9   | 58      | LHA0-44.0 Couloir A | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 70     | ZC-A-0            | Compartimentage |
| 3  | 78     | ZF-A-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 85 : ZDI-B-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 63      | LHB0-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 9   | 68      | LHB0-44.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 9   | 72      | LHB0-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 9   | 76      | LHB0-45.0 Couloir B | Détecteur optique |
| 9   | 83      | LHB0-44.0 Couloir B | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 71     | ZC-B-0            | Compartimentage |
| 3  | 79     | ZF-B-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 87 : ZDM-B-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 9   | 108     | LHB0-45-0 EscalierB | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 88 : ZDI-H-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 9   | 1       | LHH0-07.0 PCS      | Détecteur optique |
| 9   | 2       | LHH0-07.0 PCS      | Détecteur optique |
| 9   | 3       | LHH0-09.0 Bur.PCS  | Détecteur optique |
| 9   | 95      | LHH0-11.0 Relais H | Détecteur optique |
| 9   | 96      | LHH0-05.0 Relais H | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 85     | ZC-H-0-1          | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 89 : ZDM-H-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 9   | 101     | LHH0-02.0 EscalierH | Déclencheur manuel |
| 9   | 102     | LHH0-02.0 HallEntré | Déclencheur manuel |
| 9   | 103     | LHH0-02.0 Hall MV   | Déclencheur manuel |
| 12  | 177     | LHH0.03.0 Relais H  | Déclencheur manuel |
| 12  | 178     | LHH0.04.0 Relais H  | Déclencheur manuel |
| 12  | 184     | LHH0.03.0 Relais H  | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 90 : ZDI-H-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 4       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 5       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 6       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 7       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 8       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 9       | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 10      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 11      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 12      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 13      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 14      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 15      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 16      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 17      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 9   | 18      | LHH0-02.0 Couloir H | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 85     | ZC-H-0-1          | Compartimentage |
| 3  | 93     | ZF-H-0-1          | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 91 : ZDI-C-0-ESC C2

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle     | Type              |
|-----|---------|-------------|-------------------|
| 9   | 94      | ESCALIER C2 | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type        |
|----|--------|-------------------|-------------|
| 4  | 75     | ZF-ESC C2 / A à C | Désenfumage |

---

## Zone 92 : ZDI-C-0-04-LOCR

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 9   | 92      | LHC0-08.0 Informati | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 72     | ZC-C-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 93 : ZDI-F-2-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 10  | 1       | LHF2-29.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 2       | LHF2-29.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 3       | LHF2-29.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 9       | LHF2-05.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 13      | LHF2-30.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 14      | LHF2-30.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 10  | 15      | LHF2-30.0 Couloir F | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 65     | ZC-F-2            | Compartimentage |
| 3  | 73     | ZF-F-2            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 94 : ZDM-F-2-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 10  | 101     | LHF2-29.0 EscalierH | Déclencheur manuel |
| 10  | 102     | LHF2-05.0 HallZoneF | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 95 : ZDI-F-2-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 10  | 4       | LHF2-25.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 10  | 5       | LHF2-26.0 Cours     | Détecteur optique |
| 10  | 6       | LHF2-26.0 Cours     | Détecteur optique |
| 10  | 7       | LHF2-27.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 10  | 8       | LHF2-02.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 10  | 11      | LHF2-07.0 Res.Bur2F | Détecteur optique |
| 10  | 12      | LHF2-08.0 Bureau 2F | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 65     | ZC-F-2            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 96 : ZDI-F-2-ESC H

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle    | Type              |
|-----|---------|------------|-------------------|
| 10  | 10      | ESCALIER H | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle  | Type        |
|----|--------|----------|-------------|
| 3  | 96     | ZF ESC H | Désenfumage |

---

## Zone 97 : ZDI-F-1-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 11  | 1       | LHF1-22.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 2       | LHF1-22.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 3       | LHF1-22.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 8       | LHF1-05.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 9       | LHF1-23.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 10      | LHF1-23.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 11  | 11      | LHF1-23.0 Couloir F | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 69     | ZC-F-1            | Compartimentage |
| 3  | 77     | ZF-F-1            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 98 : ZDM-F-1-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 11  | 101     | LHF1-22.0 HallZoneF | Déclencheur manuel |
| 11  | 102     | LHF1-05.0 EscalierH | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 99 : ZDI-F-1-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 11  | 4       | LHF1-19.0 Réunion  | Détecteur optique |
| 11  | 5       | LHF1-19.0 Réunion  | Détecteur optique |
| 11  | 6       | LHF1-01.0 Archives | Détecteur optique |
| 11  | 7       | LHF1-02.0 Consult  | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 69     | ZC-F-1            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 100 : ZDI-G-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 12  | 1       | LHG0-51.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 2       | LHG0-51.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 3       | LHG0-51.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 4       | LHG0-51.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 5       | LHG0-51.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 6       | LHG0-52.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 7       | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 8       | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 9       | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 10      | LHG0-52.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 11      | LHG0-53.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 12      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 13      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 14      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 15      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 16      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 17      | LHG0-54.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 24      | LHG0-53.0 Couloir G | Détecteur optique |
| 12  | 25      | LHG0-53.0 Couloir G | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 84     | ZC-G-0            | Compartimentage |
| 3  | 92     | ZF-G-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 101 : ZDM-G-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 12  | 101     | LHG0-51.0 Pneumo    | Déclencheur manuel |
| 12  | 102     | LHG0-54.0 Pneumo    | Déclencheur manuel |
| 12  | 103     | LHG0-51.0 Pneumo    | Déclencheur manuel |
| 12  | 104     | LHG0-54.0 Pneumo    | Déclencheur manuel |
| 12  | 105     | LHG0-53.0 EscalierF | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 102 : ZDI-G-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle            | Type              |
|-----|---------|--------------------|-------------------|
| 12  | 18      | LHG0-50.0 Ménage   | Détecteur optique |
| 12  | 19      | LHG0-48.0 PriseRDV | Détecteur optique |
| 12  | 20      | LHG0-48.0 PriseRDV | Détecteur optique |
| 12  | 21      | LHG0-45.0 Réserve  | Détecteur optique |
| 12  | 22      | LHG0-36.0 Réserve  | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 84     | ZC-G-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 103 : ZDI-F-0-ESC F

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle    | Type              |
|-----|---------|------------|-------------------|
| 12  | 23      | ESCALIER F | Détecteur optique |

---

## Zone 104 : ZDI-E-0-01-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 12  | 47      | LHE0-19.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 48      | LHE0-19.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 49      | LHE0-16.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 56      | LHE0-16.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 57      | LHE0-16.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 58      | LHE0-16.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 59      | LHE0-19.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 60      | LHE0-19.0 Couloir E | Détecteur optique |
| 12  | 61      | LHE0-19.0 Couloir E | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 82     | ZC-E-0            | Compartimentage |
| 3  | 90     | ZF-E-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 105 : ZDM-E-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 12  | 109     | LHE0-16.0 Endoscopi | Déclencheur manuel |
| 12  | 110     | LHE0-16.0 Endoscopi | Déclencheur manuel |
| 12  | 111     | LHE0-19.0 Att.UCAST | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 106 : ZDI-E-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 12  | 50      | LHE0-15.0 Secrétari | Détecteur optique |
| 12  | 51      | LHE0-21.0 Repos     | Détecteur optique |
| 12  | 52      | LHE0-21.0 Repos     | Détecteur optique |
| 12  | 53      | LHE0-27.0 Attente   | Détecteur optique |
| 12  | 54      | LHE0-31.0 Attente   | Détecteur optique |
| 12  | 55      | LHE0-29.0 Décontami | Détecteur optique |
| 12  | 76      | LHE0-30.0 Réserve   | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 82     | ZC-E-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |



---

## Zone 107 : ZDI-H-0-04-CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 12  | 67      | LHH0-26.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 12  | 68      | LHH0-26.0 Couloir H | Détecteur optique |
| 12  | 69      | LHH0-26.0 Couloir H | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 86     | ZC-H-0-2          | Compartimentage |
| 3  | 94     | ZF-H-0-2          | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 108 : ZDI-H-0-06-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type                |
|-----|---------|---------------------|---------------------|
| 12  | 70      | LHH0-19.0 CuiRelaiH | Détecteur optique   |
| 12  | 71      | LHH0-20.0 BlousRose | Détecteur optique   |
| 12  | 72      | LHH0-15.1 Secrétari | Détecteur optique   |
| 12  | 73      | LHH0-18.0 Stockage  | Détecteur optique   |
| 12  | 79      | LHH0-04.0 Relais H  | Détecteur optique   |
| 12  | 80      | LHH0-03.0 Relais H  | Détecteur thermique |
| 12  | 81      | LHH0-03.0 Relais H  | Détecteur optique   |
| 12  | 82      | LHH0-03.0 Relais H  | Détecteur optique   |
| 12  | 83      | LHH0-03.0 Relais H  | Détecteur optique   |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 85     | ZC-H-0-1          | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 109 : ZDI-H-0-07-BIBL

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 12  | 62      | LHH0-27.0 GaineElec | Détecteur optique |
| 12  | 63      | LHH0-29.0 Bibliothe | Détecteur optique |
| 12  | 64      | LHH0-29.0 Bibliothe | Détecteur optique |
| 12  | 65      | LHH0-29.0 Bibliothe | Détecteur optique |
| 12  | 66      | LHH0-28.0 Réserve   | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 86     | ZC-H-0-2          | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 110 : ZDM-H-0-05

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 12  | 114     | LHH0-26.0 Dermato | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

---

## Zone 111 : ZDI-D-0-01 CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 13  | 1       | LHD0-01.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 2       | LHD0-03.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 3       | LHD0-03.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 4       | LHD0-04.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 5       | LHD0-02.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 9       | LHD0-02.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 16      | LHD0-02.0 Couloir D | Détecteur optique |
| 13  | 24      | LHD0-01.0 Couloir D | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 81     | ZC-D-0            | Compartimentage |
| 3  | 89     | ZF-D-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Zone 112 : ZDM-D-0-02 CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle           | Type               |
|-----|---------|-------------------|--------------------|
| 13  | 101     | LHD0-01.0 Dermato | Déclencheur manuel |
| 13  | 102     | LHD0-02.0 Dermato | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 113 : ZDI-D-0-03 LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 13  | 6       | LHD0-27.0 Exam 1    | Détecteur optique |
| 13  | 7       | LHD0-28.0 SAS Exam  | Détecteur optique |
| 13  | 8       | LHD0-29.0 Exam 2    | Détecteur optique |
| 13  | 10      | LHD0-24.0 Pansement | Détecteur optique |
| 13  | 11      | LHD0-26.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 13  | 12      | LHD0-25.0 Repos     | Détecteur optique |
| 13  | 13      | LHD0-04.0 Archives  | Détecteur optique |
| 13  | 14      | LHD0-05.0 RechClini | Détecteur optique |
| 13  | 15      | LHD0-06.0 Box 1     | Détecteur optique |
| 13  | 17      | LHD0-07.0 Box 2     | Détecteur optique |
| 13  | 18      | LHD0-08.0 Box 3     | Détecteur optique |
| 13  | 19      | LHD0-09.0 Box 4     | Détecteur optique |
| 13  | 20      | LHD0-10.0 Box 5     | Détecteur optique |
| 13  | 21      | LHD0-11.0 Box 6     | Détecteur optique |
| 13  | 22      | LHD0-12.0 Box 7     | Détecteur optique |
| 13  | 23      | LHD0-13.0 Box 8     | Détecteur optique |
| 13  | 25      | LHD0-14.0 Consult   | Détecteur optique |
| 13  | 26      | LHD0-17.0 Consult   | Détecteur optique |
| 13  | 27      | LHD0-30.0 Photothér | Détecteur optique |
| 13  | 28      | LHD0-19.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 13  | 66      | LHD0-14.0 Consult   | Détecteur optique |
| 13  | 69      | LHD0-31.0 Cabine PT | Détecteur optique |
| 13  | 70      | LHD0-32.0 Cabine PT | Détecteur optique |
| 13  | 71      | LHD0-18.0 CouloirPT | Détecteur optique |
| 13  | 72      | LHD0-36.0 Pdésinfec | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 81     | ZC-D-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 114 : ZDI-F-0-01 CIRC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 13  | 31      | LHF0-07.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 37      | LHF0-03.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 44      | LHF0-02.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 45      | LHF0-02.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 46      | LHF0-02.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 54      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 55      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 56      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 57      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 58      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 59      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 60      | LHF0-01.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 61      | LHF0-34.0 Couloir F | Détecteur optique |
| 13  | 62      | LHF0-07.0 Couloir F | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 83     | ZC-F-0            | Compartimentage |
| 3  | 91     | ZF-F-0            | Désenfumage     |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

---

## Zone 115 : ZDM-F-0-02

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type               |
|-----|---------|---------------------|--------------------|
| 13  | 104     | LHF0-02.0 CRILL     | Déclencheur manuel |
| 13  | 105     | LHF0-02.0 EscalierF | Déclencheur manuel |
| 13  | 106     | LHF0-34.0 CRILL     | Déclencheur manuel |
| 13  | 107     | LHF0-34.0 Dermato   | Déclencheur manuel |
| 13  | 109     | LHF0-03.0 CoordProg | Déclencheur manuel |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type           |
|----|--------|-------------------|----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours  |

## Zone 116 : ZDI-F-0-03-LOC

### Points dans la zone :

| Bus | Adresse | Libelle             | Type              |
|-----|---------|---------------------|-------------------|
| 13  | 29      | LHF0-09.0 Archives  | Détecteur optique |
| 13  | 30      | LHF0-08.0 Attente   | Détecteur optique |
| 13  | 32      | LHF0-10.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 13  | 33      | LHF0-11.0 RechClini | Détecteur optique |
| 13  | 34      | LHF0-12.0 Repos     | Détecteur optique |
| 13  | 35      | LHF0-13.0 Sophrolog | Détecteur optique |
| 13  | 36      | LHF0-14.0 IDE       | Détecteur optique |
| 13  | 38      | LHF0-15.0 Bureau 7  | Détecteur optique |
| 13  | 39      | LHF0-16.0 Bureau 8  | Détecteur optique |
| 13  | 40      | LHF0-17.0 Bureau 9  | Détecteur optique |
| 13  | 41      | LHF0-18.0 IDE       | Détecteur optique |
| 13  | 42      | LHF0-19.0 Bureau 2  | Détecteur optique |
| 13  | 43      | LHF0-20.0 Bureau 1  | Détecteur optique |
| 13  | 47      | LHF0-27.0 Informati | Détecteur optique |
| 13  | 48      | LHF0-25.0 Soins     | Détecteur optique |
| 13  | 49      | LHF0-26.0 Soins     | Détecteur optique |
| 13  | 50      | LHF0-28.0 Orthophon | Détecteur optique |
| 13  | 51      | LHF0-21.0 Soins     | Détecteur optique |
| 13  | 52      | LHF0-23.0 Bureau    | Détecteur optique |
| 13  | 53      | LHF0-24.0 Réserve   | Détecteur optique |
| 13  | 63      | LHF0-06.0 Congelat  | Détecteur optique |
| 13  | 64      | LHF0-04.0 Glacon    | Détecteur optique |
| 13  | 65      | LHF0-05.0 Off.Alim  | Détecteur optique |
| 13  | 67      | LHF0-35.0 Education | Détecteur optique |
| 13  | 68      | LHF0-36.0 TMédecine | Détecteur optique |
| 13  | 73      | LHF0-22.0 Tmédecine | Détecteur optique |

### Fonctions appelées par la zone :

| UT | Numéro | Libelle           | Type            |
|----|--------|-------------------|-----------------|
| 3  | 20     | EVACUATION        | Evacuation ERP  |
| 3  | 83     | ZC-F-0            | Compartimentage |
| 3  | 98     | ISSUES DE SECOURS | Issue Secours   |

## Statistiques des points pour le tableau N° 1: UTI\_RDC\_N7

|                 | Détecteur ionique | Détecteur optique (+radio) | Détecteur thermique (+radio) | Détecteur multi-critère (+radio) | Détecteur Laser.scan | Détecteur 6500F ou OSI-RIE-4 | Détecteur multi ponctuel | DA conventionnel | Déclencheur manuel (+radio) | DM conventionnel | Alarme technique | Autre    | DA + DM Radio | ICC      | Total      |
|-----------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|----------|---------------|----------|------------|
| <b>Bus N°1</b>  | -                 | 72                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 78         |
| <b>Bus N°2</b>  | -                 | 73                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 79         |
| <b>Bus N°7</b>  | -                 | 23                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 1                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 24         |
| <b>Bus N°8</b>  | -                 | -                          | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | 1                | -                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 1          |
| <b>Bus N°5</b>  | -                 | 92                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 98         |
| <b>Bus N°6</b>  | -                 | 90                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 96         |
| <b>Bus N°3</b>  | -                 | 69                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 75         |
| <b>Bus N°4</b>  | -                 | 90                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 6                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 96         |
| <b>Bus N°9</b>  | -                 | 99                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 8                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 107        |
| <b>Bus N°10</b> | -                 | 15                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 2                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 17         |
| <b>Bus N°11</b> | -                 | 11                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 2                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 13         |
| <b>Bus N°12</b> | -                 | 57                         | 1                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 12                          | -                | -                | -        | -             | 0        | 70         |
| <b>Bus N°13</b> | -                 | 73                         | -                            | -                                | -                    | -                            | -                        | -                | 7                           | -                | -                | -        | -             | 0        | 80         |
| <b>Total :</b>  | <b>0</b>          | <b>764</b>                 | <b>1</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                 | <b>1</b>         | <b>68</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>834</b> |