



RAPPORT D'EXAMEN

2437215 / 1
DATE : 03/10/2024 N° CHRONO : 1

AGENCE : TOULOUSE

Votre interlocuteur Apave : Anthony CALMETTES

Email : anthony.calmettes@apave.com

Tél : 0603705090

CHU DE TOULOUSE

Email : moussaceb.y@chu-toulouse.fr

L2407-Création d'une nouvelle armoire électrique permettant l'alimentation de l'ensemble des CTA – Toulouse

1. AVIS APRES EXAMEN DE DOCUMENTS

Mission(s) : L + LE + SEI

Avis sur exigences réglementaires - Sécurité des personnes dans les ERP et IGH

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
CHAUFFAGE, VENTILATION, REFRIGERATION, CLIMATISATION, CONDITIONNEMENT D'AIR ET INSTALLATION D'EAU CHAUDE SANITAIRE Art. CH			
VENTILATION DE CONFORT (CH29 à 40)			
Dispositifs de sécurité (CH34)	S	N°E21 - 1	<u>Il y aura lieu de prévoir les coupures d'urgences suivantes :</u> - Une coupure d'urgence dans les zones des cas particuliers d'isolement CPI - Une coupure d'urgence pour les autres ventilations de confort Pour mémoire, ces coupures devront être en permanence accessibles, rapidement et facilement, mais inaccessibles au public.
INSTALLATIONS ELECTRIQUES Art. EL			

EXIGENCES/LOCALISATION		AVIS	
DISPOSITIONS GENERALES (EL1 à 4)			
Règles générales (EL4)	F	N°E18 - 1	<p>Notes de calculs :</p> <p>- Les notes de calculs nous seront transmises.</p> <p>Protection VTP coupe-feu :</p> <p>Il est prévu dans le cadre des présents travaux la création et la mise en place des protections VTP coupe-feu 2h des chemins de câbles (et des alimentations électriques) traversants les locaux à risques et notamment : réserve dialyse, sous-station d'eau glacée, local centrale traitement d'air situés au niveau N-3 du bâtiment.</p>
REGLES D'INSTALLATION (EL5 à 11)			
"Tableaux ""normaux"" (EL9)	F	N°E19 - 1	La nouvelle armoire électrique sera implantée dans le local CTA LT1
INSTALLATIONS DE SECURITE (EL12 à 17)			
	HM	N°E22 - 1	Installations de sécurité non modifiées dans le cadre des travaux. Dans le cas contraire, nous avertir.
ETABLISSEMENTS DE SOINS (TYPE U) Art. U			
INSTALLATIONS ELECTRIQUES (U30)			
Généralités (U30)	S	N°E20 - 1	En aval du TGBT, le régime de neutre TNC est interdit. Il y aura lieu de nous confirmer que ce régime de neutre ne sera pas utilisé.

Légende des avis – F = Favorable, S = Suspendu, D = Défavorable, HM = Hors mission, SO = Sans objet

2. LISTE DES DOCUMENTS OBJETS DU RAPPORT

Les documents ci-dessous ont été pris en compte pour la formulation de nos avis

Réf ou n°	indice	Intitulé du document	Reçu le
		L2407-DCE-CCTP-LOT1-ELEC-CFO-CFA	03/10/2024
		L2407-LARREY-ELE01-ELEC CFO-CFA-N-3	03/10/2024
		L2407-LARREY-ELE02-ELEC CFO-CFA-N-2	03/10/2024