

Travaux faux plafond acoustique.
Modification altimétrie des réseaux existants
traitant cette zone.
les plans existants de la zone seront transmis
en version PDF

Dépose des grilles existantes au lot CVC.
Pose de nouvelles grilles au lot CVC



Colonne EU existante

Prévoir dépose réseau de reprise 90m³/h
+bouchon au droit du piquage

Piquage sur réseau existant

Piquage EFS sur réseau existant+vanne
d'isolement
passage en faux plafond

Remplacement des appareils sanitaires
existants




Dépose de la grille existante au lot CVC.
Pose d'une nouvelle grille (hors lot)

Dépose des réseaux existants traitant ces
locaux. les réseaux qui permettent le
traitement de l'espace grande hauteur sont
conservés.
les plans existants de la zone seront transmis
en version PDF


Remplacement des appareils sanitaires
existants

Piquage EFS sur réseau existant
Raccordement EU fontaine sur EU existant



ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MUSÉE DU LOUVRE
Maître d'ouvrage
DPAJ

Maître d'œuvre
FGA



OPERATION

PROJET FAIVILLON DES SESSIONS - REFORME DE L'ACQUEIL DE LA PORTE DES LIONS
DU MUSÉE DU LOUVRE

Plan dressé par:

FABRIEN GANTOIS ARCHITECTURES
229 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75003 PARIS
APPROPRIATION

ILAO
8 RUE DES ORFÈVRES 75003 PARIS
CONSEIL

BATTECH
8 SOULAVES CORNÉILLE SAINT GUENTIN
CONSEIL

KNEPNER
CONSEIL

PROJET FAIVILLON DES SESSIONS - REFORME DE L'ACQUEIL DE LA PORTE DES LIONS
DU MUSÉE DU LOUVRE

Maître d'ouvrage	PROJET	Domaine	Spécialité	Type	Zone	NIVEAU	CODE	INDICE
EPNML	-	-	CVC-PLB	R+N	A	RDC	-	0
PLAN CVC-PLB RDC								
DATE	N°	ÉDITEUR						
2024.03.01	01	-						