



LEGENDE ELECTRICITE	
SYMBOLE	DESIGNATION
Tableaux	
	Borne poste (RDC)
	Tableau général des services généraux (RDC)
	Tableau général basse tension (R+1R+2)
	Platine de comptage et disjoncteur d'abonné (R+3R+4)
Distributions	
	Chemin câble courant fort
	Fourreau courant fort
	Fourreau courant faible
Appareillages	
	Bouton poussoir temporisé lumineux : Ht 110cm du sol fini
	Détecteur présence en plafond
	Prise de courant étanche : Ht 30cm du sol fini
Equipement électrique particulier	
	Alimentation CFO / CFa
	Alimentation ventilation mécanique contrôlée
	Alimentation portail
	Alimentation IRVE
	Alimentation pompe de relevage
Eclairages	
	Type A: Plafonnier LED (détecteur présence intégré) - Parking et locaux entraid
	Type B: Tube LED - Circulations
	Type C: Tube LED - Escaliers
	Type D: Dalle LED 600x600 - Hall
	Type E: Ruban LED - Hall et Façade
	Type F: Projecteur LED - Façade RDC
	Type G: Hublot LED (détecteur présence intégré) - Locaux OT & EDF
	Type A: Spot encastré LED - Sanitaires (R+3R+4)
Eclairage de sécurité	
	Bloc autonome éclairage de sécurité 45lm : Ht 220cm du sol fini
	Bloc autonome éclairage de sécurité 45lm + Grille : Ht maximal 50cm du sol fini
Equipement contrôlé accès	
	Lecteur badge type Vigik : Ht 110cm du sol fini
	Bouton de décondamnation : Ht 110cm du sol fini
Equipement divers	
	Borne de recharge de véhicule électrique
	Boîtier de bris de glace vert : Ht 110cm du sol fini
Equipement d'alarme incendie	
	Diffuseur sonore : Ht minimum 225cm du sol fini
	Diffuseur lumineux : Ht minimum 225cm du sol fini
	Déclencheur manuel : Ht 110cm du sol fini
	Déclencheur manuel étanche IP67 : Ht 110cm du sol fini

opération : Le Banian Construction d'un immeuble de bureaux		
MATRE D'OUVRAGE	SASU OPTIMEO 32 rue du général de Gaulle 97434 Saint Gilles les Bains Mail : secretariat@terrescreole.com ☎ : 02 62 24 53 67	
ARCHITECTE	Didier BRACHET 359, rue du Général Lambert 97438 Saint-Leu ☎ : 02 62 24 53 67 ☎ : 02 62 24 03 65	
BET STRUCTURE	ICR / TPFI 12 Rue Lislet Geoffroy 97495 SAINTE CLOTILDE ☎ : 02 62 30 85 50	BET VRO/LUIDES ICR / TPFI 12 Rue Lislet Geoffroy 97495 SAINTE CLOTILDE ☎ : 02 62 30 85 50
CSPS	VERITAS Avenue Théodore Drouet BP 366 97829 Le Port ☎ : 02 62 45 41 55	
Entreprise : PUISSANCE WATT		
Lot : ELECTRICITE CF/CF		
CONTRÔLE TECHNIQUE	VERITAS Avenue Théodore Drouet BP 366 97829 Le Port ☎ : 02 62 45 41 55	INDICES
		OBJETS
		DATE
		A Emission initiale 12 / 09 / 23
		B Maj Suite CR n°1 et revision de chantier 02 / 10 / 23
		C Maj n° de devis 02 / 11 / 23
	PLAN(S) ARCHITECTE Dessiné par : SCELEC Vérifié par : F.RIVIERE Validé : F.RIVIERE N° DE PLAN : 200 N°AFFAIRE :	ECH : 1 / 50
		DESIGNATIONS
		Plan d'EXE Rdc
		DATE 28 / 01 / 2025
		INDICE D